# RAPPORT JOURNALIER

**ANNEE :** 2017 **MOIS :** 4 5

| Heure | COMBUSTION | | | FUMEES | | CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec) | | | | | | Dépassement d'au moins 1 VLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T2s (°C) | O2 Chaud. (%vol) | Débit Vapeur (T/h) | O2 (%vol) (1) | H2O (%vol) | HCL (2) | SO2 (2) | NOx (2) | COT (2) | NH3 (2) | Pous-sières (2) | (3) |
| 00:30 | 1108,4 | 6,8 | 42,4 | 9,1 | 19,4 | 7,0 | 11,2 | 63,5 | 0,2 | 1,5 | 0,9 | 0:00 |
| 01:00 | 1101,8 | 7,0 | 42,5 | 9,2 | 19,2 | 7,6 | 12,0 | 66,8 | 0,2 | 1,5 | 0,9 | 0:00 |
| 01:30 | 1103,2 | 6,9 | 42,1 | 9,3 | 19,1 | 7,2 | 5,8 | 67,9 | 0,2 | 1,6 | 0,9 | 0:00 |
| 02:00 | 1107,1 | 6,9 | 42,9 | 9,2 | 19,2 | 7,4 | 6,6 | 63,8 | 0,2 | 1,7 | 0,9 | 0:00 |
| 02:30 | 1101,6 | 7,0 | 42,5 | 9,3 | 18,8 | 7,4 | 5,9 | 67,1 | 0,2 | 1,6 | 0,9 | 0:00 |
| 03:00 | 1103,4 | 7,0 | 42,7 | 9,2 | 18,6 | 7,8 | 7,0 | 63,7 | 0,2 | 1,7 | 0,9 | 0:00 |
| 03:30 | 1101,2 | 7,0 | 41,9 | 9,2 | 18,3 | 7,8 | 9,1 | 65,2 | 0,2 | 1,6 | 0,9 | 0:00 |
| 04:00 | 1112,6 | 6,8 | 42,7 | 9,1 | 17,8 | 9,7 | 12,5 | 69,2 | 0,2 | 1,5 | 0,9 | 0:00 |
| 04:30 | 1108,4 | 7,1 | 42,9 | 9,2 | 17,4 | 8,0 | 9,2 | 61,7 | 0,2 | 1,6 | 0,9 | 0:00 |
| 05:00 | 1108,6 | 6,9 | 42,5 | 9,1 | 17,6 | 7,9 | 8,9 | 68,8 | 0,3 | 1,7 | 0,9 | 0:00 |
| 05:30 | 1115,0 | 6,9 | 42,1 | 9,1 | 17,9 | 6,9 | 7,0 | 62,6 | 0,2 | 1,5 | 0,9 | 0:00 |
| 06:00 | 1126,0 | 6,4 | 41,8 | 9,1 | 21,0 | 5,9 | 2,1 | 72,5 | 0,2 | 1,6 | 0,9 | 0:00 |
| 06:30 | 1129,9 | 6,6 | 42,4 | 8,8 | 19,9 | 4,9 | 5,3 | 63,6 | 0,2 | 1,5 | 0,9 | 0:00 |
| 07:00 | 1124,4 | 6,6 | 43,1 | 9,0 | 19,3 | 6,9 | 9,2 | 63,5 | 0,2 | 1,7 | 0,9 | 0:00 |
| 07:30 | 1115,5 | 6,7 | 42,8 | 9,1 | 19,3 | 6,6 | 6,6 | 65,7 | 0,2 | 1,7 | 0,9 | 0:00 |
| 08:00 | 1109,7 | 6,9 | 42,7 | 9,1 | 18,6 | 7,6 | 7,1 | 67,8 | 0,2 | 1,7 | 0,9 | 0:00 |
| 08:30 | 1126,5 | 6,4 | 42,0 | 8,9 | 19,9 | 7,1 | 5,6 | 71,2 | 0,2 | 1,7 | 0,9 | 0:00 |
| 09:00 | 1134,9 | 6,3 | 42,3 | 8,8 | 21,6 | 6,3 | 3,1 | 63,9 | 0,1 | 1,9 | 1,1 | 0:00 |
| 09:30 | 1126,8 | 6,7 | 40,6 | 9,5 | 22,1 | 7,3 | 2,4 | 66,0 | 0,0 | 2,3 | 1,3 | 0:00 |
| 10:00 | 1113,8 | 6,8 | 41,2 | 9,4 | 21,4 | 6,8 | 4,0 | 65,5 | 0,0 | 2,4 | 1,3 | 0:00 |
| 10:30 | 1092,5 | 7,3 | 39,2 | 10,0 | 20,5 | 8,0 | 4,7 | 68,1 | 0,0 | 2,5 | 1,3 | 0:00 |
| 11:00 | 1094,0 | 7,2 | 41,2 | 9,5 | 18,8 | 12,1 | 30,1 | 63,1 | 0,0 | 2,2 | 1,2 | 0:00 |
| 11:30 | 1100,8 | 7,0 | 41,0 | 9,4 | 18,7 | 7,5 | 11,8 | 65,8 | 0,0 | 2,2 | 1,2 | 0:00 |
| 12:00 | 1109,7 | 6,7 | 41,0 | 9,2 | 18,6 | 7,2 | 22,9 | 69,5 | 0,0 | 2,2 | 1,1 | 0:00 |
| 12:30 | 1127,0 | 6,5 | 41,2 | 8,9 | 18,8 | 6,0 | 12,3 | 59,7 | 0,0 | 2,1 | 1,1 | 0:00 |
| 13:00 | 1157,8 | 6,1 | 42,2 | 8,6 | 20,5 | 4,6 | 1,5 | 59,3 | 0,0 | 2,3 | 1,2 | 0:00 |
| 13:30 | 1140,5 | 6,5 | 42,9 | 8,8 | 19,7 | 8,0 | 42,1 | 70,3 | 0,0 | 2,2 | 1,2 | 0:00 |
| 14:00 | 1135,2 | 6,3 | 42,8 | 9,0 | 22,2 | 8,4 | 19,7 | 65,2 | 0,0 | 2,0 | 1,2 | 0:00 |
| 14:30 | 1117,6 | 6,8 | 43,3 | 9,1 | 19,8 | 8,7 | 13,5 | 65,8 | 0,0 | 2,2 | 1,2 | 0:00 |
| 15:00 | 1107,0 | 7,1 | 43,0 | 9,4 | 18,8 | 6,4 | 4,3 | 58,8 | 0,0 | 2,2 | 1,2 | 0:00 |
| 15:30 | 1118,2 | 6,6 | 42,5 | 9,0 | 19,4 | 4,3 | 6,1 | 66,8 | 0,0 | 2,1 | 1,2 | 0:00 |
| 16:00 | 1120,6 | 6,6 | 42,9 | 9,1 | 19,8 | 7,7 | 13,4 | 66,3 | 0,0 | 2,3 | 1,2 | 0:00 |
| 16:30 | 1107,3 | 6,8 | 42,9 | 9,2 | 19,1 | 12,4 | 16,7 | 64,9 | 0,0 | 2,4 | 1,2 | 0:00 |
| 17:00 | 1107,7 | 6,9 | 43,5 | 9,3 | 18,8 | 5,8 | 2,9 | 61,8 | 0,0 | 2,2 | 1,2 | 0:00 |
| 17:30 | 1100,2 | 7,1 | 42,9 | 9,2 | 18,7 | 4,6 | 4,0 | 65,4 | 0,0 | 2,2 | 1,2 | 0:00 |
| 18:00 | 1100,5 | 6,9 | 42,8 | 9,3 | 18,2 | 8,1 | 20,0 | 67,6 | 0,0 | 2,2 | 1,2 | 0:00 |
| 18:30 | 1094,4 | 7,4 | 42,5 | 9,3 | 16,5 | 7,4 | 19,0 | 48,8 | 0,0 | 2,1 | 1,2 | 0:00 |
| 19:00 | 1098,5 | 7,1 | 42,1 | 9,2 | 16,2 | 6,7 | 9,8 | 50,0 | 0,1 | 1,8 | 1,0 | 0:00 |
| 19:30 | 1114,3 | 6,6 | 41,2 | 9,0 | 18,7 | 6,2 | 9,6 | 75,9 | 0,2 | 1,4 | 0,8 | 0:00 |
| 20:00 | 1141,8 | 6,2 | 41,4 | 8,7 | 21,9 | 8,2 | 14,5 | 71,7 | 0,2 | 1,5 | 0,8 | 0:00 |
| 20:30 | 1132,0 | 6,5 | 43,0 | 8,8 | 20,9 | 9,0 | 31,5 | 67,5 | 0,2 | 1,6 | 0,8 | 0:00 |
| 21:00 | 1103,2 | 7,1 | 43,1 | 9,3 | 19,2 | 8,6 | 25,8 | 67,6 | 0,1 | 2,1 | 1,0 | 0:00 |
| 21:30 | 1093,2 | 7,1 | 42,9 | 9,4 | 18,7 | 6,5 | 13,9 | 65,8 | 0,0 | 2,6 | 1,2 | 0:00 |
| 22:00 | 1098,3 | 6,9 | 42,5 | 9,4 | 20,7 | 6,0 | 7,1 | 61,4 | 0,0 | 2,6 | 1,2 | 0:00 |
| 22:30 | 1101,8 | 7,0 | 42,1 | 9,3 | 19,6 | 6,9 | 8,3 | 68,7 | 0,1 | 2,7 | 1,2 | 0:00 |
| 23:00 | 1097,5 | 7,2 | 42,6 | 9,3 | 18,5 | 8,6 | 14,5 | 59,2 | 0,0 | 2,4 | 1,1 | 0:00 |
| 23:30 | 1104,3 | 6,8 | 41,6 | 9,2 | 19,4 | 6,8 | 6,1 | 71,2 | 0,0 | 2,4 | 1,2 | 0:00 |
| 00:00 | 1123,7 | 6,6 | 42,6 | 8,9 | 19,8 | 7,6 | 13,7 | 60,3 | 0,0 | 2,4 | 1,2 | 0:00 |
| **Moyen** | **1112,9** | **6,8** | **42,3** | **9,2** | **19,3** | **7,3** | **11,3** | **65,1** | **0,1** | **2,0** | **1,1** | |
| **V.L.E. Jour** | | | | | | **9** | **40** | **80** | **9** | | **5** | |
| **V.L.E. 1/2 h** | | | | | | **60** | **200** | **400** | **20** | | **30** | |
| **Intervalle de confiance moyen** | | | | | | **3,80** | **2,48** | **15,21** | **0,04** | | **0,46** | |
| **Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)** | | | | | | **0:00** | **0:00** | **0:00** | **0:00** | | **0:00** | |
| **Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée** | | | | | | | | | | | | **0:00** |
| **Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante** | | | | | | | | | | | | **non** |

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).

(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à

(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

# RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes )

**ANNEE :** 2017 **MOIS :** 4 **JOUR :** 5

| | | |
|---|---|---|
| **Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)** | **7,8** | |
| **V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)** | **45** | |
| **V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)** | **150** | |
| **Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)** | **0:00** | |
| **Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)** | **0:00** | |
| **Intervalle de confiance moyen** | **0,72** | |
| **Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min** | **100,0** | **Objectif : % > 95%** |

**Commentaires :**

**Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.**