

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2017 MOIS : 4 8												
Heure	COMBUSTION			FUMEEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)
00:30	1116.9	6.7	42.7	9.1	21.1	8.3	8.6	69.7	0.2	2.4	1.2	0:00
01:00	1111.4	6.8	42.6	9.2	20.4	7.6	7.4	64.5	0.3	2.5	1.2	0:00
01:30	1108.4	6.8	42.6	9.1	20.4	7.4	7.5	65.8	0.2	2.4	1.2	0:00
02:00	1108.3	6.7	42.5	9.1	20.3	7.4	6.1	68.2	0.3	2.4	1.2	0:00
02:30	1111.9	6.7	42.3	9.1	21.1	7.2	3.8	65.9	0.2	2.5	1.2	0:00
03:00	1108.5	6.8	42.9	9.1	20.6	7.5	7.0	69.1	0.2	2.5	1.2	0:00
03:30	1106.1	6.9	42.4	9.1	20.8	7.1	4.7	61.8	0.2	2.4	1.2	0:00
04:00	1100.0	7.0	42.0	9.3	19.2	7.6	7.0	68.5	0.1	2.4	1.2	0:00
04:30	1108.6	6.8	42.2	9.1	20.1	7.3	3.9	64.6	0.0	2.3	1.2	0:00
05:00	1111.4	6.8	42.7	9.1	20.3	7.6	4.1	67.6	0.1	2.3	1.2	0:00
05:30	1102.0	6.9	42.7	9.3	19.7	7.4	8.2	68.5	0.0	2.4	1.2	0:00
06:00	1112.5	6.7	42.5	9.3	22.0	6.8	6.2	60.7	0.1	2.5	1.3	0:00
06:30	1109.5	7.0	43.1	9.2	19.9	7.5	10.2	66.2	0.1	2.3	1.1	0:00
07:00	1100.1	7.0	42.1	9.2	18.6	8.1	11.2	66.1	0.2	1.5	0.9	0:00
07:30	1107.7	6.9	42.3	9.1	18.5	6.8	9.6	65.0	0.3	1.3	0.9	0:00
08:00	1109.6	6.9	41.8	9.1	18.9	6.1	8.0	70.0	0.2	1.4	0.9	0:00
08:30	1111.5	6.8	42.7	8.9	19.0	6.9	10.8	65.2	0.3	1.4	0.9	0:00
09:00	1106.1	6.9	42.4	9.2	19.0	6.5	6.3	67.4	0.2	1.7	1.1	0:00
09:30	1108.5	6.9	42.4	9.2	19.4	7.2	7.0	69.9	0.1	2.2	1.2	0:00
10:00	1119.3	6.6	42.7	9.0	20.2	7.4	8.3	65.2	0.2	1.7	1.0	0:00
10:30	1109.4	6.8	43.1	8.9	19.8	7.2	9.5	69.4	0.2	1.6	0.9	0:00
11:00	1109.2	6.7	42.6	9.0	20.1	6.9	8.8	65.2	0.2	1.7	0.9	0:00
11:30	1110.7	6.8	42.4	9.1	19.6	7.9	12.5	64.4	0.2	1.8	0.9	0:00
12:00	1113.3	6.8	42.0	9.0	19.9	6.8	10.5	65.9	0.2	1.8	0.8	0:00
12:30	1120.7	6.6	42.2	8.9	19.2	8.4	18.9	66.3	0.2	1.7	0.8	0:00
13:00	1114.0	6.8	42.4	8.9	20.0	6.9	10.4	68.5	0.2	1.6	0.8	0:00
13:30	1118.1	6.7	42.4	9.0	20.0	7.0	9.2	66.9	0.2	1.7	0.8	0:00
14:00	1109.1	7.0	43.4	9.2	21.2	7.0	11.6	58.7	0.2	1.8	0.9	0:00
14:30	1092.7	7.2	42.8	9.1	18.4	7.6	16.5	64.8	0.2	1.8	0.8	0:00
15:00	1096.1	7.1	42.6	9.0	18.5	7.1	15.9	66.8	0.2	1.6	0.8	0:00
15:30	1110.2	6.8	42.8	8.9	18.7	7.5	16.7	60.3	0.2	1.5	0.8	0:00
16:00	1097.2	7.2	42.5	9.1	18.1	8.8	25.0	65.2	0.2	1.5	0.8	0:00
16:30	1107.5	6.6	42.6	8.9	19.2	7.1	21.7	70.5	0.2	1.4	0.9	0:00
17:00	1107.5	7.0	43.4	8.9	19.3	6.2	19.9	61.9	0.2	1.4	0.9	0:00
17:30	1099.6	7.0	42.5	9.2	18.4	13.9	31.5	68.1	0.2	1.6	0.8	0:00
18:00	1096.5	6.9	42.4	9.1	19.3	3.4	0.1	71.7	0.2	1.6	0.8	0:00
18:30	1107.7	6.9	43.1	9.0	19.4	3.1	6.7	59.8	0.2	1.5	0.8	0:00
19:00	1100.0	7.0	43.1	9.2	19.2	7.8	21.1	63.7	0.2	1.6	0.8	0:00
19:30	1087.6	7.3	43.5	9.2	18.5	8.6	26.2	64.3	0.3	1.5	0.8	0:00
20:00	1081.2	7.3	42.8	9.4	17.9	10.3	35.7	65.4	0.3	1.4	0.8	0:00
20:30	1081.2	7.5	43.1	9.1	17.9	9.6	34.4	65.3	0.4	1.4	0.8	0:00
21:00	1089.4	7.2	41.5	9.4	18.6	6.6	30.7	70.6	0.3	1.6	1.0	0:00
21:30	1096.9	7.1	42.2	9.2	18.7	4.8	13.5	65.1	0.2	2.0	1.1	0:00
22:00	1103.0	7.0	43.0	9.3	20.4	7.2	34.8	66.3	0.1	2.2	1.2	0:00
22:30	1094.4	7.1	42.3	9.2	18.5	7.0	25.1	67.1	0.1	2.1	1.1	0:00
23:00	1097.7	7.1	41.7	9.3	18.2	9.5	27.2	67.5	0.0	2.1	1.1	0:00
23:30	1113.6	6.7	41.7	9.1	19.1	6.9	17.9	72.5	0.1	2.0	1.1	0:00
00:00	1113.4	6.8	42.3	9.0	19.0	7.0	28.2	64.1	0.1	2.1	1.1	0:00
Moyen	1105.3	6.9	42.5	9.1	19.5	7.4	14.3	66.2	0.2	1.9	1.0	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.87	3.17	15.45	0.08		0.44	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101.3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2017 MOIS : 4 JOUR : 8		
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	5.4	
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	45	
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	150	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)	0:00	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)	0:00	
Intervalle de confiance moyen	0.58	
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100.0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.4.6 45 150 0:00 0:00 0.51 100.0

