

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2017 MOIS : 4 11												
Heure	COMBUSTION			FUMEEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)
00:30	1099.3	7.0	42.2	9.4	20.0	8.6	8.8	65.4	0.2	2.5	1.2	0:00
01:00	1104.5	6.8	41.9	9.3	20.6	7.1	3.1	67.3	0.2	2.5	1.2	0:00
01:30	1100.9	7.0	42.4	9.3	19.9	8.0	7.0	65.8	0.2	2.5	1.2	0:00
02:00	1109.7	6.7	41.4	9.4	20.9	4.6	0.0	69.0	0.2	2.5	1.2	0:00
02:30	1116.5	6.7	42.8	9.1	21.0	4.3	1.7	66.1	0.2	2.5	1.2	0:00
03:00	1107.2	6.9	43.4	9.4	20.2	7.5	8.1	66.2	0.2	2.7	1.2	0:00
03:30	1095.9	7.1	42.5	9.4	20.3	7.4	6.2	67.9	0.2	2.6	1.2	0:00
04:00	1093.5	7.1	42.3	9.5	19.6	7.3	8.0	67.9	0.2	2.5	1.2	0:00
04:30	1102.2	6.8	42.3	9.2	20.4	7.4	6.6	67.1	0.2	2.4	1.2	0:00
05:00	1109.0	6.9	42.2	9.3	20.2	7.3	5.2	66.5	0.2	2.4	1.2	0:00
05:30	1115.2	6.7	42.2	9.2	20.6	7.6	7.9	66.6	0.2	2.2	1.0	0:00
06:00	1119.2	6.7	42.7	9.1	22.1	7.4	8.5	65.9	0.2	2.3	0.9	0:00
06:30	1104.1	6.9	42.9	9.1	19.9	7.3	12.1	66.9	0.2	2.2	0.9	0:00
07:00	1095.0	7.2	42.7	9.2	18.8	7.6	11.7	64.6	0.2	2.0	0.8	0:00
07:30	1091.8	7.1	41.9	9.3	19.0	7.2	11.4	70.1	0.2	1.9	0.9	0:00
08:00	1092.1	7.1	42.7	9.0	18.9	7.5	11.8	58.0	0.2	1.9	0.8	0:00
08:30	1102.7	7.1	42.3	9.1	18.5	7.1	12.2	63.0	0.2	1.9	0.9	0:00
09:00	1105.9	7.0	41.8	9.1	18.5	7.5	13.6	63.4	0.2	2.0	1.0	0:00
09:30	1116.6	6.7	42.2	9.3	18.8	15.7	28.7	68.2	0.3	2.2	1.2	0:00
10:00	1118.8	6.7	42.5	9.2	19.2	4.5	1.1	65.4	0.2	2.3	1.1	0:00
10:30	1108.8	7.0	43.1	9.2	19.4	6.9	10.6	67.5	0.2	2.2	1.2	0:00
11:00	1129.0	6.3	42.9	9.1	21.2	7.3	8.9	68.0	0.2	2.2	1.2	0:00
11:30	1104.0	7.3	43.3	9.3	18.9	9.8	19.9	63.9	0.2	2.1	1.2	0:00
12:00	1112.5	6.8	42.1	9.2	20.1	6.8	5.1	69.2	0.2	2.1	1.2	0:00
12:30	1107.0	7.1	42.7	9.3	19.2	7.2	8.4	64.6	0.2	2.1	1.2	0:00
13:00	1097.0	7.2	43.0	9.1	17.9	5.9	7.9	68.4	1.4	2.1	1.1	0:00
13:30	1113.6	6.9	42.1	9.3	18.7	6.8	6.1	66.8	0.2	2.1	1.1	0:00
14:00	1119.2	6.7	41.8	9.2	20.8	5.9	3.4	65.8	0.2	1.8	1.0	0:00
14:30	1114.2	6.8	42.0	9.1	19.9	7.7	10.0	69.7	0.2	1.7	0.8	0:00
15:00	1097.9	7.2	43.1	9.1	18.0	8.9	11.7	52.8	0.2	1.6	0.8	0:00
15:30	1100.1	7.0	43.0	9.1	17.9	7.9	12.9	62.2	0.2	1.6	0.8	0:00
16:00	1100.7	7.0	42.6	9.1	17.3	8.2	18.9	67.6	0.2	1.6	0.8	0:00
16:30	1108.4	6.8	42.2	9.0	18.3	6.6	9.2	69.0	0.2	1.5	0.8	0:00
17:00	1108.6	6.9	42.4	9.1	18.5	6.4	10.7	65.5	0.2	1.5	0.8	0:00
17:30	1100.7	7.0	43.8	9.0	17.3	9.2	35.6	64.9	0.2	1.5	0.8	0:00
18:00	1099.8	7.0	43.0	9.0	17.5	5.6	16.9	58.6	0.2	1.6	0.8	0:00
18:30	1101.5	6.9	42.9	8.9	18.0	4.5	8.3	63.1	0.2	1.4	0.8	0:00
19:00	1100.7	7.0	42.4	8.9	17.9	6.5	11.2	68.5	0.2	1.5	0.8	0:00
19:30	1105.4	6.8	41.9	9.0	18.5	7.4	10.5	67.4	0.2	1.4	0.8	0:00
20:00	1115.8	6.5	41.8	8.9	20.5	7.0	8.5	71.1	0.1	1.4	0.8	0:00
20:30	1130.1	6.3	42.7	8.8	21.8	6.8	5.4	64.3	0.2	1.5	0.8	0:00
21:00	1120.7	6.5	43.3	9.0	21.3	7.0	4.9	65.4	0.2	1.8	1.0	0:00
21:30	1111.1	6.6	42.5	9.3	21.5	7.3	2.5	67.4	0.2	2.1	1.1	0:00
22:00	1130.4	6.0	43.2	9.1	24.1	6.1	2.2	66.2	0.2	2.2	1.2	0:00
22:30	1117.8	6.7	43.2	9.3	21.6	6.7	7.6	68.1	0.2	2.3	1.1	0:00
23:00	1090.6	7.2	41.9	9.6	20.6	7.5	8.5	68.3	0.2	2.3	1.1	0:00
23:30	1097.6	7.0	41.3	9.5	20.7	7.6	7.9	65.1	0.2	2.2	1.1	0:00
00:00	1103.4	6.9	40.3	9.5	21.5	7.1	5.2	67.7	0.2	2.2	1.1	0:00
Moyen	1107.2	6.9	42.5	9.2	19.7	7.2	9.4	66.0	0.2	2.0	1.0	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.83	2.15	15.37	0.11		0.45	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2017 MOIS : 4 JOUR : 11	
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	8.4
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)	0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)	0:00
Intervalle de confiance moyen	0.84
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100.0
Objectif : % > 95%	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.4.6 45 150 0:00 0:00 0.51 100.0

