

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2017 MOIS : 4 13												
Heure	COMBUSTION			FUMEEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol) (2)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	
00:30	1090.5	7.2	42.3	9.2	17.9	7.8	13.8	61.0	0.2	1.0	0.8	0:00
01:00	1086.9	7.2	43.4	8.9	18.3	7.0	14.8	62.3	0.2	1.2	0.8	0:00
01:30	1072.3	7.6	42.8	9.2	16.5	6.9	14.8	58.3	0.2	1.1	0.8	0:00
02:00	1086.5	7.2	42.6	8.9	16.7	7.7	19.4	63.8	0.3	1.0	0.8	0:00
02:30	1085.2	7.4	42.4	9.1	16.4	8.2	24.0	65.0	0.2	1.0	0.8	0:00
03:00	1081.9	7.4	42.2	9.0	16.5	6.5	19.7	65.1	0.2	1.1	0.8	0:00
03:30	1081.4	7.3	42.3	9.0	16.5	6.9	33.8	59.9	0.3	1.0	0.8	0:00
04:00	1092.2	7.1	42.8	8.9	17.2	6.7	25.0	67.4	0.2	1.0	0.8	0:00
04:30	1082.6	7.4	42.1	9.2	17.8	7.3	25.2	64.6	0.2	1.0	0.8	0:00
05:00	1092.1	7.0	42.8	8.8	18.0	7.5	26.4	64.3	0.3	1.0	0.8	0:00
05:30	1097.0	7.0	42.4	8.8	17.9	7.5	36.4	66.1	0.2	1.0	0.8	0:00
06:00	1117.1	6.6	42.0	8.8	21.0	7.6	35.7	65.4	0.2	1.1	0.8	0:00
06:30	1100.8	7.1	42.0	9.0	17.8	7.0	47.6	64.1	0.2	1.0	0.8	0:00
07:00	1107.7	6.7	42.1	8.8	18.6	6.7	25.3	69.8	0.2	1.0	0.8	0:00
07:30	1109.9	6.9	42.5	8.8	18.9	7.3	32.3	64.9	0.2	1.0	0.8	0:00
08:00	1110.3	6.7	42.7	8.7	19.3	7.2	30.4	64.0	0.2	1.0	0.8	0:00
08:30	1111.1	6.9	42.8	8.8	18.5	7.0	35.0	60.8	0.2	1.0	0.8	0:00
09:00	1086.7	7.4	42.2	9.5	18.2	7.7	24.9	73.3	0.2	1.5	1.0	0:00
09:30	1073.9	7.8	43.8	9.5	16.2	9.5	38.2	51.8	0.3	1.8	1.1	0:00
10:00	1074.5	7.4	43.1	9.2	15.3	7.1	39.6	59.4	0.2	1.8	1.1	0:00
10:30	1102.2	6.6	42.4	8.9	17.5	6.7	26.3	65.1	0.2	1.8	1.1	0:00
11:00	1131.1	6.2	42.3	8.7	20.1	7.8	13.4	68.2	0.2	1.9	1.1	0:00
11:30	1123.5	6.8	43.3	8.9	19.5	7.9	13.1	66.9	0.2	1.9	1.1	0:00
12:00	1094.9	7.3	43.5	9.3	17.6	7.7	21.7	57.6	0.2	1.9	1.1	0:00
12:30	1070.4	7.6	42.5	9.3	16.1	5.1	24.0	61.0	0.2	1.8	1.1	0:00
13:00	1100.5	6.9	42.0	8.9	16.5	3.7	12.2	63.5	0.2	1.7	1.1	0:00
13:30	1133.7	6.0	39.3	8.9	19.8	7.2	18.1	70.7	0.2	1.8	1.1	0:00
14:00	1156.5	5.7	41.7	8.6	23.6	6.3	6.3	63.8	0.2	1.9	1.1	0:00
14:30	1142.3	6.5	45.3	8.3	19.3	9.0	19.9	54.9	0.2	1.9	1.1	0:00
15:00	1106.3	7.0	43.8	9.0	17.8	10.0	16.9	64.4	0.2	1.9	1.1	0:00
15:30	1089.8	7.4	43.1	9.2	16.3	8.8	11.8	65.2	0.3	1.8	1.1	0:00
16:00	1088.2	7.3	41.9	9.1	15.4	7.2	14.7	65.7	0.2	1.8	1.1	0:00
16:30	1110.1	6.8	41.8	8.8	17.3	7.0	13.3	59.6	0.2	1.8	1.1	0:00
17:00	1110.1	6.9	42.1	8.9	17.6	6.8	10.5	70.7	0.2	1.8	1.1	0:00
17:30	1102.4	7.0	42.9	9.0	16.3	8.2	14.8	56.7	0.2	1.8	1.0	0:00
18:00	1108.4	6.7	43.1	8.8	17.4	7.3	15.6	58.0	0.2	1.8	1.0	0:00
18:30	1112.1	6.8	42.9	8.9	18.8	7.3	22.9	64.2	0.2	1.9	1.0	0:00
19:00	1101.1	7.1	42.9	9.1	18.3	5.6	32.0	62.3	0.2	1.6	1.0	0:00
19:30	1092.7	7.0	42.9	8.8	18.1	4.8	32.3	58.7	0.2	1.2	0.8	0:00
20:00	1106.2	6.9	42.8	8.7	18.3	6.8	30.7	52.8	0.2	1.1	0.8	0:00
20:30	1108.1	6.7	42.4	8.8	18.7	7.5	30.5	61.8	0.2	1.2	0.8	0:00
21:00	1103.6	7.0	43.0	8.8	18.1	8.6	27.8	59.0	0.5	1.4	0.9	0:00
21:30	1109.4	6.6	42.2	8.8	19.8	8.5	19.5	66.4	0.2	1.7	1.1	0:00
22:00	1109.0	6.9	43.0	9.2	20.4	7.2	13.1	60.8	0.2	1.7	1.1	0:00
22:30	1091.5	7.3	42.8	9.2	18.4	8.7	22.6	67.2	0.3	1.7	1.1	0:00
23:00	1090.9	7.1	42.4	9.2	18.5	7.8	17.5	65.3	0.2	1.8	1.1	0:00
23:30	1103.7	6.8	42.1	8.9	19.8	7.7	18.3	68.6	0.2	1.8	1.0	0:00
00:00	1102.0	7.1	42.7	9.1	19.3	7.3	20.7	64.0	0.2	1.8	1.1	0:00
Moyen	1100.9	7.0	42.6	9.0	18.1	7.3	23.0	63.2	0.2	1.5	1.0	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.90	5.10	14.85	0.10		0.42	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2017 MOIS : 4		JOUR : 13
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		17.1
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		1.35
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100.0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.4.6 45 150 0:00 0:00 0.51 100.0

