

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2017		MOIS : 4		14		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1097,8	7,0	42,5	9,0	19,7	5,9	14,5	69,8	0,2	1,8	1,1	0:00	
01:00	1106,7	6,9	42,9	9,1	19,3	7,3	24,5	63,5	0,2	1,8	1,1	0:00	
01:30	1088,6	7,3	42,8	9,2	18,7	8,1	23,3	65,7	0,2	1,8	1,1	0:00	
02:00	1090,0	7,2	42,6	9,2	18,5	7,8	21,2	65,6	0,2	1,7	1,1	0:00	
02:30	1086,7	7,3	42,4	9,3	18,0	7,4	21,3	64,5	0,2	1,7	1,1	0:00	
03:00	1089,6	7,3	43,3	9,1	17,1	7,4	23,7	62,2	0,3	1,6	1,1	0:00	
03:30	1084,9	7,4	42,2	9,2	16,7	7,9	22,2	65,7	0,2	1,6	1,1	0:00	
04:00	1103,2	6,9	42,1	8,9	18,0	6,2	21,0	71,6	0,3	1,6	1,1	0:00	
04:30	1122,1	6,6	43,1	8,6	18,9	7,4	19,9	61,5	0,2	1,6	1,1	0:00	
05:00	1105,6	7,0	42,4	9,1	18,4	7,7	14,9	70,7	0,3	1,6	1,1	0:00	
05:30	1103,7	7,0	43,0	9,0	18,8	7,7	14,3	62,2	0,2	1,6	1,1	0:00	
06:00	1109,1	7,0	43,5	9,1	19,9	6,4	12,1	61,9	2,2	1,6	1,2	0:00	
06:30	1089,3	7,2	42,0	9,3	17,7	8,0	23,7	65,7	0,3	1,6	1,1	0:00	
07:00	1102,5	6,9	41,8	9,1	18,8	7,9	15,6	66,1	0,2	1,5	1,0	0:00	
07:30	1105,1	6,9	42,0	9,0	18,9	7,3	18,5	68,3	0,2	1,1	0,8	0:00	
08:00	1105,2	6,9	42,3	9,1	19,7	7,4	12,9	67,0	0,2	1,1	0,8	0:00	
08:30	1106,5	6,8	42,9	9,1	19,9	6,2	9,5	68,0	0,2	1,3	0,8	0:00	
09:00	1085,3	7,5	43,6	9,5	18,6	9,2	12,8	64,9	0,2	1,8	1,0	0:00	
09:30	1077,5	7,5	42,9	9,5	17,7	7,0	10,0	60,4	0,3	2,1	1,1	0:00	
10:00	1092,8	7,2	42,1	9,2	17,4	7,5	14,0	63,5	0,2	2,0	1,1	0:00	
10:30	1103,4	6,8	41,2	9,2	18,4	6,9	12,8	71,7	0,2	2,0	1,1	0:00	
11:00	1147,9	5,9	42,7	8,7	21,2	7,3	10,9	65,3	0,2	2,2	1,1	0:00	
11:30	1128,4	6,7	43,6	9,0	20,2	7,5	7,9	65,2	0,2	2,2	1,1	0:00	
12:00	1103,8	7,1	42,6	9,3	19,0	7,4	6,6	73,0	0,2	2,2	1,1	0:00	
12:30	1104,3	7,1	42,9	9,3	18,9	5,7	2,5	56,5	0,2	2,2	1,1	0:00	
13:00	1082,4	7,6	44,3	9,3	16,2	8,1	14,1	63,0	0,3	2,2	1,1	0:00	
13:30	1078,3	7,4	42,6	9,3	17,3	7,8	10,5	62,7	0,2	2,1	1,1	0:00	
14:00	1105,1	7,0	42,4	9,3	20,1	7,0	5,7	62,1	0,2	1,8	1,0	0:00	
14:30	1088,4	7,3	41,9	9,3	17,2	7,8	8,8	65,6	0,2	1,3	0,8	0:00	
15:00	1092,8	7,2	41,6	9,2	17,8	7,5	8,8	66,7	0,2	1,2	0,8	0:00	
15:30	1091,0	7,3	42,7	9,2	17,4	7,6	9,3	63,7	0,2	1,2	0,8	0:00	
16:00	1085,6	7,5	43,0	9,1	16,9	7,4	9,4	64,5	0,2	1,2	0,8	0:00	
16:30	1087,0	7,5	43,5	9,1	15,7	6,5	7,7	54,5	0,4	1,1	0,8	0:00	
17:00	1093,6	7,1	42,2	9,0	16,8	7,5	7,6	59,8	0,2	1,1	0,8	0:00	
17:30	1111,3	6,7	42,8	8,8	19,0	6,5	5,9	61,6	0,2	1,2	0,8	0:00	
18:00	1112,0	6,9	42,7	8,9	18,7	7,5	10,2	63,1	0,2	1,2	0,8	0:00	
18:30	1100,7	7,1	42,6	9,0	18,2	7,7	9,4	62,6	0,2	1,1	0,8	0:00	
19:00	1100,3	6,8	42,1	9,1	19,2	6,9	6,3	67,2	0,2	1,2	0,8	0:00	
19:30	1100,0	7,2	43,0	9,0	18,6	6,8	8,1	60,0	0,2	1,2	0,8	0:00	
20:00	1105,5	6,9	42,6	9,1	18,1	8,3	16,5	57,6	0,2	1,1	0,8	0:00	
20:30	1098,3	7,2	42,6	9,1	17,6	5,5	13,3	50,3	0,2	1,1	0,8	0:00	
21:00	1106,6	6,9	42,6	8,9	18,7	7,8	14,2	59,3	0,2	1,4	1,0	0:00	
21:30	1101,0	7,2	43,7	9,0	17,4	7,7	15,7	57,1	0,3	1,7	1,1	0:00	
22:00	1101,3	6,9	42,7	9,3	21,5	7,1	6,4	58,7	0,2	1,8	1,1	0:00	
22:30	1088,9	7,2	42,0	9,4	19,5	8,1	12,1	66,9	0,2	1,8	1,1	0:00	
23:00	1094,1	7,1	42,4	9,5	19,4	8,0	10,2	64,7	0,2	1,9	1,1	0:00	
23:30	1088,5	7,3	43,3	9,4	19,2	7,8	12,0	63,6	0,2	1,9	1,1	0:00	
00:00	1073,3	7,6	42,1	9,7	18,3	6,9	13,0	67,5	0,2	2,0	1,1	0:00	
Moyen	1098,5	7,1	42,6	9,1	18,5	7,3	13,0	63,8	0,3	1,6	1,0		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,95	3,19	15,00	0,11	0,45			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2017	MOIS : 4	JOUR : 14
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		15,6
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		1,25
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100,0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

