

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2017		MOIS : 4		21		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1074,0	7,2	42,2	9,4	17,4	7,4	12,5	64,9	0,2	1,7	1,1	0:00	
01:00	1071,3	7,3	43,4	9,3	16,3	6,5	10,4	55,5	0,3	1,6	1,0	0:00	
01:30	1063,4	7,5	42,4	9,5	16,7	6,4	7,5	63,9	0,3	1,3	0,8	0:00	
02:00	1057,0	7,5	42,2	9,6	17,0	6,1	6,5	66,0	0,3	1,3	0,9	0:00	
02:30	1079,3	7,1	42,0	9,5	18,5	7,2	8,1	63,9	0,2	1,3	0,9	0:00	
03:00	1077,9	7,3	43,0	9,3	18,7	7,6	8,9	67,1	0,2	1,3	0,9	0:00	
03:30	1070,6	7,5	43,1	9,4	17,9	8,5	11,5	58,4	0,2	1,4	0,9	0:00	
04:00	1065,2	7,4	42,0	9,5	18,0	7,9	8,2	65,2	0,2	1,4	0,9	0:00	
04:30	1068,9	7,4	43,1	9,3	17,7	7,5	9,6	59,2	0,2	1,5	0,8	0:00	
05:00	1076,1	7,1	42,5	9,3	18,1	6,5	6,6	63,3	0,2	1,5	0,8	0:00	
05:30	1078,7	7,3	40,3	9,4	18,0	6,4	6,0	45,7	0,2	1,5	0,9	0:00	
06:00	1078,8	7,4	41,4	9,5	18,7	7,3	7,9	55,8	0,2	1,9	0,9	0:00	
06:30	1069,9	7,4	43,5	9,3	17,9	7,8	11,1	69,3	0,3	1,8	0,8	0:00	
07:00	1075,0	7,1	41,9	9,2	18,6	6,8	6,7	62,6	0,2	1,5	0,9	0:00	
07:30	1079,5	7,2	42,0	9,4	17,7	7,5	8,5	58,5	0,2	1,4	0,9	0:00	
08:00	1082,4	7,2	41,6	9,6	18,1	6,3	5,7	64,4	0,2	1,3	0,9	0:00	
08:30	1072,6	7,6	42,6	9,6	17,7	8,9	10,2	59,9	0,3	1,3	0,9	0:00	
09:00	1057,9	7,7	42,1	9,7	17,5	7,3	6,5	63,9	0,2	1,7	1,0	0:00	
09:30	1065,4	7,5	42,6	9,3	15,5	7,3	10,9	49,6	0,3	1,4	0,8	0:00	
10:00	1083,3	7,0	42,4	9,2	18,0	8,6	30,2	68,8	0,2	1,3	0,8	0:00	
10:30	1079,3	7,3	42,5	9,3	18,4	5,0	7,4	64,6	0,2	1,4	0,8	0:00	
11:00	1083,5	7,1	43,3	9,2	18,3	7,6	15,1	64,4	0,2	1,5	0,8	0:00	
11:30	1076,4	7,4	42,8	9,4	17,8	8,5	11,9	68,5	0,2	1,6	0,9	0:00	
12:00	1069,0	7,6	42,0	9,5	17,7	7,4	10,3	64,2	0,2	1,6	0,9	0:00	
12:30	1076,1	7,4	42,1	9,4	16,8	8,4	14,2	63,6	0,2	1,6	0,8	0:00	
13:00	1087,0	7,1	43,7	8,9	17,0	8,7	15,0	74,4	0,4	1,4	0,7	0:00	
13:30	1073,6	7,5	42,9	9,3	16,1	7,5	16,8	64,5	0,3	1,4	0,8	0:00	
14:00	1089,8	6,9	43,0	9,4	18,9	6,1	6,1	69,3	0,3	1,5	0,8	0:00	
14:30	1063,5	7,8	43,1	9,7	16,5	5,0	6,6	57,7	0,2	1,5	0,8	0:00	
15:00	1053,6	7,4	42,2	9,6	15,8	8,0	14,5	61,1	0,2	1,6	0,8	0:00	
15:30	1073,7	7,2	43,4	9,3	16,4	10,5	15,5	58,8	0,2	2,1	1,0	0:00	
16:00	1065,3	7,5	42,7	9,5	16,2	6,8	13,6	65,1	0,2	1,9	1,0	0:00	
16:30	1057,3	7,6	42,7	9,5	16,0	5,8	11,0	64,1	0,2	2,0	1,0	0:00	
17:00	1059,8	7,5	42,2	9,4	16,5	6,1	10,1	67,3	0,2	2,1	1,0	0:00	
17:30	1072,2	7,4	42,3	9,3	14,6	4,8	17,5	52,1	0,3	2,0	1,0	0:00	
18:00	1083,2	7,2	43,0	9,1	14,5	9,2	18,6	60,0	0,2	1,7	0,9	0:00	
18:30	1074,6	7,3	42,9	9,2	15,1	8,2	10,4	60,7	0,3	1,3	0,7	0:00	
19:00	1059,3	7,5	43,0	9,3	15,6	7,6	9,1	54,0	0,2	1,3	0,8	0:00	
19:30	1047,9	7,7	44,2	9,3	14,0	7,6	18,9	52,0	0,2	1,2	0,8	0:00	
20:00	1044,5	7,8	43,3	9,5	13,6	7,5	26,5	59,3	0,2	1,2	0,8	0:00	
20:30	1053,4	7,4	43,0	9,3	14,3	6,0	15,9	58,3	0,3	1,1	0,7	0:00	
21:00	1042,8	7,8	42,7	9,6	15,0	6,4	11,6	65,4	0,2	1,4	0,9	0:00	
21:30	1027,7	8,2	42,2	10,0	14,4	7,2	13,9	63,2	0,3	1,8	1,0	0:00	
22:00	1054,5	7,2	42,5	9,7	18,6	6,1	3,5	68,6	0,3	1,8	1,0	0:00	
22:30	1057,8	7,6	42,5	9,7	16,5	6,6	10,1	59,2	0,3	1,8	1,0	0:00	
23:00	1050,5	7,7	41,4	9,8	16,1	7,0	9,1	67,8	0,3	1,7	1,0	0:00	
23:30	1057,0	7,4	41,9	9,8	19,0	7,0	3,3	64,3	0,4	1,9	1,0	0:00	
00:00	1054,4	7,7	42,9	9,9	18,2	8,6	11,0	64,5	0,3	1,9	1,0	0:00	
Moyen	1067,4	7,4	42,6	9,4	16,9	7,2	11,3	62,1	0,2	1,6	0,9		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,87	2,65	14,74	0,10	0,38			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2017	MOIS : 4	JOUR : 21
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		18,5
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		1,46
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100,0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

