

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2017		MOIS : 4		25		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1112,3	6,8	43,4	8,9	19,2	7,9	9,5	68,4	0,2	2,0	1,0	0:00	
01:00	1103,2	6,9	43,2	9,0	18,8	8,2	11,9	63,6	0,2	1,9	1,0	0:00	
01:30	1098,3	7,0	42,7	9,1	18,1	8,2	15,1	64,7	0,2	2,0	1,0	0:00	
02:00	1097,3	7,1	42,6	9,0	17,8	8,3	13,6	66,1	0,2	1,8	1,0	0:00	
02:30	1095,2	7,3	42,2	9,2	16,7	5,7	10,0	62,5	0,2	1,8	1,0	0:00	
03:00	1098,6	6,9	42,8	8,9	16,8	8,2	17,3	66,2	0,2	1,8	0,9	0:00	
03:30	1111,3	6,8	42,3	8,9	17,4	7,1	7,0	61,8	0,2	1,8	0,9	0:00	
04:00	1123,0	6,6	42,8	8,8	17,9	6,6	8,9	63,8	0,2	1,8	0,9	0:00	
04:30	1103,5	7,0	42,9	9,1	17,9	6,0	6,4	66,0	0,2	1,8	1,0	0:00	
05:00	1102,8	6,9	42,9	8,9	17,5	8,0	17,0	60,5	0,3	1,7	1,0	0:00	
05:30	1111,1	6,8	42,6	9,0	18,6	7,2	11,7	62,9	0,2	1,8	1,0	0:00	
06:00	1090,3	7,3	42,8	9,3	17,5	8,7	19,7	62,6	0,2	1,4	0,8	0:00	
06:30	1085,3	7,2	42,7	9,1	15,9	7,7	24,2	65,1	0,2	1,3	0,7	0:00	
07:00	1102,2	6,8	42,8	8,7	16,0	6,9	23,1	61,2	0,2	1,3	0,7	0:00	
07:30	1116,1	6,6	42,6	8,7	16,7	5,7	12,4	65,2	0,2	1,2	0,8	0:00	
08:00	1118,0	6,4	42,0	8,7	19,0	6,1	9,5	68,9	0,2	1,2	0,8	0:00	
08:30	1121,1	6,6	43,0	8,8	18,4	6,2	11,7	57,9	0,2	1,3	0,7	0:00	
09:00	1109,9	6,8	42,9	9,0	18,3	7,5	8,7	57,8	0,2	1,6	0,9	0:00	
09:30	1101,2	6,9	42,4	9,2	18,3	6,9	6,5	70,2	0,2	1,9	1,1	0:00	
10:00	1120,5	6,3	42,5	8,7	20,4	6,6	5,2	62,1	0,2	0,9	0,8	0:00	
10:30	1122,0	6,5	42,8	8,8	20,7	7,0	5,1	66,9	0,2	1,0	0,8	0:00	
11:00	1113,1	6,6	43,2	9,0	20,0	7,2	6,4	64,5	0,2	1,2	0,8	0:00	
11:30	1101,6	6,9	43,0	9,0	18,7	8,8	15,7	63,2	0,2	1,3	0,8	0:00	
12:00	1106,3	6,6	42,5	8,7	18,2	10,1	17,4	65,8	0,2	1,2	0,8	0:00	
12:30	1120,7	6,7	42,9	8,6	18,0	4,5	2,3	49,7	0,2	1,2	0,7	0:00	
13:00	1112,6	6,7	42,8	8,9	17,4	6,7	12,4	62,0	0,3	1,3	0,8	0:00	
13:30	1091,3	7,3	42,2	9,1	15,9	6,7	19,7	68,7	0,2	1,3	0,8	0:00	
14:00	1122,5	6,4	42,3	8,6	19,4	7,6	16,5	59,6	0,2	1,3	0,8	0:00	
14:30	1118,6	6,5	42,2	8,6	17,2	9,5	41,3	57,4	0,2	1,2	0,8	0:00	
15:00	1118,0	6,6	42,9	8,7	17,6	6,4	14,2	63,2	0,2	1,2	0,8	0:00	
15:30	1094,8	7,1	42,7	9,1	17,3	6,8	19,1	67,4	0,2	1,2	0,8	0:00	
16:00	1084,1	7,3	42,2	9,2	16,5	6,6	18,9	62,6	0,2	1,1	0,8	0:00	
16:30	1093,6	6,8	42,8	8,8	17,8	8,7	16,9	67,2	0,2	1,2	0,7	0:00	
17:00	1085,1	7,2	42,5	9,1	16,8	9,0	17,6	64,9	0,2	1,2	0,7	0:00	
17:30	1107,9	6,4	42,6	8,6	19,6	6,5	6,0	69,5	0,2	1,1	0,7	0:00	
18:00	1121,5	6,4	42,6	8,8	20,6	5,1	2,9	66,5	0,2	1,2	0,8	0:00	
18:30	1102,4	6,9	43,3	9,0	19,2	8,3	14,8	63,7	0,2	1,5	0,8	0:00	
19:00	1098,5	6,9	43,0	9,1	19,3	6,8	9,7	67,0	0,2	1,4	0,8	0:00	
19:30	1084,1	7,1	43,2	9,2	19,2	7,1	9,7	63,3	0,2	1,6	0,8	0:00	
20:00	1073,7	7,3	42,6	9,3	18,0	7,1	11,8	64,7	0,2	1,5	0,8	0:00	
20:30	1082,5	7,2	42,0	9,3	17,8	8,2	16,2	67,1	0,3	1,5	0,8	0:00	
21:00	1078,6	7,4	41,8	9,3	16,7	9,2	27,4	60,5	0,2	1,7	0,9	0:00	
21:30	1110,9	6,7	41,7	9,0	18,2	7,5	24,8	66,8	0,2	2,1	1,0	0:00	
22:00	1114,4	6,6	42,7	9,0	19,2	6,3	15,9	69,2	0,2	2,1	1,0	0:00	
22:30	1114,9	6,5	42,8	8,8	19,3	5,8	15,0	68,4	0,2	2,1	1,0	0:00	
23:00	1110,1	6,7	42,3	9,1	19,3	7,6	16,0	68,5	0,2	2,1	1,0	0:00	
23:30	1128,5	6,1	42,9	8,6	21,1	7,4	15,1	63,5	0,2	2,1	1,0	0:00	
00:00	1116,3	6,7	42,6	9,1	19,4	7,5	12,0	66,7	0,2	2,3	1,0	0:00	
Moyen	1105,0	6,8	42,7	8,9	18,2	7,3	14,0	64,3	0,2	1,5	0,9		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,88	3,28	15,13	0,10	0,34			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2017	MOIS : 4	JOUR : 25
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		7,9
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,70
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100,0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

