

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE :		2017		MOIS : 5		3		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)					Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES									
	T2s (°C)	O2 Chaudi (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol) (1)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)		
00:30	1102,8	6,9	42,2	9,0	18,5	4,6	34,6	65,0	0,2	1,7	1,0	0:00	
01:00	1115,5	6,6	42,8	8,9	18,6	3,2	4,3	66,1	0,3	1,6	1,0	0:00	
01:30	1105,7	6,9	43,8	8,9	17,2	3,3	32,1	63,6	0,3	1,8	0,9	0:00	
02:00	1098,7	7,0	43,1	9,0	16,8	3,2	22,9	60,7	0,3	1,8	1,0	0:00	
02:30	1110,5	6,7	42,3	8,9	18,4	5,2	33,9	58,7	0,3	1,8	1,0	0:00	
03:00	1109,1	6,7	42,3	8,9	18,8	6,6	42,3	65,0	0,3	1,8	1,0	0:00	
03:30	1113,6	6,6	42,6	8,9	18,5	4,1	21,9	66,7	0,2	1,7	1,0	0:00	
04:00	1106,7	7,1	42,9	9,2	17,1	7,5	29,1	57,1	0,3	1,7	1,0	0:00	
04:30	1102,2	6,9	42,7	9,0	18,0	10,1	27,9	65,1	0,3	1,7	1,0	0:00	
05:00	1105,5	7,0	42,4	9,1	17,6	9,0	21,9	62,0	0,3	1,7	1,0	0:00	
05:30	1104,3	6,9	41,5	9,1	18,5	9,7	32,5	65,8	0,3	1,6	0,9	0:00	
06:00	1123,5	6,3	42,4	8,6	20,8	9,0	28,5	66,6	0,4	1,6	0,8	0:00	
06:30	1120,7	6,7	42,7	8,7	19,5	8,7	26,1	69,2	0,3	1,6	0,8	0:00	
07:00	1112,6	6,8	42,7	8,9	19,7	9,1	37,4	66,2	0,4	1,7	0,8	0:00	
07:30	1105,6	6,9	43,1	9,0	19,0	9,3	50,2	62,5	0,4	1,7	0,8	0:00	
08:00	1090,6	7,2	42,8	9,1	17,7	6,4	66,5	65,6	0,4	1,8	0,8	0:00	
08:30	1098,7	6,9	42,6	8,9	18,3	4,0	37,8	70,7	0,3	1,7	0,8	0:00	
09:00	1119,1	6,7	42,8	8,8	19,5	3,2	11,2	64,3	0,4	2,1	0,9	0:00	
09:30	1109,5	6,8	42,2	9,1	19,5	4,5	22,7	69,9	0,3	2,4	1,1	0:00	
10:00	1120,2	6,4	42,7	8,8	20,5	7,1	22,8	67,2	0,3	2,1	0,9	0:00	
10:30	1110,2	6,8	43,1	8,9	19,8	7,7	14,7	67,0	0,2	1,9	0,8	0:00	
11:00	1104,7	6,9	42,2	9,0	19,7	8,3	14,8	64,9	0,3	1,9	0,8	0:00	
11:30	1103,4	7,0	42,8	9,1	19,0	9,4	21,1	62,8	0,2	2,0	0,8	0:00	
12:00	1092,2	7,0	42,6	9,0	18,4	9,4	16,6	69,0	0,3	1,9	0,8	0:00	
12:30	1108,7	6,8	42,3	9,0	18,9	6,2	7,4	63,3	0,2	1,9	0,8	0:00	
13:00	1101,8	7,0	42,3	9,0	18,7	6,0	8,4	66,2	0,2	1,8	0,8	0:00	
13:30	1116,8	6,6	43,1	8,7	19,7	6,7	11,2	69,8	0,2	1,8	0,8	0:00	
14:00	1104,1	6,9	42,7	9,1	19,5	8,5	14,9	65,5	0,2	2,0	0,8	0:00	
14:30	1097,3	7,3	43,2	9,2	18,9	8,7	23,0	55,5	0,3	1,9	0,8	0:00	
15:00	1104,8	6,7	42,2	8,9	19,0	6,7	11,8	67,2	0,2	1,8	0,8	0:00	
15:30	1114,9	6,8	42,3	8,9	18,8	8,3	26,4	62,1	0,2	1,9	0,8	0:00	
16:00	1102,3	7,0	42,6	9,1	18,2	5,4	25,0	66,6	0,2	1,9	0,8	0:00	
16:30	1118,6	6,4	42,6	8,6	19,8	4,8	19,8	65,8	0,2	1,8	0,7	0:00	
17:00	1117,4	6,6	42,9	8,7	19,4	4,9	16,8	72,8	0,2	2,0	0,8	0:00	
17:30	1116,1	6,6	43,0	8,8	20,0	8,6	20,0	61,6	0,2	2,0	0,8	0:00	
18:00	1110,3	6,9	42,7	9,0	19,8	9,1	16,1	69,0	0,2	2,0	0,8	0:00	
18:30	1098,2	6,9	42,9	9,1	19,7	10,8	24,4	68,2	0,2	2,0	0,9	0:00	
19:00	1092,1	7,2	43,0	9,2	19,1	6,2	37,8	57,0	0,2	2,2	0,9	0:00	
19:30	1087,5	7,2	42,8	9,1	18,6	5,8	33,4	66,4	0,2	2,2	0,8	0:00	
20:00	1093,0	7,1	41,9	9,2	18,6	7,0	26,3	67,6	0,2	2,1	0,8	0:00	
20:30	1106,9	6,8	41,8	9,0	18,2	8,5	28,9	63,0	0,2	1,8	0,8	0:00	
21:00	1120,4	6,7	42,7	8,8	19,5	7,1	26,1	62,5	0,2	2,0	0,9	0:00	
21:30	1109,9	6,8	42,0	9,1	19,7	7,0	20,0	74,8	0,2	2,1	1,1	0:00	
22:00	1118,0	6,8	42,9	9,2	20,5	8,5	26,5	62,9	0,2	2,2	1,1	0:00	
22:30	1118,5	6,7	43,2	9,0	20,0	8,0	27,4	66,0	0,2	2,2	1,1	0:00	
23:00	1094,1	7,3	42,7	9,1	18,3	8,7	71,5	62,9	0,3	2,2	1,0	0:00	
23:30	1113,5	6,7	42,0	8,9	19,5	4,8	35,8	68,1	0,2	2,2	1,0	0:00	
00:00	1126,4	6,4	42,3	8,9	20,4	4,4	33,5	67,0	0,2	2,1	1,1	0:00	
Moyen	1107,9	6,8	42,6	9,0	19,0	6,9	26,4	65,3	0,3	1,9	0,9		
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30		
Intervalle de confiance moyen						3,57	4,93	15,20	0,11		0,37		
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00		
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée													0:00
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante													non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2017		MOIS : 5		JOUR : 3
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			7,0	
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			45,0	
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			150	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)			0:00	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)			00:00	
Intervalle de confiance moyen			0,66	
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min			100,0	
			Objectif : % > 95%	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

