

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2017		MOIS : 6		1		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1103,0	7,0	42,4	8,9	18,0	9,0	39,0	59,8	0,0	0,8	1,4	0:00	
01:00	1105,4	6,9	42,8	8,8	17,4	8,3	52,0	62,7	0,0	0,8	1,3	0:00	
01:30	1104,4	6,9	42,1	9,0	18,3	6,8	36,5	68,1	0,0	0,8	1,4	0:00	
02:00	1108,0	6,8	42,3	8,9	18,8	6,5	45,9	67,3	0,0	0,8	1,4	0:00	
02:30	1117,7	6,4	42,7	8,6	20,7	6,7	24,4	67,3	0,0	0,8	1,4	0:00	
03:00	1117,8	6,6	43,0	8,8	19,8	6,6	23,8	60,8	0,0	0,8	1,4	0:00	
03:30	1114,4	6,6	42,3	8,9	20,4	7,5	28,9	69,1	0,0	0,8	1,5	0:00	
04:00	1117,4	6,6	43,4	8,8	19,9	7,8	35,7	59,1	0,0	0,8	1,4	0:00	
04:30	1113,6	6,6	42,0	8,9	20,5	7,6	19,2	68,1	0,0	0,8	1,4	0:00	
05:00	1101,2	7,1	43,3	9,0	18,2	6,1	14,1	52,6	0,0	0,8	1,4	0:00	
05:30	1095,4	6,9	41,8	9,0	19,0	6,9	14,5	64,6	0,0	0,8	1,4	0:00	
06:00	1106,7	6,8	42,2	8,9	19,6	7,8	47,3	70,4	0,2	0,6	0,0	0:00	
06:30	1112,9	6,7	41,8	8,8	19,2	5,8	24,8	57,9	0,3	0,6	0,0	0:00	
07:00	1108,0	6,8	42,4	8,8	18,5	8,1	26,9	59,1	0,3	0,7	0,0	0:00	
07:30	1114,1	6,5	42,0	8,8	20,7	7,2	12,5	64,9	0,3	0,7	0,0	0:00	
08:00	1113,3	6,8	42,6	9,0	19,8	8,1	22,3	58,8	0,2	0,7	0,3	0:00	
08:30	1100,8	6,8	42,6	9,1	20,3	8,3	19,0	70,9	0,0	0,9	1,5	0:00	
09:00	1094,4	7,2	43,4	9,2	18,0	7,2	21,3	44,9	0,2	0,6	0,3	0:00	
09:30	1089,5	7,2	42,0	9,3	17,9	6,8	16,2	52,7	0,3	0,5	0,0	0:00	
10:00	1093,0	7,1	43,3	8,9	17,1	8,8	34,2	52,0	3,7	0,6	0,3	0:00	
10:30	1089,4	7,2	42,1	9,0	17,1	9,0	20,1	52,8	0,3	0,5	0,1	0:00	
11:00	1110,3	6,8	41,3	8,8	18,6	5,9	10,2	57,8	0,2	0,6	0,0	0:00	
11:30	1110,2	6,8	42,0	8,9	18,5	7,2	22,0	59,5	1,5	0,5	0,0	0:00	
12:00	1099,9	7,3	42,1	9,1	16,9	7,3	37,1	59,9	0,3	0,5	0,0	0:00	
12:30	1095,0	7,1	41,8	9,1	17,0	9,4	38,9	62,5	0,1	0,8	0,9	0:00	
13:00	1094,0	7,2	41,9	9,3	16,2	3,4	0,4	53,0	0,0	0,8	1,5	0:00	
13:30	1098,0	7,1	41,3	9,3	16,3	3,9	6,2	51,5	0,0	0,8	1,5	0:00	
14:00	1119,1	6,7	42,8	9,0	18,1	12,3	14,6	45,3	0,0	0,9	1,5	0:00	
14:30	1114,5	6,9	42,6	9,1	18,2	5,6	8,7	56,8	0,0	0,9	1,5	0:00	
15:00	1105,9	6,8	42,7	9,0	18,7	7,9	17,7	65,3	0,0	0,9	2,3	0:00	
15:30	1104,2	6,9	43,2	8,9	18,6	8,4	37,9	70,5	0,2	0,5	0,7	0:00	
16:00	1092,1	7,3	43,5	9,2	17,5	8,0	30,1	62,3	0,2	0,5	0,6	0:00	
16:30	1085,1	7,1	42,6	9,1	18,8	5,6	8,2	64,2	0,2	0,5	0,6	0:00	
17:00	1086,3	7,2	42,8	9,1	17,2	6,5	22,6	48,1	0,4	0,6	0,6	0:00	
17:30	1098,6	6,9	42,2	9,0	18,4	6,7	14,6	57,6	0,2	0,7	0,6	0:00	
18:00	1094,3	7,2	41,5	9,3	17,9	7,3	19,7	65,9	0,2	0,6	0,6	0:00	
18:30	1104,6	6,7	42,6	8,7	18,6	7,2	23,4	63,6	0,2	0,6	0,6	0:00	
19:00	1106,6	7,0	41,9	9,0	18,2	7,0	42,5	66,7	0,2	0,6	0,6	0:00	
19:30	1105,7	6,8	42,4	8,7	19,5	6,6	34,4	61,6	0,3	0,5	0,6	0:00	
20:00	1109,9	6,8	42,4	8,8	19,7	7,2	43,0	60,3	0,2	0,7	0,7	0:00	
20:30	1103,8	6,8	43,1	8,8	19,6	7,4	43,0	65,6	0,0	1,0	1,0	0:00	
21:00	1102,5	6,9	42,3	9,0	19,8	7,4	41,9	70,1	0,0	1,2	1,0	0:00	
21:30	1115,4	6,5	42,4	8,8	21,3	6,5	24,0	66,9	0,0	1,0	1,0	0:00	
22:00	1115,7	6,7	42,7	9,0	21,3	7,2	15,3	67,5	0,0	1,0	1,1	0:00	
22:30	1111,7	6,7	43,7	8,7	20,4	8,2	35,4	61,2	0,0	1,0	1,1	0:00	
23:00	1103,4	6,9	42,3	9,2	19,9	8,1	21,3	68,4	0,0	1,0	1,1	0:00	
23:30	1111,4	6,7	42,6	8,9	19,9	7,3	21,9	66,0	0,0	1,1	1,1	0:00	
00:00	1110,6	6,9	42,2	8,9	19,4	8,1	25,2	63,7	0,0	1,1	1,1	0:00	
Moyen	1104,8	6,9	42,4	9,0	18,8	7,3	25,8	61,4	0,2	0,8	0,9		
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30		
Intervalle de confiance moyen						3,88	5,03	14,55	0,06		0,37		
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00		
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2017	MOIS : 6	JOUR : 1
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		9,1
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,72
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100,0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

