

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2017		MOIS : 6		25		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1128,1	6,5	42,6	8,5	20,8	6,4	8,0	68,2	0,9	0,5	0,8	0:00	
01:00	1140,7	6,4	42,8	8,5	20,9	7,4	10,8	64,6	0,2	0,5	0,8	0:00	
01:30	1135,2	6,3	42,7	8,3	21,2	7,0	10,8	70,4	0,4	0,4	0,8	0:00	
02:00	1136,9	6,3	42,3	8,4	20,8	7,3	10,5	67,1	0,2	0,5	0,8	0:00	
02:30	1136,1	6,5	41,9	8,5	20,5	7,2	12,3	64,4	0,2	0,4	0,8	0:00	
03:00	1148,1	6,1	42,5	8,2	21,2	7,3	11,1	61,1	0,2	0,4	0,8	0:00	
03:30	1150,9	6,0	42,7	8,2	21,6	7,3	9,2	67,8	0,2	0,5	0,8	0:00	
04:00	1140,9	6,4	42,3	8,4	21,1	7,3	10,0	65,9	0,2	0,5	0,8	0:00	
04:30	1148,5	6,0	42,7	8,3	21,8	7,0	9,7	68,9	0,2	0,4	0,8	0:00	
05:00	1140,2	6,4	42,4	8,5	21,0	7,5	12,8	64,9	0,2	0,5	0,8	0:00	
05:30	1137,6	6,5	42,9	8,5	20,7	7,4	11,8	62,5	0,2	0,5	0,8	0:00	
06:00	1133,4	6,4	42,2	8,5	22,0	7,0	8,3	65,8	0,2	0,5	0,8	0:00	
06:30	1140,2	6,3	42,7	8,4	21,2	6,9	10,5	61,3	0,2	0,4	0,8	0:00	
07:00	1143,6	6,2	43,7	8,1	21,5	7,3	10,8	59,7	0,2	0,5	0,8	0:00	
07:30	1140,2	6,3	43,2	8,4	20,6	7,4	11,6	62,0	0,2	0,5	0,8	0:00	
08:00	1128,8	6,7	42,5	8,6	20,5	7,4	10,2	62,9	0,1	0,6	1,1	0:00	
08:30	1137,0	6,3	42,7	8,5	20,6	7,5	9,4	65,5	0,0	1,0	1,6	0:00	
09:00	1128,9	6,7	41,9	8,7	20,1	7,4	10,6	64,6	0,0	1,0	1,6	0:00	
09:30	1142,5	6,2	42,4	8,5	20,9	7,4	11,0	69,1	0,0	1,0	1,6	0:00	
10:00	1144,0	6,4	42,4	8,5	20,6	7,7	9,9	63,5	0,0	1,0	1,6	0:00	
10:30	1137,4	6,3	43,0	8,4	20,9	6,8	8,4	68,4	0,0	1,0	1,5	0:00	
11:00	1136,1	6,6	41,8	8,7	20,4	7,1	5,6	68,3	0,0	1,1	1,5	0:00	
11:30	1140,1	6,3	42,9	8,4	20,3	8,1	12,6	61,0	0,0	1,0	1,5	0:00	
12:00	1131,7	6,6	42,7	8,6	20,0	7,3	8,1	67,5	0,0	1,0	1,6	0:00	
12:30	1129,2	6,6	42,3	8,7	20,5	6,8	6,1	68,7	0,0	1,0	1,6	0:00	
13:00	1131,4	6,6	42,9	8,6	20,2	8,2	8,9	62,9	0,0	1,1	1,5	0:00	
13:30	1133,2	6,4	42,8	8,3	20,8	6,8	8,2	66,9	0,1	0,7	1,1	0:00	
14:00	1139,0	6,3	42,2	8,5	21,4	7,0	7,8	67,9	0,2	0,4	0,8	0:00	
14:30	1142,1	6,3	42,2	8,4	21,2	7,3	11,8	59,7	0,2	0,4	0,8	0:00	
15:00	1143,3	6,2	41,8	8,3	21,3	7,2	7,8	69,8	0,2	0,4	0,8	0:00	
15:30	1145,3	6,3	42,6	8,3	21,1	6,9	10,8	65,4	0,2	0,4	0,8	0:00	
16:00	1139,0	6,3	43,5	8,2	21,4	7,4	12,0	61,6	0,2	0,5	0,8	0:00	
16:30	1126,6	6,5	43,2	8,3	20,2	7,7	14,1	65,8	0,3	0,4	0,8	0:00	
17:00	1139,1	6,2	42,5	8,4	20,6	7,3	11,4	64,8	0,2	0,5	0,8	0:00	
17:30	1130,8	6,6	42,8	8,4	20,9	7,2	9,9	66,3	0,2	0,4	0,8	0:00	
18:00	1135,9	6,2	42,5	8,4	21,1	7,2	9,4	64,9	0,2	0,5	0,7	0:00	
18:30	1144,8	6,2	42,6	8,3	21,6	6,5	9,3	66,0	0,2	0,5	0,7	0:00	
19:00	1140,2	6,3	42,6	8,4	20,9	7,9	13,1	65,0	0,2	0,4	0,7	0:00	
19:30	1136,2	6,5	42,5	8,4	20,6	7,3	10,9	66,0	0,2	0,4	0,7	0:00	
20:00	1141,1	6,2	42,4	8,5	21,0	7,3	8,8	62,6	0,1	0,6	0,9	0:00	
20:30	1136,8	6,3	42,2	8,5	21,0	7,4	12,5	67,2	0,1	0,8	1,0	0:00	
21:00	1144,2	6,2	43,0	8,2	21,3	7,0	10,9	63,8	0,2	0,6	0,7	0:00	
21:30	1135,5	6,4	42,5	8,3	21,2	7,1	12,5	66,9	0,3	0,6	0,7	0:00	
22:00	1144,6	6,1	42,6	8,2	22,2	7,4	10,8	66,0	0,4	0,6	0,8	0:00	
22:30	1139,3	6,3	43,2	8,3	20,8	7,3	16,1	65,1	0,2	0,6	0,8	0:00	
23:00	1141,9	6,0	42,2	8,3	21,5	7,7	20,5	84,0	3,4	0,6	0,8	0:00	
23:30	1130,7	6,4	41,9	8,6	21,3	8,5	17,3	72,4	0,3	0,6	0,8	0:00	
00:00	1142,2	6,2	43,0	8,4	21,1	8,0	22,5	63,1	0,2	0,6	0,8	0:00	
Moyen	1138,3	6,3	42,6	8,4	21,0	7,3	11,0	65,8	0,2	0,6	1,0		
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30		
Intervalle de confiance moyen						3,92	2,66	15,34	0,09		0,43		
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00		
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2017	MOIS : 6	JOUR : 25
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		7,8
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,61
Pourcentage de moyennes < V.L.E. 10 min		100,0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

