

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2017 MOIS : 6 26												
Heure	COMBUSTION			FUMEEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE (3)
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	
00:30	1119.2	6.8	42.4	8.9	19.5	6.6	17.3	66.8	0.2	0.6	0.8	0:00
01:00	1125.9	6.4	42.0	8.4	21.2	6.5	11.5	69.5	0.2	0.6	0.8	0:00
01:30	1138.7	6.3	42.7	8.2	21.0	7.0	16.7	62.8	0.2	0.5	0.8	0:00
02:00	1136.1	6.5	41.8	8.5	21.1	7.7	16.3	63.9	0.3	0.6	0.8	0:00
02:30	1121.5	6.7	39.0	9.1	21.6	7.5	14.6	64.2	0.2	0.6	0.9	0:00
03:00	1127.7	6.2	39.8	8.9	21.0	6.9	16.0	65.3	0.2	0.5	0.9	0:00
03:30	1088.7	8.2	33.1	10.3	20.5	6.8	10.0	60.1	0.2	0.5	1.0	0:00
04:00	1053.7	8.1	31.2	10.4	19.2	4.9	4.7	61.2	0.3	0.6	1.0	0:00
04:30	1090.5	7.4	33.7	9.7	19.4	5.9	8.4	60.3	0.2	0.6	0.9	0:00
05:00	1123.6	6.4	36.4	8.8	20.2	7.3	11.3	64.5	0.2	0.6	0.9	0:00
05:30	1159.6	6.0	39.5	8.1	20.8	8.3	13.7	64.6	0.2	0.6	0.8	0:00
06:00	1138.2	6.7	37.9	9.1	20.0	7.0	8.0	60.2	0.2	0.6	0.9	0:00
06:30	1133.7	6.6	40.5	8.6	19.6	8.6	17.4	60.0	0.1	0.8	1.3	0:00
07:00	1141.1	6.4	41.3	8.7	20.0	7.8	8.0	69.2	0.0	1.0	1.7	0:00
07:30	1143.7	6.3	42.5	8.4	20.3	6.8	8.5	67.2	0.1	1.0	1.7	0:00
08:00	1140.5	6.3	42.1	8.5	20.1	7.6	9.2	63.9	0.0	1.0	1.6	0:00
08:30	1146.3	6.3	41.8	8.4	20.0	7.2	8.1	52.4	0.1	1.0	1.6	0:00
09:00	1161.7	6.1	40.8	8.2	20.1	7.6	9.4	39.0	0.1	0.9	1.3	0:00
09:30	1156.9	6.2	40.9	8.4	20.3	7.1	7.6	55.8	0.1	0.9	1.2	0:00
10:00	1149.1	6.4	39.4	8.7	20.4	7.0	7.1	63.1	0.0	1.0	1.6	0:00
10:30	1142.3	6.4	38.5	8.6	21.8	6.0	1.6	65.9	0.1	1.0	1.6	0:00
11:00	1125.1	7.0	37.8	9.1	19.5	7.4	8.4	55.4	0.0	1.1	1.5	0:00
11:30	1128.1	6.6	37.1	9.1	20.1	8.7	8.9	64.4	0.1	1.0	1.5	0:00
12:00	1132.2	6.9	37.3	9.1	19.5	7.2	5.1	60.6	0.0	1.0	1.5	0:00
12:30	1124.7	7.0	36.6	9.1	19.1	7.6	9.0	64.2	0.2	1.1	1.5	0:00
13:00	1119.7	7.3	35.7	9.3	18.1	7.8	10.3	43.0	0.1	1.0	1.5	0:00
13:30	1102.9	7.6	36.4	9.4	17.7	9.4	30.1	50.8	0.1	1.0	1.5	0:00
14:00	1105.4	7.1	39.3	9.5	20.0	13.7	34.5	88.5	0.1	0.9	1.4	0:00
14:30	1080.2	7.7	39.5	9.6	16.0	4.4	5.3	49.5	0.1	1.0	1.5	0:00
15:00	1099.7	7.2	39.9	9.0	16.6	6.0	23.4	56.4	0.1	1.0	1.4	0:00
15:30	1129.1	6.5	40.8	8.5	18.8	6.9	21.8	65.6	0.1	1.1	1.4	0:00
16:00	1142.9	6.3	43.0	8.5	19.4	7.3	23.9	61.1	0.0	1.0	1.4	0:00
16:30	1119.8	6.9	43.5	8.8	17.9	8.3	35.6	64.1	0.1	1.0	1.5	0:00
17:00	1092.9	7.4	43.2	9.0	16.8	7.6	54.0	55.4	0.1	1.0	1.5	0:00
17:30	1107.6	6.8	42.5	8.6	18.7	5.8	27.8	65.9	0.1	1.0	1.5	0:00
18:00	1117.5	6.6	41.2	8.8	20.6	5.3	7.9	63.6	0.0	1.0	1.3	0:00
18:30	1122.0	6.6	42.5	8.7	20.6	7.8	17.7	64.1	0.2	0.6	0.8	0:00
19:00	1118.5	6.6	43.3	8.7	20.9	6.9	11.2	66.8	0.2	0.6	0.8	0:00
19:30	1117.5	6.6	43.5	8.7	20.9	7.6	14.3	67.0	0.2	0.6	0.8	0:00
20:00	1126.9	6.5	43.6	8.7	21.3	7.0	10.5	65.9	0.1	0.8	1.0	0:00
20:30	1112.8	7.0	44.0	8.8	20.8	6.7	6.8	61.7	0.0	1.0	1.5	0:00
21:00	1104.9	6.9	43.6	8.9	20.1	8.4	13.7	68.1	0.1	1.0	1.5	0:00
21:30	1117.4	6.6	42.2	8.5	20.6	7.1	10.0	66.4	0.1	0.9	1.2	0:00
22:00	1130.8	6.4	41.8	8.7	20.9	6.8	6.6	62.9	0.2	0.9	0.8	0:00
22:30	1126.1	6.7	42.6	8.6	19.7	8.8	13.6	67.5	0.2	0.9	0.8	0:00
23:00	1131.2	6.4	42.1	8.5	20.2	6.5	8.3	63.1	0.2	0.9	0.8	0:00
23:30	1139.9	6.2	42.2	8.3	21.1	7.0	6.5	67.5	0.2	0.9	0.8	0:00
00:00	1141.1	6.1	41.6	8.4	21.5	6.8	7.7	70.4	0.2	0.9	0.8	0:00
Moyen	1124.1	6.7	40.3	8.8	19.9	7.3	13.7	62.5	0.1	0.8	1.2	
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5	
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30	
Intervalle de confiance moyen						3.89	2.96	14.70	0.05		0.52	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2017 MOIS : 6 JOUR : 26	
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	7.2
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)	0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)	0:00
Intervalle de confiance moyen	0.68
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100.0
Objectif : % > 95%	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.4.6 45 150 0:00 0:00 0.51 100.0

