

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2017		MOIS : 8				5		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)					Dépassement d'au moins 1 VLE (3)
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)		
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1146.7	6.0	41.9	8.5	22.7	5.9	0.9	67.5	0.0	1.1	1.1	0:00	
01:00	1137.6	6.4	41.1	8.8	21.9	5.6	2.1	68.5	0.1	1.3	1.1	0:00	
01:30	1142.0	6.3	41.4	8.7	21.8	6.4	2.8	65.6	0.0	1.2	1.1	0:00	
02:00	1151.2	6.1	41.9	8.5	22.3	8.7	5.4	65.8	0.1	1.2	1.0	0:00	
02:30	1141.7	6.4	41.9	8.8	21.6	7.9	3.0	67.6	0.0	1.2	1.1	0:00	
03:00	1143.6	6.2	42.9	8.6	21.8	7.5	5.4	66.2	0.0	1.2	1.0	0:00	
03:30	1147.5	6.0	43.1	8.6	22.0	8.0	5.1	64.6	0.0	1.2	1.0	0:00	
04:00	1136.7	6.6	43.1	8.9	20.8	6.7	5.5	67.6	0.1	1.3	1.1	0:00	
04:30	1132.2	6.4	42.2	8.9	21.4	7.0	3.8	68.6	0.0	1.2	1.1	0:00	
05:00	1131.5	6.5	42.7	8.8	20.9	5.9	1.8	65.6	0.1	1.2	1.1	0:00	
05:30	1135.9	6.4	42.3	8.8	21.3	5.8	1.3	67.4	0.0	1.2	1.1	0:00	
06:00	1138.1	6.4	42.0	9.0	21.3	6.1	3.3	66.6	0.0	1.0	1.0	0:00	
06:30	1145.6	6.1	42.9	8.5	21.3	7.8	7.2	66.0	0.2	0.7	0.7	0:00	
07:00	1147.6	6.2	42.3	8.5	20.9	7.9	7.4	68.7	0.1	0.7	0.7	0:00	
07:30	1155.2	6.1	42.7	8.5	20.6	8.9	10.8	61.9	0.2	0.7	0.7	0:00	
08:00	1152.6	6.1	42.1	8.6	20.4	7.5	6.8	67.2	0.1	0.8	0.8	0:00	
08:30	1156.4	6.2	42.9	8.4	19.9	8.0	8.6	66.9	0.1	1.0	1.0	0:00	
09:00	1151.7	6.1	42.5	8.3	20.3	5.7	5.2	66.6	0.0	0.9	1.0	0:00	
09:30	1154.7	6.2	42.9	8.5	19.8	8.4	11.3	67.0	0.1	1.0	1.1	0:00	
10:00	1144.6	6.4	42.8	8.6	19.3	8.4	11.7	69.5	0.3	1.0	1.0	0:00	
10:30	1145.6	6.3	42.7	8.6	19.3	8.1	12.6	64.4	0.1	1.1	1.0	0:00	
11:00	1150.3	6.2	42.3	8.6	19.4	7.9	12.8	67.2	0.0	1.1	1.0	0:00	
11:30	1147.7	6.3	42.7	8.5	19.8	6.9	10.2	66.9	0.1	1.0	1.0	0:00	
12:00	1140.1	6.6	42.7	8.7	18.7	7.0	13.4	62.5	0.0	1.0	1.0	0:00	
12:30	1149.7	6.2	42.9	8.3	19.1	7.4	8.9	65.7	0.0	1.0	1.0	0:00	
13:00	1149.3	6.3	42.6	8.6	19.2	8.6	9.5	68.6	0.1	1.1	1.0	0:00	
13:30	1143.7	6.4	42.6	8.6	19.2	8.0	11.9	67.2	0.0	1.1	1.0	0:00	
14:00	1151.9	6.1	42.2	8.6	22.4	7.0	2.7	65.9	0.1	1.0	1.1	0:00	
14:30	1150.8	6.2	43.3	8.6	20.0	7.5	12.7	66.1	0.1	1.0	1.1	0:00	
15:00	1136.8	6.5	43.3	8.7	20.0	7.8	10.3	66.4	0.0	1.0	1.1	0:00	
15:30	1119.7	6.8	43.1	8.9	18.9	7.4	15.2	67.2	0.1	1.1	1.1	0:00	
16:00	1132.9	6.6	42.8	8.8	19.2	7.7	16.5	64.0	0.0	1.0	1.1	0:00	
16:30	1132.8	6.4	42.6	8.7	19.3	7.5	15.8	69.0	0.1	1.0	1.1	0:00	
17:00	1138.3	6.4	42.4	8.8	19.3	7.3	14.0	66.9	0.0	1.0	1.1	0:00	
17:30	1134.7	6.6	42.8	8.6	20.0	6.7	11.8	64.9	0.0	1.0	1.1	0:00	
18:00	1127.5	6.6	42.7	8.5	19.4	6.6	18.4	62.7	0.1	0.8	1.0	0:00	
18:30	1128.6	6.6	42.0	8.4	19.1	6.4	16.8	68.9	0.1	0.5	0.6	0:00	
19:00	1149.7	6.1	42.3	8.2	20.4	7.9	17.5	66.9	0.1	0.4	0.6	0:00	
19:30	1147.7	6.3	42.0	8.3	20.6	6.5	11.6	71.6	0.1	0.5	0.7	0:00	
20:00	1150.0	6.2	42.5	8.2	21.0	7.4	9.2	66.6	0.1	0.6	0.8	0:00	
20:30	1144.1	6.2	42.7	8.4	20.8	8.1	10.2	72.0	0.0	0.8	1.0	0:00	
21:00	1152.0	6.2	43.3	8.4	21.0	7.7	5.3	62.6	0.0	0.8	1.1	0:00	
21:30	1132.7	6.6	43.2	8.5	20.8	7.3	8.4	67.4	0.0	0.8	1.0	0:00	
22:00	1136.9	6.5	42.5	8.7	21.2	8.6	7.8	63.8	0.0	0.8	1.1	0:00	
22:30	1132.3	6.5	42.1	8.7	20.6	5.8	2.7	63.7	0.0	0.9	1.0	0:00	
23:00	1142.0	6.3	43.2	8.4	20.6	7.2	7.8	64.8	0.1	0.8	1.0	0:00	
23:30	1140.0	6.4	42.5	8.5	20.8	7.7	6.3	63.5	0.0	0.8	1.1	0:00	
00:00	1146.6	6.2	42.8	8.3	21.5	8.0	4.9	67.7	0.1	0.8	1.0	0:00	
Moyen	1142.7	6.3	42.6	8.6	20.5	7.3	8.6	66.5	0.1	1.0	1.0		
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30		
Intervalle de confiance moyen						3.94	2.13	15.48	0.01		0.43		
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00		
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
- (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
- (3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2017	MOIS : 8	JOUR : 5
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		5.2
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0.55
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100.0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.4.6 45 150 0:00 0:00 0.51 100.0

