

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2017		MOIS : 9		14		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1134,5	6,3	43,0	8,9	18,7	5,5	9,4	64,9	0,1	1,1	0,7	0:00	
01:00	1142,3	6,3	42,8	8,9	18,5	8,1	27,5	63,9	0,1	1,0	0,7	0:00	
01:30	1138,4	6,2	42,7	8,9	19,3	7,3	21,3	69,8	0,1	1,0	0,7	0:00	
02:00	1143,2	6,2	43,0	8,9	19,3	6,2	15,2	64,6	0,1	1,0	0,8	0:00	
02:30	1140,2	6,2	42,3	9,1	20,3	6,6	10,9	69,6	0,1	1,0	0,8	0:00	
03:00	1144,6	6,2	43,8	8,7	21,2	6,0	5,5	66,6	0,1	1,0	0,8	0:00	
03:30	1135,4	6,2	43,1	9,0	20,9	7,5	7,3	68,1	0,1	1,0	0,8	0:00	
04:00	1146,7	6,1	43,8	8,9	21,0	7,6	9,3	67,7	0,1	1,0	0,8	0:00	
04:30	1127,4	6,6	43,4	9,3	19,8	9,2	11,9	66,1	0,1	1,0	0,8	0:00	
05:00	1114,0	6,8	43,6	9,4	18,0	8,8	26,4	61,3	0,2	1,0	0,8	0:00	
05:30	1117,2	6,7	43,1	9,3	18,2	7,0	14,3	66,7	0,1	1,0	0,8	0:00	
06:00	1133,1	6,4	43,0	9,0	19,4	5,8	9,9	68,6	0,1	0,8	0,8	0:00	
06:30	1132,0	6,4	43,3	8,7	18,7	6,9	17,0	55,6	0,3	0,5	0,7	0:00	
07:00	1135,0	6,4	42,8	8,9	18,8	7,0	12,4	65,3	0,2	0,5	0,7	0:00	
07:30	1134,6	6,4	43,1	8,9	18,5	7,7	16,0	65,1	0,2	0,4	0,7	0:00	
08:00	1140,8	6,3	42,7	9,0	18,7	7,5	13,4	68,7	0,1	0,6	0,8	0:00	
08:30	1125,3	6,7	43,3	9,2	18,2	8,6	17,7	65,7	0,1	1,0	0,8	0:00	
09:00	1129,6	6,5	43,0	8,9	18,8	7,4	14,3	63,5	0,1	1,1	0,7	0:00	
09:30	1131,5	6,4	42,4	9,1	18,7	7,8	21,8	72,3	0,1	1,1	0,8	0:00	
10:00	1155,8	5,8	42,0	8,7	22,2	5,4	0,2	63,9	0,1	1,0	0,8	0:00	
10:30	1148,2	6,2	43,1	9,1	20,0	5,8	5,9	67,1	0,1	1,1	0,8	0:00	
11:00	1129,3	6,6	43,7	9,1	18,5	7,2	8,7	47,4	0,1	1,0	0,8	0:00	
11:30	1123,8	6,5	42,1	9,3	18,9	7,1	2,6	63,1	0,1	1,1	0,8	0:00	
12:00	1136,2	6,4	42,1	9,2	19,4	8,1	5,6	63,6	0,1	1,1	0,8	0:00	
12:30	1142,3	6,3	42,3	9,2	20,2	6,9	1,2	66,4	0,1	1,0	0,8	0:00	
13:00	1132,3	6,5	41,3	9,3	21,5	6,9	1,5	69,8	0,1	1,0	0,8	0:00	
13:30	1111,1	7,2	36,6	10,4	20,9	7,9	3,6	55,8	0,1	1,1	0,9	0:00	
14:00	1119,3	6,4	39,0	9,8	22,7	8,7	10,7	66,7	0,1	0,9	0,8	0:00	
14:30	1106,8	7,2	36,7	10,4	20,1	12,1	8,3	66,4	0,2	1,1	0,9	0:00	
15:00	1104,7	6,9	38,5	9,8	18,4	4,8	4,8	62,6	0,1	1,1	0,8	0:00	
15:30	1125,5	6,5	39,1	9,3	19,0	6,7	13,0	64,4	0,1	1,0	0,8	0:00	
16:00	1137,7	6,3	40,5	9,1	18,3	7,9	15,2	61,3	0,1	1,1	0,8	0:00	
16:30	1140,3	6,3	41,8	8,9	18,2	8,1	9,3	60,7	0,1	1,1	0,7	0:00	
17:00	1147,5	6,2	42,2	8,9	18,6	7,4	6,8	64,1	0,1	1,1	0,7	0:00	
17:30	1143,4	6,2	43,1	8,9	18,6	6,9	10,1	69,0	0,6	1,1	0,7	0:00	
18:00	1139,0	6,4	43,1	9,0	18,3	7,8	15,3	64,8	0,1	1,0	0,7	0:00	
18:30	1134,2	6,3	43,5	8,9	17,6	8,1	23,4	65,5	0,2	0,7	0,7	0:00	
19:00	1128,0	6,7	43,3	9,0	17,0	6,6	32,3	59,0	0,3	0,7	0,7	0:00	
19:30	1129,5	6,4	42,5	8,8	17,3	6,0	41,3	66,1	0,2	0,8	0,7	0:00	
20:00	1154,7	6,0	42,1	8,6	18,9	6,8	51,5	64,3	0,2	0,8	0,7	0:00	
20:30	1150,8	6,0	42,8	8,8	18,8	6,7	48,2	70,8	0,1	0,9	0,7	0:00	
21:00	1148,5	6,1	44,1	8,6	19,3	6,0	38,9	64,2	0,1	0,9	0,7	0:00	
21:30	1137,1	6,6	43,6	9,1	18,3	8,7	41,7	58,8	0,1	0,9	0,8	0:00	
22:00	1129,9	6,4	42,9	9,0	18,7	7,9	66,0	63,7	0,1	0,9	0,8	0:00	
22:30	1146,6	6,1	42,1	8,8	20,3	5,0	21,9	67,9	0,2	0,9	0,8	0:00	
23:00	1158,4	6,0	42,9	8,8	20,4	5,7	28,0	66,6	0,1	0,9	0,8	0:00	
23:30	1144,4	6,3	44,1	8,8	19,5	8,4	50,8	68,0	0,1	0,9	0,7	0:00	
00:00	1131,5	6,6	43,4	9,2	18,5	6,8	37,9	64,3	0,1	0,9	0,8	0:00	
Moyen	1135,1	6,4	42,3	9,1	19,2	7,2	18,5	64,8	0,1	0,9	0,8		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,91	3,70	15,18	0,05	0,31			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2017	MOIS : 9	JOUR : 14
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		9,9
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,92
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100,0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

