

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2017 MOIS : 9 20												
Heure	COMBUSTION			FUMEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE (3)
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	
00:30	1142.1	6.5	42.9	9.2	20.7	7.8	2.3	67.1	0.1	1.1	0.8	0:00
01:00	1146.0	6.1	43.1	9.1	21.0	8.4	2.6	65.9	0.1	1.1	0.8	0:00
01:30	1147.4	6.0	42.2	9.1	21.5	6.6	0.1	66.7	0.1	1.0	0.8	0:00
02:00	1152.7	6.2	43.4	9.0	21.4	7.4	1.5	65.1	0.1	1.1	0.8	0:00
02:30	1146.4	6.1	42.0	9.2	22.0	6.8	0.4	71.2	0.1	1.0	0.8	0:00
03:00	1145.6	6.2	40.8	9.3	22.0	6.3	0.4	65.7	0.1	1.0	0.8	0:00
03:30	1146.4	6.3	40.8	9.2	21.4	7.2	3.1	66.0	0.1	1.0	0.8	0:00
04:00	1142.5	6.1	40.4	9.3	21.8	8.1	1.7	67.4	0.1	1.0	0.8	0:00
04:30	1152.5	6.1	42.1	9.1	21.5	7.2	2.1	67.5	0.1	1.0	0.8	0:00
05:00	1150.7	6.2	41.6	9.3	21.9	6.8	0.2	66.6	0.4	1.0	0.8	0:00
05:30	1166.5	5.7	43.1	8.8	22.7	7.6	1.8	67.1	0.2	1.0	0.8	0:00
06:00	1149.7	6.4	41.8	9.4	22.0	8.3	2.6	65.4	0.2	0.8	0.8	0:00
06:30	1133.0	6.5	40.1	9.5	21.3	6.6	1.8	66.3	0.2	0.6	0.9	0:00
07:00	1140.2	6.5	38.6	9.4	20.9	7.6	3.4	67.4	0.2	0.7	0.8	0:00
07:30	1142.6	6.5	39.8	9.4	19.8	8.8	6.6	64.7	0.2	0.5	0.8	0:00
08:00	1144.3	6.3	39.7	9.3	20.7	5.9	0.4	64.5	0.2	0.7	0.8	0:00
08:30	1160.6	6.1	42.6	9.0	20.7	7.6	4.0	65.2	0.2	1.2	0.8	0:00
09:00	1152.2	6.2	40.8	9.4	21.9	6.4	0.4	65.1	0.1	1.1	0.8	0:00
09:30	1152.1	6.2	38.6	9.4	22.3	6.1	0.4	67.2	0.1	1.1	0.8	0:00
10:00	1160.8	6.0	38.8	9.2	22.4	6.9	1.2	66.8	0.1	1.2	0.8	0:00
10:30	1161.7	6.2	39.2	9.4	22.3	7.7	1.8	67.0	0.1	1.1	0.8	0:00
11:00	1154.0	6.3	39.5	9.5	22.0	6.6	0.0	67.2	0.1	1.1	0.9	0:00
11:30	1151.3	6.9	37.0	9.9	21.7	6.7	1.2	62.1	0.1	1.1	0.8	0:00
12:00	1114.9	6.7	36.9	10.0	20.1	7.8	3.4	62.8	0.1	1.1	0.8	0:00
12:30	1144.0	6.4	39.7	9.4	20.7	10.4	5.9	67.2	0.1	1.1	0.8	0:00
13:00	1156.0	6.2	40.6	9.3	20.9	13.2	4.0	64.4	0.1	1.1	0.8	0:00
13:30	1156.5	6.3	42.7	9.1	19.9	6.1	3.8	63.1	0.1	1.1	0.8	0:00
14:00	1144.5	6.2	42.5	9.4	21.6	6.3	1.3	60.8	0.2	1.0	0.8	0:00
14:30	1146.0	6.2	43.2	9.1	20.1	6.4	5.1	68.2	0.1	1.2	0.8	0:00
15:00	1143.3	6.4	42.6	9.3	20.5	6.6	3.6	68.2	0.1	1.1	0.8	0:00
15:30	1133.8	6.5	42.4	9.3	20.3	8.0	9.4	65.8	0.1	1.2	0.8	0:00
16:00	1128.6	6.7	43.0	9.3	19.4	7.3	8.2	67.7	0.1	1.2	0.8	0:00
16:30	1116.9	7.0	43.0	9.4	17.7	9.1	41.9	57.4	0.2	1.2	0.8	0:00
17:00	1137.5	6.2	44.0	8.8	18.4	7.5	35.0	79.1	0.9	1.1	0.7	0:00
17:30	1130.3	6.7	42.7	9.2	18.4	5.8	15.0	68.6	0.1	1.1	0.8	0:00
18:00	1134.7	6.3	42.7	9.0	18.8	7.6	23.3	72.3	0.1	0.9	0.7	0:00
18:30	1143.2	6.4	42.6	8.9	19.4	6.8	25.7	65.0	0.2	0.4	0.7	0:00
19:00	1135.2	6.3	42.7	9.0	20.0	6.3	20.7	69.6	0.2	0.4	0.7	0:00
19:30	1143.1	6.2	43.0	8.9	20.8	6.1	14.3	67.4	0.2	0.5	0.7	0:00
20:00	1142.7	6.5	45.0	8.9	19.7	6.7	20.7	63.3	0.2	0.8	0.7	0:00
20:30	1127.6	6.5	43.8	9.2	19.7	8.3	19.5	67.2	0.1	1.3	0.8	0:00
21:00	1135.3	6.3	42.7	9.1	21.1	6.9	9.5	66.9	0.1	1.3	0.8	0:00
21:30	1140.3	6.4	42.0	9.3	20.2	5.6	6.4	66.5	0.1	1.4	0.8	0:00
22:00	1147.4	6.1	42.5	9.0	21.2	8.5	10.8	69.1	0.1	1.3	0.8	0:00
22:30	1140.8	6.4	42.5	9.2	20.1	7.6	15.4	67.6	0.1	1.3	0.8	0:00
23:00	1140.8	6.3	42.8	9.0	20.9	7.6	13.3	68.1	0.1	1.3	0.8	0:00
23:30	1147.4	6.0	43.0	9.0	21.5	7.0	1.8	68.1	0.1	1.3	0.8	0:00
00:00	1158.1	6.1	42.3	9.0	21.4	6.5	1.7	66.4	0.1	1.2	0.8	0:00
Moyen	1144.4	6.3	41.7	9.2	20.8	7.3	7.5	66.6	0.2	1.0	0.8	
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5	
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30	
Intervalle de confiance moyen						3.91	1.69	15.43	0.06		0.33	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101.3KPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%.
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2017 MOIS : 9 JOUR : 20												
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)											7.5	
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)											45	
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)											150	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)											0:00	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)											0:00	
Intervalle de confiance moyen											0.70	
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min											100.0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.4.6 45 150 0:00 0:00 0.51 100.0

