

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2017 MOIS : 10 4												
Heure	COMBUSTION			FUMEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE (3)
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	
00:30	1142.0	6.4	40.5	9.5	22.0	7.0	0.6	68.2	0.1	1.4	0.9	0:00
01:00	1157.9	5.8	41.6	8.9	22.4	7.5	2.7	66.7	0.1	1.4	0.9	0:00
01:30	1153.8	6.3	41.5	9.3	21.0	7.8	1.7	66.2	0.1	1.4	0.9	0:00
02:00	1147.5	6.2	41.5	9.2	21.7	7.9	2.3	66.0	0.2	1.3	0.9	0:00
02:30	1148.1	6.3	41.9	9.2	21.0	8.2	1.7	65.3	0.1	1.4	0.9	0:00
03:00	1142.2	6.4	42.2	9.3	20.6	7.8	5.5	64.4	0.2	1.4	0.9	0:00
03:30	1139.2	6.4	41.9	9.4	20.3	7.6	2.3	65.1	0.2	1.5	0.9	0:00
04:00	1134.3	6.5	42.2	9.4	19.7	8.6	7.0	67.0	0.2	1.4	0.9	0:00
04:30	1144.4	6.2	41.6	9.3	21.0	6.5	0.2	67.1	0.3	1.5	0.9	0:00
05:00	1131.0	6.6	41.7	9.3	20.6	7.5	2.2	67.5	0.2	1.5	0.9	0:00
05:30	1132.1	6.5	41.0	9.5	20.4	7.5	1.0	67.6	0.2	1.4	0.9	0:00
06:00	1144.2	6.4	41.0	9.4	21.1	8.2	4.8	64.4	0.2	1.0	0.9	0:00
06:30	1136.5	6.4	41.2	9.3	20.0	7.6	3.2	67.8	0.3	0.3	1.0	0:00
07:00	1133.7	6.5	42.4	9.3	19.8	7.2	3.3	67.0	0.3	0.4	1.0	0:00
07:30	1144.9	6.2	43.0	9.1	20.5	8.1	4.7	63.6	0.3	0.4	1.0	0:00
08:00	1146.2	6.1	42.9	9.1	21.3	7.0	3.3	67.9	0.2	0.7	0.9	0:00
08:30	1137.4	6.5	42.8	9.4	20.4	7.6	2.4	67.6	0.2	1.2	0.9	0:00
09:00	1124.2	6.6	42.4	9.5	20.5	7.1	1.1	68.6	0.2	1.1	0.9	0:00
09:30	1134.9	6.3	42.4	9.3	21.0	7.7	1.5	67.3	0.2	1.1	0.9	0:00
10:00	1136.1	6.4	43.5	9.3	20.8	8.5	3.5	63.5	0.2	1.2	0.9	0:00
10:30	1122.3	6.6	43.6	9.5	19.5	8.1	5.0	66.6	0.2	1.2	0.9	0:00
11:00	1129.0	6.4	42.9	9.4	20.1	8.3	5.2	67.7	0.1	1.2	0.9	0:00
11:30	1134.1	6.5	44.3	9.3	19.0	8.9	7.5	60.8	0.2	1.1	0.9	0:00
12:00	1129.9	6.3	42.7	9.3	20.0	7.1	3.3	68.7	0.1	1.2	0.9	0:00
12:30	1137.0	6.3	43.4	9.2	20.9	6.1	0.5	65.3	0.1	1.2	0.9	0:00
13:00	1128.5	6.4	42.8	9.3	21.1	7.6	2.4	67.2	0.1	1.1	0.9	0:00
13:30	1124.0	6.7	42.9	9.5	19.2	9.4	7.8	63.1	0.1	1.2	0.9	0:00
14:00	1129.9	6.3	43.6	9.2	19.3	8.9	8.6	63.9	0.2	1.2	0.9	0:00
14:30	1132.7	6.3	42.6	9.3	21.0	6.4	6.2	62.0	0.1	1.2	0.9	0:00
15:00	1137.4	6.2	42.6	9.2	20.2	5.9	1.6	69.1	0.1	1.1	0.9	0:00
15:30	1136.9	6.4	42.8	9.2	20.1	7.8	6.9	67.6	0.1	1.2	0.9	0:00
16:00	1126.5	6.5	43.1	9.2	19.3	10.4	47.1	64.0	0.1	1.2	0.8	0:00
16:30	1135.1	6.3	42.9	9.1	19.2	7.1	26.5	60.7	0.2	1.2	0.8	0:00
17:00	1135.4	6.3	42.5	9.1	20.4	6.0	11.6	67.1	0.1	1.2	0.9	0:00
17:30	1135.7	6.5	43.0	9.3	18.6	9.7	22.7	64.0	0.1	1.3	0.8	0:00
18:00	1139.6	6.2	42.7	8.9	20.8	5.5	2.1	68.7	0.1	1.1	0.8	0:00
18:30	1147.9	6.2	43.6	8.8	20.3	7.5	12.0	59.8	0.2	0.7	0.8	0:00
19:00	1132.7	6.5	43.6	9.1	18.8	16.1	23.6	64.8	0.2	0.7	0.8	0:00
19:30	1124.6	6.5	42.4	9.3	19.0	8.4	3.0	68.6	0.2	0.8	0.8	0:00
20:00	1131.4	6.6	42.8	9.2	19.7	6.8	2.8	66.1	0.2	1.2	0.9	0:00
20:30	1136.1	6.3	42.6	9.2	20.3	4.8	0.1	68.5	0.1	1.1	0.9	0:00
21:00	1144.0	6.3	43.3	9.2	20.0	8.5	5.1	67.5	0.2	1.1	0.9	0:00
21:30	1131.6	6.5	43.0	9.3	19.8	6.1	0.4	67.4	0.1	1.1	0.9	0:00
22:00	1133.5	6.6	43.6	9.3	19.8	7.3	4.4	64.7	0.2	1.1	0.9	0:00
22:30	1125.7	6.6	43.5	9.4	19.3	8.3	5.5	65.9	0.1	1.1	0.9	0:00
23:00	1129.4	6.5	43.2	9.3	19.5	8.2	3.7	71.1	0.2	1.1	0.9	0:00
23:30	1145.7	6.2	42.8	9.1	20.8	5.5	0.0	68.9	0.1	1.1	0.9	0:00
00:00	1144.1	6.3	43.4	9.2	20.2	6.6	3.5	64.4	0.1	1.1	0.9	0:00
Moyen	1136.5	6.4	42.6	9.3	20.3	7.7	5.9	66.1	0.2	1.1	0.9	
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5	
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30	
Intervalle de confiance moyen						3.92	1.26	15.40	0.09		0.39	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101.3KPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%.
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2017 MOIS : 10 JOUR : 4												
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)											7.2	
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)											45	
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)											150	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)											0:00	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)											0:00	
Intervalle de confiance moyen											0.72	
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min										100.0		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.4.6 45 150 0:00 0:00 0.51 100.0

