

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Pouss ières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								850,00
Autre seuil						150								
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7,22	7,95	64,66	0,00	0,67	0,93	0,3	0,1	0,3	2,7	0,0	0,0	0,04	1133
01:00	7,90	15,24	63,25	0,00	0,65	0,93	0,3	0,1	0,6	2,6	0,0	0,0	0,04	1131
01:30	8,23	15,68	70,70	0,00	0,66	0,93	0,3	0,1	0,7	3,0	0,0	0,0	0,04	1135
02:00	7,65	15,46	66,19	0,00	0,62	0,91	0,3	0,0	0,6	2,7	0,0	0,0	0,04	1130
02:30	7,46	15,57	66,57	0,00	0,62	0,89	0,3	0,1	0,6	2,8	0,0	0,0	0,04	1134
03:00	8,02	19,49	67,02	0,00	0,67	0,87	0,3	0,1	0,8	2,8	0,0	0,0	0,04	1134
03:30	7,06	8,84	69,45	0,00	0,65	0,91	0,3	0,1	0,4	2,9	0,0	0,0	0,04	1138
04:00	7,11	10,71	65,87	0,00	0,64	0,91	0,3	0,1	0,5	2,8	0,0	0,0	0,04	1151
04:30	7,64	12,71	67,46	0,00	0,64	0,94	0,3	0,1	0,5	2,9	0,0	0,0	0,04	1142
05:00	8,25	16,19	64,31	0,00	0,62	0,93	0,3	0,1	0,7	2,7	0,0	0,0	0,04	1129
05:30	8,06	13,63	69,18	0,00	0,60	0,91	0,3	0,1	0,6	2,9	0,0	0,0	0,04	1143
06:00	8,67	20,11	65,33	0,06	0,54	0,71	0,4	0,0	0,9	2,8	0,0	0,0	0,03	1153
06:30	7,20	18,10	62,70	0,14	0,40	0,50	0,3	0,1	0,8	2,7	0,0	0,0	0,02	1146
07:00	7,42	17,64	63,43	0,16	0,38	0,45	0,3	0,0	0,7	2,7	0,0	0,0	0,02	1125
07:30	7,96	22,62	63,45	0,15	0,39	0,45	0,3	0,1	1,0	2,7	0,0	0,0	0,02	1131
08:00	7,10	14,39	68,37	0,10	0,52	0,62	0,3	0,1	0,6	3,0	0,0	0,0	0,03	1140
08:30	8,60	24,21	62,58	0,00	0,66	0,93	0,4	0,1	1,0	2,6	0,0	0,0	0,04	1121
09:00	6,34	2,65	63,41	0,08	0,56	0,85	0,2	0,1	0,1	2,3	0,0	0,0	0,03	1071
09:30	4,60	1,41	65,46	0,18	0,25	0,54	0,2	0,1	0,0	2,3	0,0	0,0	0,02	1090
10:00	6,59	12,08	65,04	0,17	0,25	0,45	0,3	0,1	0,5	2,6	0,0	0,0	0,02	1107
10:30	10,10	17,82	50,49	0,16	0,29	0,49	0,4	0,1	0,7	2,1	0,0	0,0	0,02	1107
11:00	8,60	10,26	58,86	0,16	0,28	0,53	0,4	0,0	0,4	2,5	0,0	0,0	0,02	1122
11:30	6,63	6,94	66,47	0,15	0,30	0,45	0,3	0,1	0,3	2,7	0,0	0,0	0,02	1124
12:00	7,31	8,18	61,13	0,16	0,28	0,45	0,3	0,1	0,3	2,5	0,0	0,0	0,02	1122
12:30	6,65	5,46	67,68	0,14	0,30	0,48	0,3	0,1	0,2	2,8	0,0	0,0	0,02	1138
13:00	8,43	11,14	56,77	0,15	0,30	0,43	0,3	0,1	0,5	2,4	0,0	0,0	0,02	1113
13:30	6,93	5,06	64,51	0,13	0,30	0,44	0,3	0,1	0,2	2,7	0,0	0,0	0,02	1129
14:00	7,06	3,84	62,20	0,14	0,30	0,48	0,3	0,1	0,2	2,6	0,0	0,0	0,02	1134
14:30	7,46	7,60	71,82	0,16	0,32	0,44	0,3	0,1	0,3	3,1	0,0	0,0	0,02	1143
15:00	7,93	8,40	62,32	0,12	0,28	0,47	0,4	0,1	0,4	2,8	0,0	0,0	0,02	1141
15:30	7,95	7,90	66,82	0,13	0,51	0,65	0,3	0,1	0,3	2,8	0,0	0,0	0,03	1132
16:00	7,63	3,33	64,80	0,08	0,73	0,98	0,3	0,1	0,1	2,7	0,0	0,0	0,04	1131
16:30	8,49	11,49	57,87	0,10	0,70	0,93	0,4	0,1	0,5	2,5	0,0	0,0	0,04	1124
17:00	8,19	8,39	64,14	0,08	0,70	0,94	0,3	0,1	0,4	2,7	0,0	0,0	0,04	1130
17:30	8,08	6,95	69,34	0,10	0,69	0,93	0,3	0,1	0,3	2,9	0,0	0,0	0,04	1130
18:00	8,67	7,75	61,27	0,10	0,52	0,72	0,4	0,1	0,3	2,5	0,0	0,0	0,03	1127
18:30	8,99	7,34	66,82	0,16	0,31	0,42	0,4	0,1	0,3	2,7	0,0	0,0	0,02	1128
19:00	6,41	2,80	62,76	0,13	0,32	0,42	0,3	0,1	0,1	2,6	0,0	0,0	0,02	1126
19:30	6,40	3,63	73,39	0,14	0,29	0,41	0,3	0,1	0,2	3,1	0,0	0,0	0,02	1157
20:00	6,09	2,73	63,69	0,10	0,38	0,65	0,3	0,1	0,1	2,7	0,0	0,0	0,03	1167
20:30	6,75	2,02	68,87	0,10	0,53	0,95	0,3	0,1	0,1	3,0	0,0	0,0	0,04	1154
21:00	7,95	4,85	64,60	0,10	0,55	0,97	0,3	0,1	0,2	2,8	0,0	0,0	0,04	1150
21:30	7,72	8,54	69,09	0,11	0,55	0,93	0,3	0,1	0,4	3,1	0,0	0,0	0,04	1150
22:00	7,95	6,72	64,16	0,14	0,55	1,00	0,3	0,1	0,3	2,8	0,0	0,0	0,04	1138
22:30	8,04	7,64	69,43	0,14	0,52	0,95	0,3	0,1	0,3	3,0	0,0	0,0	0,04	1131
23:00	7,96	3,84	64,08	0,16	0,59	0,95	0,3	0,1	0,2	2,8	0,0	0,0	0,04	1126
23:30	8,23	6,53	65,52	0,14	0,58	0,95	0,3	0,1	0,3	2,8	0,0	0,0	0,04	1132
00:00	7,66	3,56	69,53	0,14	0,55	0,95	0,3	0,1	0,2	2,9	0,0	0,0	0,04	1128
min	4,60	1,41	50,49	0,00	0,25	0,41	0,16	0,04	0,05	2,11	0,00	0,01	0,02	1071
max	10,10	24,21	73,39	0,18	0,73	1,00	0,42	0,13	1,02	3,14	0,01	0,03	0,04	1167
moyenne	7,61	9,90	65,06	0,10	0,49	0,73								1132
Total							15,38	10,83	20,06	131,20	0,19	0,99	1,47	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	95%<150 mg/Nm3			100,00				
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel			100,00				
Nombre de dépassement 4H consécutives	/	0	0		0	0		0
Compteur dépassement seuil critique	/			00:00			00:00	00:00

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.