

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	CO	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								850,00
Autre seuil						150								
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,20	4,98	67,06	0,17	0,52	1,02	0,3	0,1	0,2	2,9	0,0	0,0	0,04	1116
01:00	8,19	7,37	66,43	0,19	0,58	1,04	0,4	0,1	0,3	2,9	0,0	0,0	0,04	1108
01:30	7,60	5,23	65,27	0,17	0,59	0,98	0,3	0,1	0,2	2,8	0,0	0,0	0,04	1109
02:00	7,64	6,53	63,93	0,19	0,56	0,97	0,3	0,1	0,3	2,7	0,0	0,0	0,04	1106
02:30	7,23	5,81	67,11	0,16	0,53	0,97	0,3	0,1	0,2	2,8	0,0	0,0	0,04	1106
03:00	8,53	8,21	58,76	0,17	0,56	0,94	0,4	0,1	0,3	2,5	0,0	0,0	0,04	1114
03:30	7,39	9,26	68,01	0,14	0,56	0,92	0,3	0,1	0,4	2,9	0,0	0,0	0,04	1131
04:00	7,74	7,02	68,50	0,15	0,55	0,94	0,3	0,1	0,3	2,9	0,0	0,0	0,04	1124
04:30	6,87	3,33	68,12	0,13	0,55	0,95	0,3	0,1	0,1	2,9	0,0	0,0	0,04	1131
05:00	7,78	9,73	67,85	0,15	0,53	0,95	0,3	0,1	0,4	2,9	0,0	0,0	0,04	1123
05:30	7,50	10,70	65,23	0,12	0,55	0,94	0,3	0,1	0,5	2,8	0,0	0,0	0,04	1133
06:00	8,16	23,95	63,91	0,15	0,46	0,70	0,3	0,1	1,0	2,7	0,0	0,0	0,03	1141
06:30	6,35	9,35	72,22	0,17	0,28	0,36	0,3	0,0	0,4	3,0	0,0	0,0	0,01	1134
07:00	6,53	5,91	64,04	0,20	0,25	0,36	0,3	0,1	0,2	2,5	0,0	0,0	0,01	1108
07:30	8,26	9,03	65,59	0,18	0,32	0,40	0,3	0,1	0,4	2,7	0,0	0,0	0,02	1132
08:00	7,26	5,42	67,03	0,17	0,46	0,64	0,3	0,1	0,2	2,8	0,0	0,0	0,03	1147
08:30	7,85	4,80	67,52	0,13	0,72	0,99	0,3	0,1	0,2	2,8	0,0	0,0	0,04	1120
09:00	8,01	4,72	65,20	0,14	0,71	0,98	0,3	0,1	0,2	2,7	0,0	0,0	0,04	1116
09:30	7,52	10,49	67,10	0,12	0,72	0,97	0,3	0,1	0,4	2,8	0,0	0,0	0,04	1136
10:00	7,07	3,28	69,13	0,14	0,72	0,99	0,3	0,1	0,1	2,8	0,0	0,0	0,04	1145
10:30	8,06	8,03	63,53	0,12	0,69	0,97	0,3	0,1	0,3	2,6	0,0	0,0	0,04	1134
11:00	8,03	6,38	58,16	0,15	0,71	0,94	0,3	0,1	0,3	2,4	0,0	0,0	0,04	1132
11:30	8,66	6,96	53,27	0,11	0,75	0,95	0,4	0,1	0,3	2,2	0,0	0,0	0,04	1129
12:00	7,64	3,91	54,36	0,18	0,73	0,92	0,3	0,1	0,2	2,2	0,0	0,0	0,04	1120
12:30	8,36	11,07	63,46	0,10	0,76	0,94	0,3	0,1	0,4	2,6	0,0	0,0	0,04	1129
13:00	6,40	2,79	66,39	0,11	0,70	0,97	0,3	0,1	0,1	2,7	0,0	0,0	0,04	1137
13:30	8,13	19,18	62,73	0,10	0,69	0,96	0,3	0,1	0,8	2,6	0,0	0,0	0,04	1128
14:00	9,04	20,26	71,89	0,10	0,72	0,97	0,4	0,1	0,8	3,0	0,0	0,0	0,04	1117
14:30	10,17	77,66	57,23	0,15	0,70	0,97	0,4	0,1	3,1	2,3	0,0	0,0	0,04	1110
15:00	4,99	4,64	58,33	0,09	0,66	0,94	0,2	0,1	0,2	2,4	0,0	0,0	0,04	1133
15:30	6,20	18,25	66,96	0,13	0,73	0,95	0,3	0,1	0,8	2,8	0,0	0,0	0,04	1124
16:00	9,77	36,01	58,33	0,12	0,75	0,95	0,4	0,1	1,5	2,4	0,0	0,0	0,04	1111
16:30	7,92	12,28	74,87	0,13	0,69	0,95	0,3	0,1	0,5	3,1	0,0	0,0	0,04	1134
17:00	8,84	20,65	57,27	1,46	0,70	0,94	0,4	0,1	0,9	2,4	0,1	0,0	0,04	1123
17:30	8,82	10,10	63,01	0,13	0,72	0,94	0,4	0,1	0,4	2,6	0,0	0,0	0,04	1120
18:00	5,36	2,58	67,69	0,13	0,61	0,68	0,2	0,1	0,1	2,9	0,0	0,0	0,03	1143
18:30	6,19	3,71	69,30	0,21	0,53	0,34	0,3	0,1	0,2	3,0	0,0	0,0	0,01	1134
19:00	6,18	3,78	62,06	0,19	0,51	0,45	0,3	0,1	0,2	2,7	0,0	0,0	0,02	1130
19:30	7,01	8,23	62,89	0,21	0,52	0,45	0,3	0,1	0,4	2,7	0,0	0,0	0,02	1118
20:00	6,73	7,70	68,77	0,13	0,58	0,64	0,3	0,1	0,3	3,1	0,0	0,0	0,03	1156
20:30	7,39	7,52	69,41	0,13	0,71	0,97	0,3	0,1	0,3	3,0	0,0	0,0	0,04	1134
21:00	8,00	6,28	66,16	0,11	0,71	0,98	0,3	0,1	0,3	2,8	0,0	0,0	0,04	1134
21:30	8,44	7,43	65,69	0,14	0,66	0,97	0,4	0,1	0,3	2,8	0,0	0,0	0,04	1132
22:00	7,61	3,12	66,94	0,10	0,69	0,98	0,3	0,1	0,1	2,8	0,0	0,0	0,04	1129
22:30	8,00	11,29	68,93	0,12	0,72	0,95	0,3	0,1	0,5	2,9	0,0	0,0	0,04	1144
23:00	6,84	4,51	65,69	0,09	0,70	0,97	0,3	0,1	0,2	2,8	0,0	0,0	0,04	1135
23:30	6,97	7,38	67,12	0,14	0,71	1,02	0,3	0,1	0,3	2,7	0,0	0,0	0,04	1108
00:00	8,22	11,38	64,85	0,11	0,69	1,00	0,3	0,1	0,5	2,8	0,0	0,0	0,04	1102
min	4,99	2,58	53,27	0,09	0,25	0,34	0,21	0,04	0,11	2,22	0,00	0,01	0,01	1102
max	10,17	77,66	74,87	1,46	0,76	1,04	0,41	0,15	3,12	3,12	0,06	0,03	0,04	1156
moyenne	7,62	10,38	65,07	0,17	0,62	0,87								1127
Total							15,30	17,45	20,74	130,84	0,34	1,25	1,74	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	95%<150 mg/Nm3			99,31				
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel			100,00				
Nombre de dépassement 4H consécutives	/	0	0		0	0		0
Compteur dépassement seuil critique	/			00:10			00:00	00:00

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.