

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Pouss ieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850.00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	7.55	2.72	66.70	0.12	0.63	0.94	0.31	0.06	0.11	2.73	0.00	0.03	0.04	1124	
01:00	8.22	4.06	67.59	0.13	0.62	0.94	0.34	0.06	0.17	2.77	0.01	0.03	0.04	1132	
01:30	7.38	2.79	65.06	0.14	0.63	0.96	0.30	0.06	0.12	2.68	0.01	0.03	0.04	1132	
02:00	7.97	6.82	59.58	0.10	0.61	0.91	0.34	0.08	0.29	2.52	0.00	0.03	0.04	1147	
02:30	7.81	6.62	66.49	0.14	0.61	0.92	0.32	0.06	0.27	2.75	0.01	0.03	0.04	1126	
03:00	8.46	9.55	64.99	0.12	0.62	0.91	0.35	0.10	0.39	2.66	0.00	0.03	0.04	1132	
03:30	7.77	5.63	72.42	0.14	0.57	0.90	0.32	0.05	0.23	2.96	0.01	0.02	0.04	1144	
04:00	6.60	6.14	61.96	0.10	0.58	0.92	0.28	0.06	0.26	2.59	0.00	0.02	0.04	1151	
04:30	7.81	8.07	68.14	0.13	0.60	0.91	0.33	0.07	0.34	2.89	0.01	0.03	0.04	1145	
05:00	7.94	5.52	65.38	0.10	0.62	0.92	0.33	0.06	0.23	2.76	0.00	0.03	0.04	1140	
05:30	6.78	1.99	68.63	0.13	0.57	0.94	0.29	0.08	0.09	2.94	0.01	0.02	0.04	1149	
06:00	7.63	4.67	67.43	0.14	0.47	0.78	0.34	0.06	0.21	3.00	0.01	0.02	0.03	1128	
06:30	7.46	7.64	62.19	0.23	0.19	0.57	0.33	0.11	0.34	2.75	0.01	0.01	0.03	1122	
07:00	7.53	10.92	62.81	0.22	0.16	0.56	0.33	0.13	0.48	2.77	0.01	0.01	0.02	1124	
07:30	7.04	8.60	68.37	0.35	0.13	0.55	0.31	0.13	0.38	2.99	0.02	0.01	0.02	1114	
08:00	7.57	9.20	62.83	0.16	0.41	0.71	0.32	0.08	0.39	2.67	0.01	0.02	0.03	1135	
08:30	7.76	8.14	64.87	0.13	0.68	0.92	0.33	0.11	0.35	2.76	0.01	0.03	0.04	1139	
09:00	8.56	11.06	69.11	0.11	0.72	0.94	0.36	0.11	0.47	2.91	0.00	0.03	0.04	1138	
09:30	7.15	5.44	67.93	0.12	0.72	0.95	0.30	0.10	0.23	2.89	0.01	0.03	0.04	1148	
10:00	7.03	9.18	70.27	0.11	0.68	0.92	0.30	0.10	0.39	2.98	0.00	0.03	0.04	1147	
10:30	7.63	7.15	65.95	0.14	0.70	1.00	0.33	0.09	0.31	2.85	0.01	0.03	0.04	1136	
11:00	7.69	8.04	66.70	0.13	0.67	0.99	0.33	0.07	0.35	2.87	0.01	0.03	0.04	1128	
11:30	7.54	10.79	69.13	0.16	0.70	0.94	0.32	0.08	0.46	2.95	0.01	0.03	0.04	1129	
12:00	7.70	6.56	63.67	0.13	0.66	0.96	0.33	0.07	0.28	2.73	0.01	0.03	0.04	1134	
12:30	7.19	3.41	68.39	0.12	0.65	0.94	0.31	0.06	0.15	2.96	0.01	0.03	0.04	1139	
13:00	7.79	6.25	67.26	0.13	0.68	0.94	0.33	0.07	0.27	2.87	0.01	0.03	0.04	1126	
13:30	7.51	4.23	66.36	0.10	0.70	0.95	0.32	0.08	0.18	2.82	0.00	0.03	0.04	1132	
14:00	7.31	3.42	67.54	0.11	0.69	0.95	0.31	0.07	0.14	2.86	0.00	0.03	0.04	1130	
14:30	8.21	8.32	64.53	0.09	0.71	0.97	0.35	0.08	0.36	2.78	0.00	0.03	0.04	1124	
15:00	8.81	9.90	67.24	0.11	0.68	0.98	0.37	0.06	0.41	2.81	0.00	0.03	0.04	1128	
15:30	7.81	6.17	67.01	0.09	0.71	0.92	0.33	0.07	0.26	2.82	0.00	0.03	0.04	1127	
16:00	6.41	5.96	66.60	0.14	0.67	0.93	0.27	0.07	0.25	2.78	0.01	0.03	0.04	1126	
16:30	8.17	14.71	71.17	0.14	0.75	0.94	0.34	0.06	0.61	2.96	0.01	0.03	0.04	1122	
17:00	7.54	9.08	63.12	0.14	0.72	0.93	0.32	0.06	0.39	2.69	0.01	0.03	0.04	1133	
17:30	8.03	9.84	67.05	0.13	0.69	0.93	0.34	0.06	0.41	2.82	0.01	0.03	0.04	1124	
18:00	7.56	8.38	67.30	0.18	0.56	0.73	0.32	0.05	0.36	2.87	0.01	0.02	0.03	1119	
18:30	7.76	9.81	66.27	0.21	0.38	0.43	0.34	0.06	0.42	2.86	0.01	0.02	0.02	1117	
19:00	7.49	10.88	65.69	0.22	0.38	0.43	0.33	0.05	0.47	2.86	0.01	0.02	0.02	1125	
19:30	8.30	11.60	64.92	0.20	0.33	0.53	0.36	0.06	0.50	2.80	0.01	0.01	0.02	1118	
20:00	6.82	5.87	69.33	0.14	0.59	0.94	0.28	0.05	0.24	2.89	0.01	0.02	0.04	1121	
20:30	8.33	16.97	62.91	0.12	0.58	0.93	0.35	0.05	0.71	2.64	0.00	0.02	0.04	1123	
21:00	8.37	11.67	68.81	0.13	0.55	0.93	0.35	0.06	0.49	2.88	0.01	0.02	0.04	1133	
21:30	6.71	7.20	68.11	0.11	0.59	0.95	0.28	0.07	0.31	2.89	0.00	0.03	0.04	1139	
22:00	8.22	9.55	64.13	0.13	0.54	0.95	0.35	0.05	0.40	2.70	0.01	0.02	0.04	1128	
22:30	6.70	9.87	64.07	0.11	0.57	0.96	0.28	0.06	0.42	2.72	0.00	0.02	0.04	1125	
23:00	9.21	15.99	69.10	0.15	0.57	0.96	0.39	0.06	0.68	2.92	0.01	0.02	0.04	1124	
23:30	6.97	11.85	66.97	0.12	0.59	1.01	0.29	0.07	0.50	2.82	0.01	0.02	0.04	1119	
00:00	7.16	15.37	64.99	0.13	0.55	0.94	0.30	0.05	0.65	2.74	0.01	0.02	0.04	1138	
min	6.41	1.99	59.58	0.09	0.13	0.43	0.27	0.05	0.09	2.52	0.00	0.01	0.02	1114	
max	9.21	16.97	72.42	0.35	0.75	1.01	0.39	0.13	0.71	3.00	0.02	0.03	0.04	1151	
moyenne	7.65	8.20	66.40	0.14	0.58	0.88								1132	
Total							15.56	10.51	16.70	135.13	0.29	1.18	1.78		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	95%<150 mg/Nm3			100.00				
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel			100.00				
Nombre de dépassement 4H consécutives	/	0	0		0	0		0
Compteur dépassement seuil critique	/			00:00			00:00	00:00

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.