

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.83	3.38	59.08	0.16	0.61	1.09	0.23	0.03	0.10	1.77	0.00	0.02	0.03	1137
01:00	8.35	5.60	56.32	0.17	0.61	1.13	0.25	0.03	0.17	1.69	0.01	0.02	0.03	1130
01:30	6.43	0.40	58.50	0.15	0.57	1.14	0.19	0.03	0.01	1.74	0.00	0.02	0.03	1132
02:00	6.58	5.70	55.44	0.17	0.57	1.11	0.19	0.05	0.17	1.64	0.00	0.02	0.03	1141
02:30	7.54	5.35	56.81	0.15	0.59	1.04	0.21	0.04	0.15	1.60	0.00	0.02	0.03	1127
03:00	7.35	4.89	58.53	0.17	0.53	1.03	0.21	0.03	0.14	1.69	0.00	0.02	0.03	1127
03:30	7.20	4.66	60.35	0.16	0.59	1.04	0.20	0.04	0.13	1.71	0.00	0.02	0.03	1126
04:00	8.17	6.04	56.16	0.17	0.56	1.12	0.23	0.03	0.17	1.60	0.00	0.02	0.03	1129
04:30	7.88	2.38	61.12	0.15	0.55	1.13	0.23	0.04	0.07	1.80	0.00	0.02	0.03	1139
05:00	8.31	6.70	45.18	0.21	0.35	0.83	0.25	0.03	0.20	1.36	0.01	0.01	0.02	1125
05:30	7.50	3.07	49.18	0.23	0.13	0.60	0.23	0.03	0.09	1.50	0.01	0.00	0.02	1122
06:00	7.31	3.31	52.50	0.25	0.14	0.61	0.22	0.03	0.10	1.60	0.01	0.00	0.02	1138
06:30	7.64	5.15	50.64	0.28	0.15	0.60	0.23	0.03	0.16	1.54	0.01	0.00	0.02	1125
07:00	8.42	5.76	45.79	0.23	0.36	0.79	0.25	0.03	0.17	1.34	0.01	0.01	0.02	1119
07:30	7.29	1.94	55.05	0.19	0.63	1.03	0.20	0.02	0.05	1.54	0.01	0.02	0.03	1130
08:00	7.90	6.38	57.00	0.22	0.50	0.84	0.23	0.03	0.19	1.66	0.01	0.01	0.02	1131
08:30	7.20	5.25	48.83	0.27	0.30	0.60	0.22	0.01	0.16	1.50	0.01	0.01	0.02	1133
09:00	7.91	6.98	52.03	0.24	0.31	0.64	0.25	0.04	0.22	1.63	0.01	0.01	0.02	1141
09:30	7.23	4.15	51.25	0.26	0.30	0.63	0.23	0.03	0.13	1.60	0.01	0.01	0.02	1120
10:00	7.60	4.87	54.11	0.23	0.26	0.62	0.24	0.05	0.15	1.72	0.01	0.01	0.02	1117
10:30	8.29	4.84	45.67	0.25	0.37	0.63	0.26	0.04	0.15	1.44	0.01	0.01	0.02	1108
11:00	7.91	5.67	36.87	0.23	0.36	0.68	0.24	0.20	0.18	1.14	0.01	0.01	0.02	1106
11:30	8.02	5.94	54.34	0.25	0.30	0.71	0.25	0.09	0.19	1.69	0.01	0.01	0.02	1119
12:00	8.63	5.37	46.69	0.21	0.28	0.71	0.27	0.04	0.17	1.48	0.01	0.01	0.02	1114
12:30	6.34	2.24	49.78	0.23	0.34	0.69	0.20	0.36	0.07	1.55	0.01	0.01	0.02	1095
13:00	9.82	9.95	47.02	0.36	0.38	0.61	0.31	0.26	0.32	1.50	0.01	0.01	0.02	1109
13:30	8.29	15.41	39.28	0.25	0.36	0.62	0.27	0.29	0.49	1.26	0.01	0.01	0.02	1096
14:00	5.84	3.17	40.06	0.21	0.33	0.66	0.18	0.29	0.10	1.25	0.01	0.01	0.02	1125
14:30	7.23	7.29	44.49	0.27	0.29	0.57	0.23	0.07	0.23	1.39	0.01	0.01	0.02	1114
15:00	8.68	9.52	52.19	0.22	0.30	0.58	0.27	0.04	0.30	1.64	0.01	0.01	0.02	1109
15:30	6.83	7.01	58.50	0.25	0.30	0.58	0.22	0.04	0.22	1.86	0.01	0.01	0.02	1117
16:00	8.09	7.94	58.76	0.20	0.33	0.58	0.26	0.04	0.26	1.90	0.01	0.01	0.02	1115
16:30	7.61	6.46	62.47	0.23	0.30	0.58	0.25	0.04	0.21	2.06	0.01	0.01	0.02	1130
17:00	7.78	8.80	57.05	0.21	0.30	0.59	0.25	0.04	0.29	1.87	0.01	0.01	0.02	1115
17:30	7.34	8.61	55.28	0.25	0.31	0.58	0.24	0.10	0.28	1.81	0.01	0.01	0.02	1106
18:00	7.99	9.23	58.91	0.21	0.33	0.59	0.26	0.05	0.30	1.90	0.01	0.01	0.02	1100
18:30	7.05	4.54	63.61	0.21	0.24	0.61	0.23	0.06	0.15	2.08	0.01	0.01	0.02	1125
19:00	9.61	7.93	60.98	0.69	0.50	0.76	0.33	0.69	0.27	2.07	0.02	0.02	0.03	1136
19:30	6.41	0.36	64.76	0.17	0.76	1.01	0.21	0.05	0.01	2.15	0.01	0.03	0.03	1119
20:00	8.76	10.51	65.03	0.16	0.72	0.99	0.30	0.03	0.36	2.24	0.01	0.02	0.03	1116
20:30	6.53	0.05	68.56	0.17	0.75	1.02	0.23	0.04	0.00	2.40	0.01	0.03	0.04	1121
21:00	7.53	4.28	67.51	0.16	0.73	1.01	0.28	0.06	0.16	2.48	0.01	0.03	0.04	1124
21:30	10.45	7.47	67.07	0.16	0.73	1.13	0.40	0.06	0.28	2.55	0.01	0.03	0.04	1129
22:00	7.03	0.00	65.72	0.15	0.67	1.15	0.28	0.06	0.00	2.59	0.01	0.03	0.05	1142
22:30	6.38	1.82	64.48	0.15	0.72	1.12	0.26	0.06	0.07	2.58	0.01	0.03	0.04	1120
23:00	7.69	4.81	71.30	0.17	0.70	1.11	0.31	0.06	0.19	2.85	0.01	0.03	0.04	1114
23:30	9.08	11.36	62.78	0.19	0.72	1.06	0.37	0.05	0.46	2.54	0.01	0.03	0.04	1127
00:00	7.63	5.86	66.65	0.17	0.76	1.03	0.31	0.05	0.24	2.68	0.01	0.03	0.04	1116
min	5.84	0.00	36.87	0.15	0.13	0.57	0.18	0.01	0.00	1.14	0.00	0.00	0.02	1095
max	10.45	15.41	71.30	0.69	0.76	1.15	0.40	0.69	0.49	2.85	0.02	0.03	0.05	1142
moyenne	7.72	5.59	55.83	0.22	0.45	0.82								1121
Total							11.97	10.76	8.69	87.19	0.34	0.72	1.29	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	95%<150 mg/Nm ³			100.00				
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel			100.00				
Nombre de dépassement 4H consécutives	/	0	0		0	0		0
Compteur dépassement seuil critique	/			00:00			00:00	00:00

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.