

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	7.77	10.60	66.03	0.18	0.66	1.03	0.34	0.07	0.46	2.86	0.01	0.03	0.04	1154
01:00	8.24	9.90	65.50	0.20	0.65	1.03	0.35	0.05	0.42	2.78	0.01	0.03	0.04	1149
01:30	7.22	7.66	64.92	0.18	0.64	1.03	0.31	0.06	0.33	2.76	0.01	0.03	0.04	1156
02:00	8.28	12.80	69.64	0.22	0.68	1.02	0.35	0.05	0.54	2.92	0.01	0.03	0.04	1157
02:30	7.50	6.63	64.90	0.19	0.65	1.01	0.32	0.06	0.28	2.75	0.01	0.03	0.04	1163
03:00	6.51	4.88	66.08	0.21	0.64	1.04	0.28	0.06	0.21	2.81	0.01	0.03	0.04	1172
03:30	7.72	8.26	66.65	0.18	0.67	1.06	0.33	0.06	0.35	2.83	0.01	0.03	0.04	1160
04:00	7.22	9.65	69.23	0.19	0.64	1.05	0.31	0.04	0.42	2.98	0.01	0.03	0.05	1144
04:30	6.73	5.37	64.59	0.17	0.65	1.09	0.28	0.06	0.22	2.71	0.01	0.03	0.05	1132
05:00	7.64	9.66	65.47	0.19	0.58	0.91	0.31	0.05	0.40	2.70	0.01	0.02	0.04	1117
05:30	8.13	14.91	63.85	0.15	0.45	0.61	0.34	0.06	0.62	2.65	0.01	0.02	0.03	1113
06:00	7.91	10.57	67.67	0.21	0.67	1.03	0.32	0.09	0.43	2.75	0.01	0.03	0.04	1134
06:30	7.70	7.10	67.20	0.18	0.64	1.07	0.31	0.06	0.29	2.70	0.01	0.03	0.04	1124
07:00	8.56	9.97	66.01	0.21	0.65	1.06	0.34	0.06	0.40	2.66	0.01	0.03	0.04	1127
07:30	7.36	23.36	66.24	0.19	0.65	1.03	0.30	0.04	0.96	2.72	0.01	0.03	0.04	1133
08:00	5.66	9.33	65.55	0.21	0.65	1.04	0.23	0.08	0.38	2.69	0.01	0.03	0.04	1134
08:30	8.14	13.89	69.94	0.18	0.67	1.03	0.34	0.06	0.58	2.90	0.01	0.03	0.04	1136
09:00	7.17	6.49	66.24	0.19	0.66	1.03	0.30	0.08	0.27	2.78	0.01	0.03	0.04	1143
09:30	6.88	6.70	66.46	0.18	0.65	1.05	0.30	0.06	0.28	2.82	0.01	0.03	0.04	1138
10:00	7.72	7.55	69.91	0.21	0.67	1.06	0.33	0.10	0.32	2.95	0.01	0.03	0.04	1119
10:30	7.98	9.93	60.06	0.16	0.66	1.05	0.35	0.09	0.43	2.60	0.01	0.03	0.05	1122
11:00	10.37	15.61	60.95	0.18	0.68	1.06	0.45	0.09	0.67	2.62	0.01	0.03	0.05	1123
11:30	9.15	14.69	62.83	0.15	0.66	1.05	0.38	0.07	0.62	2.63	0.01	0.03	0.04	1106
12:00	5.87	11.66	64.44	0.13	0.65	1.03	0.24	0.07	0.47	2.62	0.01	0.03	0.04	1116
12:30	5.19	1.74	72.00	0.12	0.66	1.03	0.21	0.06	0.07	2.93	0.01	0.03	0.04	1152
13:00	5.29	3.55	60.69	0.14	0.65	1.03	0.23	0.08	0.15	2.59	0.01	0.03	0.04	1151
13:30	8.37	12.50	69.20	0.14	0.66	1.03	0.35	0.05	0.53	2.92	0.01	0.03	0.04	1134
14:00	9.46	14.64	64.15	0.16	0.65	1.05	0.40	0.09	0.62	2.70	0.01	0.03	0.04	1131
14:30	6.79	5.90	60.98	0.14	0.62	1.04	0.29	0.08	0.25	2.59	0.01	0.03	0.04	1135
15:00	7.33	8.58	64.51	0.16	0.65	1.03	0.30	0.07	0.35	2.66	0.01	0.03	0.04	1118
15:30	6.92	4.56	70.72	0.14	0.64	1.03	0.29	0.05	0.19	2.92	0.01	0.03	0.04	1147
16:00	7.26	4.49	57.86	0.17	0.65	1.06	0.30	0.10	0.18	2.38	0.01	0.03	0.04	1131
16:30	7.57	7.28	57.58	0.22	0.67	1.03	0.31	0.05	0.30	2.39	0.01	0.03	0.04	1129
17:00	8.30	5.69	63.27	0.12	0.59	0.81	0.34	0.05	0.23	2.58	0.00	0.02	0.03	1132
17:30	8.45	11.05	63.23	0.14	0.54	0.51	0.36	0.44	0.47	2.68	0.01	0.02	0.02	1133
18:00	7.50	3.88	66.86	0.21	0.57	0.53	0.32	0.04	0.17	2.89	0.01	0.02	0.02	1140
18:30	7.62	7.17	51.17	0.28	0.53	0.55	0.31	0.06	0.30	2.11	0.01	0.02	0.02	1101
19:00	7.10	2.82	63.40	0.22	0.59	0.79	0.29	0.09	0.11	2.56	0.01	0.02	0.03	1125
19:30	7.95	7.24	68.28	0.20	0.71	1.05	0.33	0.06	0.30	2.88	0.01	0.03	0.04	1144
20:00	8.00	2.38	66.58	0.25	0.70	1.06	0.33	0.09	0.10	2.78	0.01	0.03	0.04	1140
20:30	7.60	13.20	52.84	1.74	0.72	1.05	0.32	0.07	0.56	2.22	0.07	0.03	0.04	1102
21:00	7.44	8.08	60.18	0.32	0.70	1.04	0.31	0.10	0.34	2.53	0.01	0.03	0.04	1118
21:30	8.08	8.80	61.27	0.20	0.67	1.05	0.33	0.05	0.36	2.49	0.01	0.03	0.04	1114
22:00	7.57	3.52	64.92	0.19	0.69	1.07	0.31	0.09	0.14	2.66	0.01	0.03	0.04	1122
22:30	7.39	2.35	65.94	0.15	0.68	1.06	0.31	0.06	0.10	2.78	0.01	0.03	0.04	1134
23:00	7.96	11.88	63.58	0.18	0.70	1.03	0.34	0.07	0.51	2.71	0.01	0.03	0.04	1112
23:30	8.40	6.77	68.50	0.16	0.71	1.05	0.35	0.05	0.28	2.85	0.01	0.03	0.04	1116
00:00	7.40	5.16	64.32	0.15	0.73	1.06	0.31	0.05	0.22	2.69	0.01	0.03	0.04	1115
min	5.19	1.74	51.17	0.12	0.45	0.51	0.21	0.04	0.07	2.11	0.00	0.02	0.02	1101
max	10.37	23.36	72.00	1.74	0.73	1.09	0.45	0.44	0.96	2.98	0.07	0.03	0.05	1172
moyenne	7.59	8.55	64.63	0.22	0.65	0.99								1133
Total							15.24	11.37	17.17	129.70	0.43	1.30	1.99	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	95%<150 mg/Nm3			100.00				
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel			100.00				
Nombre de dépassement 4H consécutives	/	0	0		0	0		0
Compteur dépassement seuil critique	/			00:00			00:00	00:00

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.