

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOx	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	7.39	4.87	63.77	0.15	0.72	1.05	0.31	0.05	0.20	2.67	0.01	0.03	0.04	1115
01:00	7.64	5.62	68.99	0.18	0.70	1.06	0.32	0.06	0.23	2.87	0.01	0.03	0.04	1118
01:30	9.04	13.51	67.33	0.16	0.70	1.05	0.38	0.06	0.57	2.82	0.01	0.03	0.04	1112
02:00	7.32	5.16	66.61	0.17	0.69	1.06	0.31	0.07	0.22	2.81	0.01	0.03	0.04	1132
02:30	6.24	5.80	67.45	0.15	0.69	1.05	0.26	0.06	0.25	2.86	0.01	0.03	0.04	1130
03:00	8.25	9.04	63.61	0.18	0.69	1.07	0.35	0.07	0.38	2.66	0.01	0.03	0.04	1122
03:30	6.79	7.45	68.70	0.16	0.71	1.06	0.29	0.10	0.31	2.90	0.01	0.03	0.04	1127
04:00	7.65	9.89	62.62	0.17	0.69	1.05	0.33	0.05	0.42	2.68	0.01	0.03	0.04	1141
04:30	7.31	4.95	70.69	0.15	0.72	1.05	0.31	0.07	0.21	2.99	0.01	0.03	0.04	1139
05:00	7.83	7.01	62.89	0.16	0.57	0.91	0.34	0.05	0.30	2.73	0.01	0.02	0.04	1141
05:30	7.08	5.57	67.45	0.10	0.45	0.69	0.31	0.05	0.25	2.99	0.00	0.02	0.03	1139
06:00	6.55	8.26	65.13	0.14	0.46	0.69	0.28	0.10	0.36	2.83	0.01	0.02	0.03	1130
06:30	7.06	4.69	67.91	0.14	0.63	1.02	0.29	0.06	0.20	2.83	0.01	0.03	0.04	1125
07:00	7.46	6.98	62.93	0.18	0.65	1.07	0.31	0.08	0.29	2.62	0.01	0.03	0.04	1128
07:30	7.67	8.12	67.62	0.15	0.64	1.06	0.32	0.04	0.34	2.81	0.01	0.03	0.04	1127
08:00	8.33	6.66	66.35	0.18	0.61	1.06	0.35	0.07	0.28	2.78	0.01	0.03	0.04	1142
08:30	7.21	4.59	67.20	0.15	0.62	1.06	0.30	0.05	0.19	2.83	0.01	0.03	0.04	1133
09:00	8.50	9.79	65.39	0.17	0.64	1.06	0.36	0.09	0.41	2.74	0.01	0.03	0.04	1136
09:30	7.59	10.20	65.81	0.14	0.67	1.05	0.33	0.07	0.44	2.82	0.01	0.03	0.05	1130
10:00	9.66	20.83	66.04	0.18	0.61	1.06	0.41	0.08	0.88	2.79	0.01	0.03	0.04	1122
10:30	8.12	25.18	64.84	0.15	0.67	1.05	0.34	0.06	1.05	2.69	0.01	0.03	0.04	1111
11:00	7.54	35.23	63.82	0.18	0.68	1.02	0.32	0.36	1.48	2.68	0.01	0.03	0.04	1139
11:30	6.19	10.84	62.60	0.14	0.65	1.03	0.26	0.07	0.46	2.64	0.01	0.03	0.04	1138
12:00	8.21	10.13	68.82	0.15	0.67	1.05	0.35	0.08	0.43	2.90	0.01	0.03	0.04	1142
12:30	7.53	5.89	65.26	0.15	0.64	1.03	0.33	0.14	0.26	2.84	0.01	0.03	0.04	1147
13:00	8.68	14.58	60.57	0.19	0.66	1.04	0.36	0.05	0.61	2.54	0.01	0.03	0.04	1120
13:30	8.78	8.94	68.68	0.16	0.68	1.03	0.35	0.05	0.36	2.77	0.01	0.03	0.04	1122
14:00	5.62	4.40	61.88	0.17	0.70	1.06	0.23	0.08	0.18	2.52	0.01	0.03	0.04	1136
14:30	7.59	14.22	62.73	0.17	0.68	1.01	0.32	0.07	0.59	2.61	0.01	0.03	0.04	1135
15:00	9.00	13.13	59.33	0.29	0.64	1.03	0.37	0.16	0.54	2.45	0.01	0.03	0.04	1144
15:30	4.75	0.16	73.20	0.15	0.63	1.09	0.20	0.06	0.01	3.01	0.01	0.03	0.04	1164
16:00	5.88	2.36	67.89	0.15	0.66	1.13	0.23	0.07	0.09	2.69	0.01	0.03	0.04	1121
16:30	7.70	4.23	67.35	0.14	0.67	1.08	0.33	0.09	0.18	2.85	0.01	0.03	0.05	1144
17:00	8.39	9.47	67.81	0.11	0.59	0.83	0.36	0.07	0.41	2.92	0.00	0.03	0.04	1142
17:30	8.25	12.18	64.02	0.14	0.33	0.53	0.37	0.09	0.55	2.91	0.01	0.02	0.02	1130
18:00	7.36	11.48	66.97	0.09	0.33	0.53	0.33	0.09	0.52	3.01	0.00	0.01	0.02	1133
18:30	7.55	8.12	67.14	0.11	0.37	0.54	0.34	0.06	0.37	3.03	0.01	0.02	0.02	1132
19:00	7.66	7.12	54.87	0.11	0.56	0.76	0.34	0.08	0.32	2.44	0.00	0.02	0.03	1117
19:30	8.85	7.52	61.71	0.16	0.81	1.07	0.38	0.06	0.33	2.68	0.01	0.04	0.05	1125
20:00	7.70	7.94	63.90	0.14	0.84	1.08	0.33	0.10	0.34	2.73	0.01	0.04	0.05	1112
20:30	8.69	16.95	63.87	0.16	0.81	1.05	0.37	0.11	0.73	2.75	0.01	0.03	0.05	1132
21:00	8.33	10.90	65.98	0.13	0.78	1.05	0.35	0.08	0.45	2.74	0.01	0.03	0.04	1114
21:30	7.22	15.94	65.44	0.16	0.81	1.04	0.30	0.05	0.66	2.69	0.01	0.03	0.04	1125
22:00	7.86	18.07	66.18	0.14	0.80	1.03	0.33	0.27	0.76	2.78	0.01	0.03	0.04	1135
22:30	7.71	9.84	71.51	0.16	0.83	1.04	0.33	0.05	0.42	3.03	0.01	0.04	0.04	1134
23:00	7.32	12.78	54.53	0.14	0.80	1.04	0.31	0.13	0.55	2.34	0.01	0.03	0.04	1129
23:30	6.01	5.77	63.88	0.16	0.79	1.07	0.25	0.06	0.24	2.71	0.01	0.03	0.05	1106
00:00	8.78	18.49	63.44	0.14	0.78	1.05	0.36	0.08	0.77	2.63	0.01	0.03	0.04	1112
min	4.75	0.16	54.53	0.09	0.33	0.53	0.20	0.04	0.01	2.34	0.00	0.01	0.02	1106
max	9.66	35.23	73.20	0.29	0.84	1.13	0.41	0.36	1.48	3.03	0.01	0.04	0.05	1164
moyenne	7.62	10.02	65.26	0.15	0.66	0.99								1129
Total							15.50	13.75	20.35	132.60	0.31	1.34	2.01	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	95%<150 mg/Nm3			100.00				
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel			98.61				
Nombre de dépassement 4H consécutives	/	0	0		0	0		0
Compteur dépassement seuil critique	/			00:00			00:00	00:00

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.