

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Pouss ieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	7.53	5.70	64.54	0.11	0.69	1.06	0.33	0.07	0.25	2.81	0.00	0.03	0.05	1145	
01:00	8.03	5.49	67.40	0.17	0.70	1.08	0.34	0.06	0.23	2.87	0.01	0.03	0.05	1122	
01:30	7.66	5.31	65.89	0.12	0.68	1.07	0.33	0.08	0.23	2.81	0.01	0.03	0.05	1126	
02:00	7.27	4.09	67.30	0.14	0.67	1.08	0.31	0.06	0.18	2.91	0.01	0.03	0.05	1139	
02:30	8.03	9.67	63.43	0.14	0.66	1.06	0.35	0.07	0.43	2.80	0.01	0.03	0.05	1126	
03:00	7.51	4.86	69.61	0.15	0.70	1.07	0.32	0.06	0.21	2.97	0.01	0.03	0.05	1124	
03:30	7.07	9.32	66.46	0.13	0.67	1.08	0.30	0.07	0.40	2.84	0.01	0.03	0.05	1134	
04:00	8.59	13.67	65.37	0.14	0.70	1.05	0.38	0.05	0.60	2.88	0.01	0.03	0.05	1153	
04:30	7.02	7.06	68.47	0.14	0.69	1.08	0.30	0.05	0.30	2.89	0.01	0.03	0.05	1130	
05:00	8.63	8.41	66.06	0.14	0.57	0.91	0.36	0.04	0.36	2.79	0.01	0.02	0.04	1129	
05:30	6.63	3.56	66.66	0.08	0.42	0.69	0.28	0.04	0.15	2.81	0.00	0.02	0.03	1127	
06:00	7.70	8.29	64.94	0.12	0.48	0.68	0.33	0.08	0.36	2.80	0.01	0.02	0.03	1135	
06:30	7.48	8.13	63.51	0.10	0.48	0.68	0.32	0.05	0.35	2.73	0.00	0.02	0.03	1153	
07:00	7.18	6.26	68.66	0.15	0.56	0.88	0.30	0.09	0.26	2.85	0.01	0.02	0.04	1137	
07:30	7.78	7.78	66.74	0.14	0.70	1.10	0.32	0.05	0.32	2.76	0.01	0.03	0.05	1125	
08:00	8.74	10.85	63.26	0.42	0.68	1.08	0.37	1.22	0.46	2.67	0.02	0.03	0.05	1126	
08:30	7.88	9.29	66.82	0.16	0.69	1.08	0.33	0.05	0.39	2.77	0.01	0.03	0.04	1124	
09:00	7.39	6.35	69.65	0.17	0.67	1.11	0.31	0.08	0.26	2.88	0.01	0.03	0.05	1132	
09:30	8.04	9.73	64.13	0.13	0.66	1.06	0.34	0.05	0.41	2.68	0.01	0.03	0.04	1136	
10:00	8.47	9.30	68.33	0.17	0.67	1.07	0.35	0.08	0.39	2.84	0.01	0.03	0.04	1130	
10:30	7.57	7.73	64.82	0.12	0.68	1.07	0.32	0.06	0.33	2.76	0.01	0.03	0.05	1130	
11:00	7.51	5.84	69.97	0.15	0.70	1.06	0.32	0.08	0.25	2.96	0.01	0.03	0.04	1135	
11:30	7.52	7.77	65.52	0.12	0.72	1.06	0.32	0.05	0.33	2.76	0.01	0.03	0.04	1140	
12:00	7.83	8.49	66.23	0.12	0.68	1.06	0.33	0.04	0.36	2.80	0.00	0.03	0.04	1145	
12:30	8.17	9.23	65.02	0.13	0.70	1.07	0.34	0.07	0.38	2.70	0.01	0.03	0.04	1122	
13:00	7.70	7.98	66.07	0.15	0.71	1.04	0.33	0.08	0.34	2.79	0.01	0.03	0.04	1128	
13:30	8.18	9.22	65.92	0.12	0.72	1.05	0.34	0.07	0.38	2.73	0.00	0.03	0.04	1128	
14:00	7.73	4.41	68.73	0.14	0.66	1.06	0.32	0.07	0.18	2.84	0.01	0.03	0.04	1136	
14:30	7.45	5.91	68.93	0.13	0.66	1.04	0.31	0.09	0.25	2.90	0.01	0.03	0.04	1139	
15:00	8.15	6.34	67.57	0.13	0.71	1.04	0.34	0.08	0.27	2.85	0.01	0.03	0.04	1141	
15:30	7.06	5.61	63.65	0.12	0.72	1.04	0.30	0.09	0.24	2.70	0.00	0.03	0.04	1139	
16:00	8.37	7.61	67.33	0.14	0.69	1.04	0.35	0.13	0.32	2.84	0.01	0.03	0.04	1139	
16:30	6.53	3.49	67.84	0.12	0.65	1.04	0.28	0.05	0.15	2.86	0.00	0.03	0.04	1143	
17:00	7.75	7.72	67.42	0.11	0.54	0.84	0.34	0.07	0.34	2.93	0.00	0.02	0.04	1155	
17:30	7.02	6.83	65.23	0.07	0.33	0.60	0.31	0.05	0.30	2.87	0.00	0.01	0.03	1149	
18:00	7.39	6.63	64.08	0.09	0.28	0.70	0.33	0.08	0.29	2.82	0.00	0.01	0.03	1140	
18:30	7.27	9.12	67.31	0.08	0.33	0.66	0.32	0.04	0.41	2.99	0.00	0.01	0.03	1135	
19:00	8.13	9.09	64.98	0.12	0.49	0.83	0.35	0.09	0.39	2.78	0.01	0.02	0.04	1133	
19:30	7.20	8.69	67.81	0.13	0.66	1.05	0.31	0.05	0.37	2.89	0.01	0.03	0.04	1129	
20:00	7.59	9.93	64.05	0.15	0.69	1.06	0.32	0.08	0.42	2.69	0.01	0.03	0.04	1132	
20:30	7.11	10.38	68.26	0.14	0.72	1.06	0.30	0.06	0.44	2.89	0.01	0.03	0.04	1131	
21:00	7.42	8.78	66.77	0.15	0.69	1.14	0.32	0.07	0.37	2.85	0.01	0.03	0.05	1133	
21:30	7.62	7.53	67.82	0.14	0.69	1.14	0.32	0.06	0.32	2.85	0.01	0.03	0.05	1131	
22:00	7.41	14.12	64.80	0.14	0.66	1.12	0.31	0.05	0.60	2.74	0.01	0.03	0.05	1157	
22:30	8.10	13.00	66.50	0.15	0.63	1.10	0.35	0.06	0.56	2.87	0.01	0.03	0.05	1134	
23:00	7.30	5.09	67.47	0.17	0.69	1.08	0.30	0.07	0.21	2.81	0.01	0.03	0.05	1125	
23:30	6.71	5.75	65.46	0.17	0.66	1.06	0.28	0.05	0.24	2.73	0.01	0.03	0.04	1133	
00:00	8.27	4.85	68.64	0.14	0.67	1.07	0.35	0.06	0.21	2.90	0.01	0.03	0.05	1141	
min	6.53	3.49	63.26	0.07	0.28	0.60	0.28	0.04	0.15	2.67	0.00	0.01	0.03	1122	
max	8.74	14.12	69.97	0.42	0.72	1.14	0.38	1.22	0.60	2.99	0.02	0.03	0.05	1157	
moyenne	7.64	7.71	66.49	0.14	0.63	1.00								1134	
Total							15.57	9.98	15.74	135.47	0.28	1.29	2.04		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	95%<150 mg/Nm3			100.00				
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel			100.00				
Nombre de dépassement 4H consécutives	/	0	0		0	0		0
Compteur dépassement seuil critique	/			00:00			00:00	00:00

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.