

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	850.00
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								24h
Autre seuil						150								
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	7,72	18,99	64,92	0,11	0,74	1,10	0,32	0,09	0,80	2,72	0,00	0,03	0,05	1115
01:00	7,82	25,31	67,29	0,13	0,73	1,06	0,33	0,07	1,07	2,84	0,01	0,03	0,04	1126
01:30	6,96	19,81	66,07	0,10	0,76	1,12	0,30	0,08	0,86	2,85	0,00	0,03	0,05	1140
02:00	7,74	16,78	65,47	0,12	0,72	1,14	0,33	0,06	0,71	2,77	0,01	0,03	0,05	1122
02:30	8,44	18,90	63,21	0,12	0,74	1,15	0,35	0,11	0,78	2,62	0,00	0,03	0,05	1114
03:00	8,17	15,34	66,48	0,13	0,73	1,15	0,35	0,06	0,65	2,81	0,01	0,03	0,05	1131
03:30	7,67	13,88	68,04	0,12	0,72	1,17	0,32	0,08	0,58	2,85	0,01	0,03	0,05	1118
04:00	6,92	5,04	69,74	0,13	0,73	1,18	0,29	0,06	0,21	2,95	0,01	0,03	0,05	1124
04:30	7,61	9,91	63,52	0,11	0,70	1,16	0,32	0,09	0,42	2,69	0,00	0,03	0,05	1129
05:00	7,53	9,16	71,36	0,17	0,54	0,97	0,32	0,05	0,39	3,03	0,01	0,02	0,04	1122
05:30	7,35	7,89	63,25	0,19	0,32	0,72	0,32	0,05	0,34	2,75	0,01	0,01	0,03	1120
06:00	7,59	7,41	65,64	0,23	0,41	0,75	0,33	0,08	0,33	2,88	0,01	0,02	0,03	1133
06:30	7,26	8,15	66,23	0,18	0,39	0,76	0,32	0,04	0,35	2,88	0,01	0,02	0,03	1127
07:00	8,33	9,66	67,61	0,18	0,50	0,96	0,35	0,09	0,41	2,88	0,01	0,02	0,04	1132
07:30	6,99	3,86	65,92	0,10	0,65	1,22	0,29	0,06	0,16	2,69	0,00	0,03	0,05	1118
08:00	8,19	8,69	67,52	0,13	0,70	1,20	0,34	0,10	0,36	2,79	0,01	0,03	0,05	1123
08:30	9,03	15,04	63,67	0,10	0,68	1,16	0,37	0,08	0,62	2,63	0,00	0,03	0,05	1120
09:00	6,51	1,77	62,88	0,12	0,67	1,18	0,27	0,10	0,07	2,60	0,00	0,03	0,05	1137
09:30	8,21	7,46	64,40	0,10	0,68	1,09	0,35	0,07	0,32	2,74	0,00	0,03	0,05	1135
10:00	7,00	4,71	52,78	0,15	0,63	1,07	0,30	0,27	0,20	2,25	0,01	0,03	0,05	1125
10:30	8,30	8,11	60,62	0,09	0,65	1,07	0,35	0,05	0,34	2,54	0,00	0,03	0,04	1133
11:00	8,45	7,65	61,44	0,13	0,63	1,07	0,35	0,09	0,32	2,55	0,01	0,03	0,04	1128
11:30	10,27	26,77	57,29	0,09	0,65	1,04	0,42	0,09	1,10	2,35	0,00	0,03	0,04	1129
12:00	8,53	25,94	67,22	0,11	0,64	1,04	0,34	0,36	1,04	2,70	0,00	0,03	0,04	1141
12:30	6,68	10,80	66,84	0,11	0,67	1,07	0,26	0,08	0,43	2,65	0,00	0,03	0,04	1148
13:00	7,19	12,61	67,14	0,11	0,66	1,06	0,29	0,05	0,52	2,75	0,00	0,03	0,04	1156
13:30	8,76	26,97	68,13	0,08	0,67	1,08	0,37	0,08	1,13	2,86	0,00	0,03	0,05	1144
14:00	6,66	19,42	55,67	0,12	0,65	1,09	0,28	0,08	0,83	2,37	0,00	0,03	0,05	1123
14:30	7,13	10,76	56,99	0,09	0,66	1,05	0,30	0,08	0,45	2,36	0,00	0,03	0,04	1116
15:00	7,25	7,56	69,56	0,11	0,68	1,13	0,31	0,10	0,32	2,95	0,00	0,03	0,05	1148
15:30	11,43	40,25	64,09	0,09	0,67	1,17	0,48	0,08	1,70	2,70	0,00	0,03	0,05	1120
16:00	6,29	11,03	67,83	0,13	0,68	1,16	0,26	0,10	0,46	2,83	0,01	0,03	0,05	1122
16:30	6,13	23,42	64,64	0,17	0,67	1,16	0,26	0,06	1,01	2,78	0,01	0,03	0,05	1130
17:00	5,86	21,44	67,10	0,17	0,56	0,99	0,25	0,11	0,93	2,90	0,01	0,02	0,04	1138
17:30	8,25	70,97	58,13	0,19	0,49	0,74	0,36	0,15	3,08	2,53	0,01	0,02	0,03	1103
18:00	4,91	45,05	68,41	1,40	0,42	0,75	0,21	0,33	1,93	2,94	0,06	0,02	0,03	1120
18:30	3,70	5,35	65,24	0,18	0,49	0,75	0,16	0,07	0,23	2,85	0,01	0,02	0,03	1138
19:00	6,92	21,84	66,34	0,17	0,54	0,92	0,31	0,10	0,97	2,94	0,01	0,02	0,04	1143
19:30	7,78	12,33	66,83	0,09	0,69	1,14	0,33	0,07	0,53	2,87	0,00	0,03	0,05	1144
20:00	8,01	12,98	65,74	0,13	0,73	1,16	0,35	0,11	0,56	2,86	0,01	0,03	0,05	1135
20:30	7,92	9,02	68,93	0,10	0,68	1,19	0,34	0,09	0,39	2,98	0,00	0,03	0,05	1133
21:00	8,22	10,26	66,83	0,12	0,72	1,20	0,35	0,11	0,44	2,87	0,01	0,03	0,05	1125
21:30	7,43	6,23	63,88	0,09	0,69	1,18	0,32	0,07	0,27	2,72	0,00	0,03	0,05	1132
22:00	7,47	6,33	68,84	0,12	0,69	1,18	0,32	0,10	0,27	2,96	0,01	0,03	0,05	1144
22:30	7,92	8,66	66,92	0,09	0,70	1,18	0,35	0,08	0,38	2,93	0,00	0,03	0,05	1149
23:00	8,12	11,66	68,12	0,12	0,70	1,19	0,36	0,08	0,51	2,98	0,01	0,03	0,05	1140
23:30	9,08	11,53	64,65	0,09	0,68	1,20	0,40	0,09	0,51	2,84	0,00	0,03	0,05	1138
00:00	9,57	21,92	64,34	0,10	0,71	1,18	0,40	0,05	0,92	2,71	0,00	0,03	0,05	1119
min	3,70	1,77	52,78	0,08	0,32	0,72	0,16	0,04	0,07	2,25	0,00	0,01	0,03	1103
max	11,43	70,97	71,36	1,40	0,76	1,22	0,48	0,36	3,08	3,03	0,06	0,03	0,05	1156
moyenne	7,65	15,30	65,08	0,15	0,64	1,07								1130
Total							15,56	15,26	31,18	132,47	0,31	1,30	2,18	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	95%<150 mg/Nm3			100,00				
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,10			
Nombre de dépassement 4H consécutives	/	0	0		0	0		0
Compteur dépassement seuil critique	/			00:00			00:00	00:00

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.