

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,79	22,71	65,03	0,11	0,69	1,12	0,37	0,16	0,95	2,72	0,00	0,03	0,05	1130
01:00	7,73	13,25	63,55	0,43	0,67	1,13	0,33	0,08	0,56	2,68	0,02	0,03	0,05	1148
01:30	7,49	10,10	63,32	0,11	0,67	1,16	0,31	0,06	0,42	2,62	0,00	0,03	0,05	1149
02:00	7,01	7,80	67,90	0,12	0,70	1,15	0,30	0,05	0,33	2,87	0,01	0,03	0,05	1151
02:30	6,77	6,44	65,27	0,10	0,69	1,16	0,29	0,06	0,27	2,75	0,00	0,03	0,05	1149
03:00	7,87	8,40	67,64	0,12	0,69	1,16	0,33	0,11	0,35	2,85	0,00	0,03	0,05	1150
03:30	7,52	5,10	67,19	0,11	0,69	1,16	0,31	0,07	0,21	2,81	0,00	0,03	0,05	1137
04:00	7,99	6,57	67,91	0,12	0,69	1,15	0,34	0,06	0,28	2,89	0,01	0,03	0,05	1148
04:30	7,21	4,14	67,42	0,10	0,68	1,15	0,31	0,07	0,18	2,93	0,00	0,03	0,05	1165
05:00	7,88	7,61	68,13	0,15	0,54	0,99	0,35	0,04	0,34	3,01	0,01	0,02	0,04	1165
05:30	8,34	11,82	64,89	0,16	0,33	0,75	0,38	0,02	0,54	2,94	0,01	0,01	0,03	1172
06:00	7,72	14,46	65,71	0,21	0,33	0,76	0,34	0,10	0,64	2,93	0,01	0,01	0,03	1151
06:30	8,62	28,95	67,68	0,18	0,33	0,75	0,37	0,13	1,26	2,94	0,01	0,01	0,03	1138
07:00	6,33	13,58	61,82	0,17	0,48	0,89	0,27	0,09	0,57	2,61	0,01	0,02	0,04	1132
07:30	8,61	26,11	62,74	0,09	0,64	1,14	0,36	0,06	1,09	2,63	0,00	0,03	0,05	1130
08:00	7,17	13,21	64,87	0,12	0,67	1,14	0,30	0,08	0,55	2,69	0,00	0,03	0,05	1137
08:30	8,52	28,92	63,70	0,09	0,62	1,11	0,36	0,06	1,22	2,68	0,00	0,03	0,05	1132
09:00	5,16	1,68	72,26	0,13	0,63	1,15	0,21	0,09	0,07	2,94	0,01	0,03	0,05	1137
09:30	5,63	3,10	62,96	0,08	0,64	1,16	0,23	0,07	0,13	2,59	0,00	0,03	0,05	1129
10:00	8,89	14,33	70,87	0,12	0,67	1,14	0,37	0,10	0,60	2,97	0,00	0,03	0,05	1126
10:30	8,28	8,42	64,20	0,08	0,63	1,13	0,34	0,07	0,35	2,67	0,00	0,03	0,05	1115
11:00	7,04	9,58	67,70	0,12	0,62	1,13	0,29	0,10	0,40	2,80	0,01	0,03	0,05	1123
11:30	8,06	14,47	65,72	0,08	0,62	1,16	0,34	0,07	0,61	2,76	0,00	0,03	0,05	1115
12:00	6,93	5,09	69,05	0,12	0,62	1,17	0,29	0,12	0,22	2,92	0,01	0,03	0,05	1121
12:30	7,67	5,88	66,92	0,09	0,62	1,16	0,32	0,06	0,25	2,81	0,00	0,03	0,05	1114
13:00	8,88	17,94	60,01	0,12	0,62	1,14	0,38	0,15	0,76	2,55	0,01	0,03	0,05	1125
13:30	7,68	13,54	71,08	0,08	0,64	1,16	0,32	0,07	0,56	2,94	0,00	0,03	0,05	1134
14:00	7,81	16,81	65,65	0,11	0,60	1,19	0,32	0,08	0,70	2,73	0,00	0,02	0,05	1126
14:30	7,62	17,40	66,17	0,11	0,62	1,18	0,32	0,07	0,72	2,75	0,00	0,03	0,05	1106
15:00	7,23	13,46	64,16	0,10	0,65	1,17	0,30	0,09	0,56	2,65	0,00	0,03	0,05	1097
15:30	9,64	52,76	63,87	0,13	0,64	1,13	0,41	0,25	2,22	2,69	0,01	0,03	0,05	1091
16:00	6,73	62,62	67,65	0,15	0,62	1,14	0,28	0,49	2,56	2,77	0,01	0,03	0,05	1104
16:30	4,18	17,99	60,80	0,23	0,63	1,12	0,17	0,08	0,74	2,52	0,01	0,03	0,05	1111
17:00	5,29	23,12	69,64	0,13	0,47	0,93	0,22	0,07	0,98	2,94	0,01	0,02	0,04	1134
17:30	18,02	57,35	58,73	0,21	0,33	0,66	0,77	0,07	2,45	2,51	0,01	0,01	0,03	1115
18:00	14,20	13,28	66,40	0,11	0,77	1,14	0,59	0,11	0,55	2,76	0,00	0,03	0,05	1118
18:30	7,98	2,63	67,52	0,11	0,74	1,16	0,34	0,08	0,11	2,87	0,00	0,03	0,05	1136
19:00	4,57	0,00	69,21	0,08	0,74	1,17	0,20	0,11	0,00	2,96	0,00	0,03	0,05	1127
19:30	5,99	4,04	64,97	0,10	0,74	1,17	0,26	0,10	0,17	2,81	0,00	0,03	0,05	1133
20:00	7,77	7,98	67,71	0,09	0,69	1,20	0,33	0,12	0,34	2,86	0,00	0,03	0,05	1131
20:30	5,81	2,96	66,15	0,10	0,76	1,21	0,24	0,10	0,12	2,78	0,00	0,03	0,05	1139
21:00	11,67	13,60	65,66	0,09	0,73	1,21	0,49	0,09	0,57	2,77	0,00	0,03	0,05	1116
21:30	7,78	19,61	65,80	0,11	0,73	1,18	0,33	0,08	0,82	2,77	0,00	0,03	0,05	1119
22:00	6,00	6,54	65,17	0,09	0,71	1,19	0,25	0,08	0,28	2,76	0,00	0,03	0,05	1124
22:30	6,86	18,25	66,24	0,11	0,78	1,17	0,28	0,07	0,76	2,75	0,00	0,03	0,05	1118
23:00	7,20	18,40	69,95	0,09	0,73	1,15	0,30	0,08	0,76	2,90	0,00	0,03	0,05	1136
23:30	7,52	13,46	66,08	0,10	0,76	1,14	0,32	0,06	0,57	2,80	0,00	0,03	0,05	1149
00:00	6,83	10,15	65,05	0,08	0,75	1,16	0,29	0,07	0,43	2,74	0,00	0,03	0,05	1135
min	4,18	0,00	58,73	0,08	0,33	0,66	0,17	0,02	0,00	2,51	0,00	0,01	0,03	1091
max	18,02	62,62	72,26	0,43	0,78	1,21	0,77	0,49	2,56	3,01	0,02	0,03	0,05	1172
moyenne	7,76	14,91	66,00	0,12	0,64	1,11								1132
Total							15,72	14,02	30,13	133,61	0,25	1,29	2,24	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,93			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			
Nombre de dépassement 4H consécutives (VLE)	/	0	0		0	0		0
Compteur dépassement seuil critique	/			00:00			00:00	00:00

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.