

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.44	27.79	68.72	0.24	0.70	1.19	0.35	0.10	1.14	2.81	0.01	0.03	0.05	1100
01:00	7.46	22.47	63.69	0.24	0.67	1.17	0.31	0.09	0.93	2.64	0.01	0.03	0.05	1105
01:30	6.19	18.63	67.25	0.27	0.67	1.18	0.26	0.09	0.77	2.78	0.01	0.03	0.05	1109
02:00	7.93	20.99	68.07	0.29	0.68	1.17	0.33	0.14	0.88	2.84	0.01	0.03	0.05	1100
02:30	7.15	15.41	64.54	0.34	0.67	1.17	0.30	0.11	0.64	2.67	0.01	0.03	0.05	1108
03:00	7.72	9.44	71.37	0.32	0.67	1.18	0.32	0.10	0.40	3.00	0.01	0.03	0.05	1115
03:30	7.82	11.98	63.23	0.24	0.66	1.19	0.33	0.11	0.51	2.70	0.01	0.03	0.05	1106
04:00	10.43	24.57	66.94	0.22	0.68	1.19	0.44	0.09	1.05	2.85	0.01	0.03	0.05	1102
04:30	9.58	33.85	63.46	0.21	0.68	1.20	0.40	0.20	1.40	2.62	0.01	0.03	0.05	1088
05:00	6.19	32.45	65.62	0.23	0.67	1.17	0.26	0.33	1.34	2.71	0.01	0.03	0.05	1094
05:30	6.42	77.12	67.51	0.20	0.63	1.19	0.26	0.20	3.10	2.71	0.01	0.03	0.05	1094
06:00	4.39	39.19	60.81	0.28	0.56	1.07	0.18	0.24	1.60	2.48	0.01	0.02	0.04	1097
06:30	3.28	34.31	57.20	0.32	0.30	0.83	0.14	0.76	1.43	2.39	0.01	0.01	0.03	1092
07:00	3.43	29.12	62.57	0.27	0.28	0.82	0.14	0.21	1.23	2.64	0.01	0.01	0.03	1102
07:30	4.08	38.29	67.76	0.25	0.22	0.83	0.17	0.08	1.64	2.90	0.01	0.01	0.04	1107
08:00	4.33	27.18	69.50	0.27	0.36	0.91	0.19	0.19	1.18	3.01	0.01	0.02	0.04	1109
08:30	4.89	31.65	66.64	0.20	0.63	1.19	0.21	0.09	1.33	2.79	0.01	0.03	0.05	1104
09:00	5.76	29.74	65.38	0.20	0.70	1.19	0.24	0.13	1.24	2.73	0.01	0.03	0.05	1105
09:30	12.03	72.96	115.36	1.00	0.63	1.12	0.51	3.22	3.07	4.85	0.04	0.03	0.05	1092
10:00	5.94	31.90	55.88	0.39	0.62	1.16	0.25	0.33	1.32	2.32	0.02	0.03	0.05	1089
10:30	5.01	23.88	59.17	0.18	0.67	1.18	0.21	0.09	1.00	2.48	0.01	0.03	0.05	1109
11:00	5.13	27.73	65.14	0.90	0.60	1.01	0.22	0.43	1.20	2.81	0.04	0.03	0.04	1115
11:30	5.11	29.17	62.75	1.09	0.44	0.87	0.22	0.74	1.26	2.71	0.05	0.02	0.04	1099
12:00	6.00	15.17	60.74	0.89	0.42	0.84	0.26	0.11	0.65	2.58	0.04	0.02	0.04	1108
12:30	9.19	17.39	67.25	0.88	0.40	0.88	0.40	0.40	0.76	2.94	0.04	0.02	0.04	1119
13:00	10.53	24.33	64.50	0.82	0.42	0.90	0.48	0.09	1.10	2.92	0.04	0.02	0.04	1126
13:30	12.04	64.40	49.22	3.69	0.41	0.84	0.54	3.38	2.90	2.22	0.17	0.02	0.04	1107
14:00	7.47	27.22	54.20	1.30	0.46	0.87	0.31	1.60	1.15	2.28	0.05	0.02	0.04	1088
14:30	7.93	14.92	68.14	0.79	0.42	0.88	0.35	0.20	0.65	2.97	0.03	0.02	0.04	1103
15:00	9.90	16.51	58.26	0.75	0.44	0.89	0.43	0.15	0.72	2.54	0.03	0.02	0.04	1080
15:30	9.69	17.25	65.78	1.06	0.53	0.99	0.40	0.13	0.72	2.73	0.04	0.02	0.04	1088
16:00	7.33	6.71	70.07	1.10	0.54	1.03	0.31	0.10	0.28	2.93	0.05	0.02	0.04	1116
16:30	8.31	14.83	63.72	0.77	0.41	0.88	0.36	0.10	0.64	2.73	0.03	0.02	0.04	1118
17:00	10.01	23.97	61.89	0.85	0.46	0.88	0.42	0.13	1.00	2.57	0.04	0.02	0.04	1092
17:30	5.23	6.58	64.51	0.69	0.42	0.83	0.22	0.07	0.28	2.73	0.03	0.02	0.04	1112
18:00	8.24	23.07	64.22	0.69	0.40	0.82	0.35	0.12	0.97	2.69	0.03	0.02	0.03	1093
18:30	8.73	17.86	64.19	0.76	0.43	0.78	0.37	0.41	0.76	2.71	0.03	0.02	0.03	1100
19:00	8.27	11.63	68.56	0.72	0.40	0.79	0.35	0.11	0.50	2.93	0.03	0.02	0.03	1104
19:30	7.78	12.92	67.25	0.73	0.40	0.80	0.34	0.08	0.56	2.90	0.03	0.02	0.03	1112
20:00	7.82	9.20	64.04	0.81	0.44	0.89	0.33	0.09	0.39	2.72	0.03	0.02	0.04	1104
20:30	8.08	8.64	63.75	1.10	0.66	1.16	0.35	0.07	0.37	2.73	0.05	0.03	0.05	1103
21:00	9.34	12.16	64.83	1.13	0.71	1.17	0.39	0.23	0.51	2.73	0.05	0.03	0.05	1093
21:30	8.75	10.82	61.49	1.08	0.68	1.16	0.36	0.06	0.45	2.54	0.04	0.03	0.05	1097
22:00	6.24	2.84	61.10	1.07	0.65	1.18	0.26	0.12	0.12	2.50	0.04	0.03	0.05	1102
22:30	8.77	9.42	61.88	1.03	0.71	1.15	0.37	0.06	0.39	2.58	0.04	0.03	0.05	1107
23:00	8.39	7.43	63.62	1.00	0.70	1.14	0.35	0.12	0.31	2.66	0.04	0.03	0.05	1104
23:30	7.47	6.96	66.20	0.99	0.72	1.15	0.31	0.07	0.29	2.76	0.04	0.03	0.05	1105
00:00	7.56	7.91	65.83	0.96	0.66	1.15	0.32	0.22	0.33	2.77	0.04	0.03	0.05	1109
min	3,28	2,84	49,22	0,18	0,22	0,78	0,14	0,06	0,12	2,22	0,01	0,01	0,03	1080
max	12,04	77,12	115,36	3,69	0,72	1,20	0,54	3,38	3,10	4,85	0,17	0,03	0,05	1126
moyenne	7,45	22,92	65,08	0,70	0,55	1,03								1103
Total							15,13	38,87	46,39	131,79	1,44	1,11	2,07	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			97,93	15,15			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,72			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.