

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.62	11.45	63.81	0.95	0.70	1.16	0.32	0.14	0.48	2.67	0.04	0.03	0.05	1104
01:00	7.96	10.83	65.99	0.97	0.66	1.17	0.33	0.15	0.45	2.76	0.04	0.03	0.05	1105
01:30	8.53	10.97	69.27	1.01	0.68	1.19	0.36	0.10	0.46	2.90	0.04	0.03	0.05	1116
02:00	6.70	11.87	63.27	1.09	0.68	1.20	0.28	0.10	0.50	2.68	0.05	0.03	0.05	1102
02:30	8.08	19.49	67.19	1.03	0.70	1.19	0.34	0.12	0.81	2.80	0.04	0.03	0.05	1102
03:00	7.75	35.99	64.74	1.00	0.67	1.18	0.33	0.16	1.52	2.73	0.04	0.03	0.05	1097
03:30	6.51	24.87	68.33	1.05	0.68	1.16	0.27	0.24	1.03	2.83	0.04	0.03	0.05	1103
04:00	7.07	23.55	66.32	0.95	0.68	1.13	0.30	0.06	0.99	2.79	0.04	0.03	0.05	1115
04:30	7.66	22.79	62.76	0.91	0.70	1.15	0.32	0.12	0.94	2.60	0.04	0.03	0.05	1096
05:00	7.63	14.89	64.17	0.97	0.66	1.13	0.32	0.34	0.62	2.67	0.04	0.03	0.05	1107
05:30	6.44	9.47	68.58	0.86	0.66	1.14	0.27	0.06	0.40	2.89	0.04	0.03	0.05	1120
06:00	6.84	5.95	70.94	0.82	0.50	1.10	0.30	0.08	0.26	3.11	0.04	0.02	0.05	1135
06:30	7.62	9.55	55.35	0.56	0.35	0.89	0.34	0.07	0.43	2.48	0.03	0.02	0.04	1120
07:00	9.19	23.10	56.82	0.62	0.36	0.89	0.39	0.68	0.99	2.43	0.03	0.02	0.04	1096
07:30	8.49	35.15	44.62	0.74	0.43	0.85	0.36	1.82	1.49	1.89	0.03	0.02	0.04	1093
08:00	8.71	30.77	58.73	0.73	0.48	0.91	0.37	0.97	1.29	2.47	0.03	0.02	0.04	1095
08:30	6.58	25.68	67.90	0.81	0.59	1.15	0.27	0.07	1.06	2.79	0.03	0.02	0.05	1099
09:00	5.07	12.15	63.40	0.82	0.56	1.16	0.21	0.09	0.51	2.65	0.03	0.02	0.05	1105
09:30	7.22	12.67	69.01	0.78	0.57	1.17	0.30	0.07	0.53	2.87	0.03	0.02	0.05	1111
10:00	7.35	8.50	67.04	0.80	0.57	1.15	0.32	0.10	0.37	2.88	0.03	0.02	0.05	1126
10:30	8.06	7.80	65.21	0.82	0.51	1.16	0.36	0.06	0.34	2.87	0.04	0.02	0.05	1124
11:00	16.24	19.38	66.23	0.87	0.50	1.17	0.72	0.10	0.85	2.92	0.04	0.02	0.05	1130
11:30	6.52	0.00	71.01	0.78	0.57	1.19	0.28	0.08	0.00	3.10	0.03	0.02	0.05	1109
12:00	4.53	2.66	59.04	0.75	0.54	1.18	0.20	0.21	0.12	2.59	0.03	0.02	0.05	1102
12:30	7.86	8.81	66.23	0.74	0.52	1.17	0.34	0.11	0.38	2.88	0.03	0.02	0.05	1125
13:00	7.93	6.45	67.58	0.74	0.57	1.18	0.34	0.07	0.27	2.87	0.03	0.02	0.05	1113
13:30	10.61	14.96	65.70	0.70	0.58	1.22	0.45	0.07	0.64	2.80	0.03	0.02	0.05	1105
14:00	7.59	7.38	60.99	0.73	0.56	1.22	0.32	0.07	0.31	2.53	0.03	0.02	0.05	1114
14:30	8.93	23.29	67.94	0.70	0.58	1.17	0.37	0.07	0.98	2.85	0.03	0.02	0.05	1104
15:00	5.95	2.64	63.21	0.66	0.60	1.21	0.25	0.08	0.11	2.66	0.03	0.03	0.05	1116
15:30	6.82	12.16	60.51	0.70	0.62	1.16	0.29	0.58	0.52	2.58	0.03	0.03	0.05	1106
16:00	5.28	1.84	59.11	0.62	0.54	1.18	0.23	0.08	0.08	2.53	0.03	0.02	0.05	1124
16:30	6.40	1.56	67.07	0.66	0.50	1.24	0.28	0.10	0.07	2.90	0.03	0.02	0.05	1138
17:00	8.27	5.53	64.05	0.63	0.49	1.20	0.37	0.10	0.25	2.87	0.03	0.02	0.05	1141
17:30	6.83	7.06	66.23	1.33	0.55	1.14	0.30	0.93	0.31	2.89	0.06	0.02	0.05	1129
18:00	10.16	24.21	54.86	0.75	0.50	1.05	0.42	0.14	1.00	2.26	0.03	0.02	0.04	1115
18:30	8.03	7.56	64.42	0.48	0.35	0.77	0.35	0.05	0.33	2.80	0.02	0.02	0.03	1137
19:00	6.40	6.71	65.07	0.45	0.45	0.77	0.28	0.05	0.30	2.88	0.02	0.02	0.03	1148
19:30	7.55	14.89	61.65	0.47	0.40	0.77	0.34	0.06	0.66	2.74	0.02	0.02	0.03	1127
20:00	10.37	18.92	66.34	0.50	0.42	0.86	0.45	0.07	0.83	2.89	0.02	0.02	0.04	1127
20:30	5.93	3.39	69.72	0.65	0.62	1.16	0.25	0.06	0.15	2.99	0.03	0.03	0.05	1150
21:00	7.88	18.47	67.20	0.63	0.64	1.15	0.34	0.07	0.80	2.91	0.03	0.03	0.05	1133
21:30	9.70	22.95	62.37	0.65	0.63	1.16	0.42	0.05	0.99	2.70	0.03	0.03	0.05	1115
22:00	7.68	10.95	66.16	0.63	0.60	1.17	0.33	0.07	0.47	2.85	0.03	0.03	0.05	1122
22:30	8.33	46.17	67.37	0.64	0.67	1.15	0.36	0.07	2.01	2.93	0.03	0.03	0.05	1115
23:00	6.83	39.58	58.96	0.61	0.71	1.14	0.29	0.07	1.68	2.50	0.03	0.03	0.05	1100
23:30	7.15	62.30	60.37	0.63	0.69	1.12	0.30	0.06	2.58	2.50	0.03	0.03	0.05	1109
00:00	6.59	35.45	65.33	0.60	0.69	1.11	0.27	0.08	1.46	2.69	0.02	0.03	0.05	1119
min	4,53	0,00	44,62	0,45	0,35	0,77	0,20	0,05	0,00	1,89	0,02	0,02	0,03	1093
max	16,24	62,30	71,01	1,33	0,71	1,24	0,72	1,82	2,58	3,11	0,06	0,03	0,05	1150
moyenne	7,70	16,52	64,13	0,76	0,57	1,11								1116
Total							15,77	21,33	33,59	131,35	1,56	1,17	2,27	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	10,46			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			
Nombre de dépassement 4H consécutives (VLE)	/	0	0		0	0		0
				00:00			00:00	00:00

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.