

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.04	4.93	65.55	0.30	0.73	1.30	0.34	0.09	0.21	2.79	0.01	0.03	0.06	1113
01:00	7.44	3.16	60.64	0.30	0.69	1.27	0.32	0.07	0.14	2.62	0.01	0.03	0.06	1110
01:30	10.13	15.27	59.61	0.31	0.74	1.24	0.43	0.16	0.65	2.53	0.01	0.03	0.05	1104
02:00	9.02	19.51	58.49	0.31	0.75	1.24	0.38	0.08	0.82	2.46	0.01	0.03	0.05	1101
02:30	7.76	25.13	61.67	0.35	0.71	1.24	0.32	0.16	1.04	2.55	0.01	0.03	0.05	1105
03:00	6.17	15.77	61.40	0.31	0.77	1.25	0.25	0.05	0.64	2.49	0.01	0.03	0.05	1109
03:30	7.73	12.86	69.49	0.31	0.71	1.27	0.32	0.09	0.54	2.90	0.01	0.03	0.05	1114
04:00	6.78	14.51	59.17	0.31	0.73	1.26	0.29	0.08	0.61	2.49	0.01	0.03	0.05	1117
04:30	8.73	14.74	69.63	0.31	0.75	1.27	0.37	0.10	0.63	2.96	0.01	0.03	0.05	1105
05:00	8.17	16.81	64.96	0.33	0.74	1.28	0.34	0.06	0.71	2.74	0.01	0.03	0.05	1103
05:30	8.60	12.93	61.35	0.31	0.75	1.28	0.36	0.06	0.54	2.55	0.01	0.03	0.05	1101
06:00	6.44	9.77	46.79	0.34	0.69	1.16	0.27	0.09	0.41	1.96	0.01	0.03	0.05	1102
06:30	6.71	13.60	53.52	0.33	0.52	0.87	0.29	0.07	0.58	2.28	0.01	0.02	0.04	1113
07:00	7.84	18.08	62.64	0.36	0.50	0.87	0.34	0.11	0.77	2.68	0.02	0.02	0.04	1116
07:30	6.85	18.47	55.90	0.32	0.46	0.88	0.30	0.06	0.80	2.41	0.01	0.02	0.04	1128
08:00	7.06	10.76	53.63	0.34	0.50	0.96	0.30	0.10	0.46	2.28	0.01	0.02	0.04	1120
08:30	5.18	5.57	51.23	0.28	0.63	1.23	0.22	0.08	0.24	2.17	0.01	0.03	0.05	1126
09:00	5.26	6.73	53.73	0.30	0.62	1.26	0.23	0.12	0.29	2.30	0.01	0.03	0.05	1123
09:30	4.03	0.00	52.12	0.27	0.62	1.28	0.18	0.08	0.00	2.28	0.01	0.03	0.06	1134
10:00	3.50	0.00	52.85	0.42	0.57	1.30	0.16	0.18	0.00	2.36	0.02	0.03	0.06	1142
10:30	3.02	0.00	50.37	0.27	0.51	1.30	0.13	0.09	0.00	2.22	0.01	0.02	0.06	1136
11:00	3.32	0.93	48.46	0.30	0.63	1.22	0.14	0.09	0.04	2.09	0.01	0.03	0.05	1120
11:30	5.06	7.86	46.26	0.60	0.61	1.22	0.21	0.06	0.32	1.90	0.02	0.02	0.05	1127
12:00	5.29	4.17	48.17	0.26	0.62	1.27	0.22	0.31	0.17	2.00	0.01	0.03	0.05	1136
12:30	5.75	3.98	49.75	0.67	0.64	1.22	0.24	0.23	0.17	2.07	0.03	0.03	0.05	1128
13:00	4.85	0.00	53.84	0.27	0.62	1.20	0.20	0.08	0.00	2.25	0.01	0.03	0.05	1133
13:30	4.28	11.52	47.29	0.26	0.62	1.21	0.18	0.16	0.48	1.99	0.01	0.03	0.05	1123
14:00	4.05	0.55	53.21	0.28	0.59	1.24	0.17	0.10	0.02	2.22	0.01	0.02	0.05	1138
14:30	3.33	2.69	50.35	0.27	0.62	1.19	0.14	0.09	0.11	2.14	0.01	0.03	0.05	1125
15:00	3.78	4.51	52.20	0.27	0.59	1.19	0.16	0.11	0.19	2.17	0.01	0.02	0.05	1136
15:30	5.21	20.35	45.79	0.30	0.60	1.16	0.22	0.28	0.85	1.91	0.01	0.02	0.05	1141
16:00	9.71	24.22	52.18	0.28	0.63	1.17	0.39	0.11	0.97	2.10	0.01	0.03	0.05	1130
16:30	8.54	14.15	46.61	0.27	0.61	1.15	0.35	0.16	0.58	1.91	0.01	0.02	0.05	1152
17:00	10.75	26.12	45.02	0.26	0.64	1.15	0.45	0.09	1.09	1.88	0.01	0.03	0.05	1149
17:30	8.49	9.59	49.79	0.25	0.62	1.20	0.36	0.07	0.41	2.11	0.01	0.03	0.05	1155
18:00	8.46	10.33	57.49	0.26	0.48	1.05	0.37	0.11	0.45	2.53	0.01	0.02	0.05	1154
18:30	9.54	19.46	70.68	0.30	0.35	0.68	0.43	0.09	0.87	3.15	0.01	0.02	0.03	1150
19:00	7.12	7.32	64.01	0.30	0.30	0.73	0.31	0.10	0.32	2.82	0.01	0.01	0.03	1139
19:30	8.11	13.05	67.79	0.31	0.32	0.75	0.36	0.08	0.57	2.98	0.01	0.01	0.03	1122
20:00	9.54	15.96	64.68	0.30	0.39	0.83	0.41	0.09	0.68	2.75	0.01	0.02	0.04	1118
20:30	8.61	6.85	67.68	0.28	0.58	1.25	0.35	0.09	0.28	2.78	0.01	0.02	0.05	1125
21:00	7.39	7.13	65.49	0.26	0.56	1.24	0.31	0.09	0.30	2.76	0.01	0.02	0.05	1133
21:30	10.26	13.60	62.94	0.27	0.60	1.22	0.44	0.10	0.58	2.67	0.01	0.03	0.05	1117
22:00	8.76	9.05	65.94	0.26	0.59	1.26	0.36	0.09	0.38	2.74	0.01	0.02	0.05	1129
22:30	10.83	16.21	66.16	0.27	0.60	1.24	0.46	0.07	0.68	2.79	0.01	0.03	0.05	1118
23:00	10.03	11.58	61.23	0.27	0.59	1.23	0.42	0.27	0.48	2.53	0.01	0.02	0.05	1116
23:30	11.76	23.84	64.22	0.27	0.64	1.18	0.49	0.11	0.98	2.65	0.01	0.03	0.05	1133
00:00	9.61	20.90	65.05	0.28	0.64	1.22	0.40	0.10	0.86	2.68	0.01	0.03	0.05	1137
min	3,02	0,00	45,02	0,25	0,30	0,68	0,13	0,05	0,00	1,88	0,01	0,01	0,03	1101
max	11,76	26,12	70,68	0,67	0,77	1,30	0,49	0,31	1,09	3,15	0,03	0,03	0,06	1155
moyenne	7,23	11,34	57,44	0,31	0,60	1,16								1125
Total							14,64	16,63	22,90	116,58	0,63	1,22	2,35	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	8,17			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.