

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.55	5.40	65.95	0.20	0.58	1.26	0.32	0.11	0.23	2.80	0.01	0.02	0.05	1125
01:00	7.91	9.68	67.64	0.20	0.63	1.24	0.34	0.09	0.42	2.92	0.01	0.03	0.05	1120
01:30	7.95	6.05	65.87	0.20	0.63	1.27	0.34	0.10	0.26	2.80	0.01	0.03	0.05	1127
02:00	7.89	7.75	63.77	0.21	0.64	1.26	0.34	0.08	0.33	2.73	0.01	0.03	0.05	1115
02:30	6.91	3.45	68.39	0.19	0.60	1.28	0.29	0.11	0.15	2.90	0.01	0.03	0.05	1122
03:00	6.26	3.87	67.08	0.20	0.63	1.28	0.27	0.08	0.17	2.90	0.01	0.03	0.06	1115
03:30	7.52	4.30	66.90	0.20	0.62	1.28	0.32	0.12	0.19	2.89	0.01	0.03	0.06	1113
04:00	8.12	5.78	67.40	0.20	0.61	1.29	0.35	0.09	0.25	2.94	0.01	0.03	0.06	1126
04:30	7.80	5.86	61.21	0.20	0.58	1.27	0.34	0.10	0.26	2.69	0.01	0.03	0.06	1131
05:00	7.42	6.64	63.27	0.20	0.62	1.27	0.32	0.09	0.29	2.73	0.01	0.03	0.05	1130
05:30	7.57	6.19	64.51	0.19	0.64	1.27	0.32	0.08	0.26	2.74	0.01	0.03	0.05	1117
06:00	7.78	7.21	62.37	0.23	0.51	1.18	0.33	0.09	0.31	2.68	0.01	0.02	0.05	1117
06:30	8.08	10.50	61.91	0.27	0.28	0.91	0.36	0.07	0.47	2.77	0.01	0.01	0.04	1131
07:00	7.40	10.58	62.04	0.27	0.28	0.90	0.33	0.09	0.46	2.73	0.01	0.01	0.04	1138
07:30	7.84	12.26	64.51	0.26	0.25	0.88	0.35	0.05	0.55	2.89	0.01	0.01	0.04	1141
08:00	7.66	5.64	64.87	0.27	0.36	0.99	0.33	0.09	0.25	2.82	0.01	0.02	0.04	1128
08:30	7.21	3.70	64.29	0.19	0.50	1.27	0.30	0.06	0.16	2.72	0.01	0.02	0.05	1121
09:00	8.65	9.19	68.50	0.21	0.42	1.17	0.37	0.08	0.40	2.95	0.01	0.02	0.05	1138
09:30	7.64	7.09	64.92	0.25	0.28	0.90	0.34	0.06	0.32	2.91	0.01	0.01	0.04	1139
10:00	8.05	7.31	54.37	0.26	0.23	0.91	0.35	0.12	0.32	2.35	0.01	0.01	0.04	1116
10:30	8.80	7.75	64.06	0.22	0.47	1.21	0.36	0.09	0.32	2.66	0.01	0.02	0.05	1102
11:00	6.96	1.69	68.93	0.19	0.51	1.27	0.30	0.20	0.07	2.93	0.01	0.02	0.05	1141
11:30	7.68	4.86	68.43	0.17	0.53	1.27	0.33	0.14	0.21	2.98	0.01	0.02	0.06	1134
12:00	7.30	3.51	65.02	0.16	0.55	1.28	0.31	0.11	0.15	2.78	0.01	0.02	0.05	1115
12:30	5.38	3.95	59.17	0.17	0.60	1.28	0.22	0.13	0.17	2.47	0.01	0.02	0.05	1108
13:00	7.30	13.44	66.22	0.27	0.58	1.24	0.30	0.14	0.56	2.76	0.01	0.02	0.05	1127
13:30	8.09	5.07	62.55	0.15	0.56	1.23	0.34	0.07	0.21	2.64	0.01	0.02	0.05	1131
14:00	6.89	1.71	66.03	0.19	0.47	1.30	0.29	0.07	0.07	2.78	0.01	0.02	0.05	1139
14:30	9.37	12.41	59.29	0.17	0.61	1.24	0.40	0.07	0.53	2.52	0.01	0.03	0.05	1113
15:00	7.85	6.56	66.08	0.16	0.63	1.25	0.32	0.06	0.27	2.71	0.01	0.03	0.05	1127
15:30	4.47	2.81	64.08	0.16	0.62	1.23	0.18	0.05	0.12	2.63	0.01	0.03	0.05	1125
16:00	5.14	26.36	60.06	0.24	0.57	1.20	0.21	0.09	1.09	2.48	0.01	0.02	0.05	1128
16:30	5.96	15.46	65.07	0.29	0.57	1.21	0.25	0.85	0.64	2.70	0.01	0.02	0.05	1142
17:00	8.74	17.76	70.00	0.16	0.55	1.24	0.36	0.08	0.74	2.92	0.01	0.02	0.05	1154
17:30	8.80	10.96	62.45	0.16	0.60	1.24	0.38	0.09	0.47	2.67	0.01	0.03	0.05	1148
18:00	7.60	6.60	67.44	0.17	0.42	1.15	0.33	0.10	0.29	2.92	0.01	0.02	0.05	1149
18:30	6.66	12.81	66.43	0.22	0.25	0.80	0.30	0.09	0.58	2.99	0.01	0.01	0.04	1144
19:00	5.39	3.01	64.15	0.24	0.25	0.85	0.23	0.09	0.13	2.68	0.01	0.01	0.04	1121
19:30	7.94	10.75	70.19	0.25	0.25	0.83	0.34	0.09	0.46	3.03	0.01	0.01	0.04	1119
20:00	8.79	13.45	65.13	0.21	0.32	0.96	0.38	0.10	0.59	2.85	0.01	0.01	0.04	1121
20:30	8.07	12.38	64.93	0.17	0.66	1.27	0.34	0.09	0.52	2.74	0.01	0.03	0.05	1117
21:00	7.41	6.29	67.66	0.17	0.62	1.29	0.31	0.11	0.26	2.82	0.01	0.03	0.05	1122
21:30	7.56	12.62	61.91	0.17	0.61	1.28	0.32	0.08	0.54	2.64	0.01	0.03	0.05	1134
22:00	8.73	29.86	84.00	0.35	0.60	1.27	0.37	0.10	1.27	3.57	0.01	0.03	0.05	1119
22:30	9.19	28.80	67.72	0.19	0.68	1.26	0.38	0.08	1.18	2.78	0.01	0.03	0.05	1105
23:00	8.17	30.55	62.67	0.17	0.68	1.24	0.33	0.12	1.24	2.54	0.01	0.03	0.05	1113
23:30	7.19	37.24	64.18	0.33	0.63	1.20	0.30	0.63	1.57	2.71	0.01	0.03	0.05	1122
00:00	7.59	33.58	62.14	0.21	0.69	1.25	0.31	0.10	1.39	2.58	0.01	0.03	0.05	1097
min	4,47	1,69	54,37	0,15	0,23	0,80	0,18	0,05	0,07	2,35	0,01	0,01	0,04	1097
max	9,37	37,24	84,00	0,35	0,69	1,30	0,40	0,85	1,57	3,57	0,01	0,03	0,06	1154
moyenne	7,55	10,64	65,12	0,21	0,52	1,18								1126
Total							15,46	21,12	21,66	133,35	0,43	1,06	2,40	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	10,37			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.