

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.49	37.30	57.78	0.22	0.68	1.23	0.31	0.68	1.55	2.41	0.01	0.03	0.05	1102
01:00	6.27	43.87	62.91	0.20	0.68	1.24	0.26	0.07	1.83	2.62	0.01	0.03	0.05	1101
01:30	7.81	31.40	61.37	0.18	0.64	1.28	0.32	0.12	1.28	2.50	0.01	0.03	0.05	1096
02:00	7.74	24.22	66.69	0.18	0.68	1.26	0.32	0.19	1.01	2.78	0.01	0.03	0.05	1102
02:30	6.60	15.53	66.35	0.25	0.64	1.26	0.27	0.11	0.64	2.74	0.01	0.03	0.05	1095
03:00	7.54	14.12	64.78	0.18	0.66	1.26	0.32	0.12	0.60	2.73	0.01	0.03	0.05	1096
03:30	7.85	14.22	63.59	0.18	0.69	1.26	0.32	0.13	0.59	2.63	0.01	0.03	0.05	1097
04:00	7.46	12.72	66.87	0.19	0.70	1.25	0.31	0.31	0.53	2.76	0.01	0.03	0.05	1088
04:30	7.46	12.17	62.12	0.20	0.70	1.24	0.30	0.21	0.49	2.51	0.01	0.03	0.05	1093
05:00	9.04	19.62	67.33	0.19	0.66	1.23	0.37	0.11	0.81	2.77	0.01	0.03	0.05	1108
05:30	6.96	10.01	62.78	0.16	0.70	1.24	0.29	0.19	0.42	2.60	0.01	0.03	0.05	1095
06:00	7.25	13.63	63.32	0.24	0.57	1.11	0.30	0.14	0.57	2.65	0.01	0.02	0.05	1114
06:30	8.28	11.99	64.34	0.23	0.32	0.76	0.36	0.08	0.52	2.77	0.01	0.01	0.03	1115
07:00	7.40	7.04	67.09	0.25	0.32	0.78	0.33	0.15	0.32	3.02	0.01	0.01	0.03	1132
07:30	8.47	11.77	62.72	0.22	0.32	0.79	0.38	0.12	0.53	2.83	0.01	0.01	0.04	1117
08:00	7.10	9.06	65.49	0.24	0.42	0.94	0.31	0.16	0.40	2.90	0.01	0.02	0.04	1104
08:30	7.71	4.99	68.53	0.16	0.59	1.41	0.33	0.20	0.21	2.94	0.01	0.03	0.06	1089
09:00	6.43	2.49	67.09	0.21	0.53	1.34	0.28	0.19	0.11	2.96	0.01	0.02	0.06	1126
09:30	7.78	5.17	61.76	0.15	0.55	1.31	0.34	0.18	0.23	2.73	0.01	0.02	0.06	1111
10:00	7.97	3.69	68.20	0.19	0.53	1.34	0.35	0.17	0.16	2.97	0.01	0.02	0.06	1092
10:30	8.69	8.19	62.62	0.15	0.61	1.32	0.39	0.20	0.36	2.79	0.01	0.03	0.06	1101
11:00	8.00	7.16	67.76	0.19	0.53	1.33	0.35	0.15	0.31	2.96	0.01	0.02	0.06	1108
11:30	8.56	7.12	63.99	0.16	0.55	1.34	0.37	0.14	0.30	2.74	0.01	0.02	0.06	1089
12:00	6.24	3.16	69.00	0.16	0.58	1.34	0.27	0.11	0.14	2.95	0.01	0.02	0.06	1110
12:30	7.89	7.49	64.61	0.16	0.57	1.34	0.34	0.12	0.32	2.79	0.01	0.02	0.06	1115
13:00	6.93	2.35	66.81	0.16	0.51	1.39	0.31	0.10	0.10	2.96	0.01	0.02	0.06	1127
13:30	7.80	5.00	64.76	0.14	0.53	1.37	0.34	0.09	0.22	2.83	0.01	0.02	0.06	1117
14:00	7.70	9.86	63.98	0.20	0.51	1.34	0.34	0.11	0.43	2.80	0.01	0.02	0.06	1129
14:30	8.34	11.34	68.07	0.17	0.56	1.32	0.36	0.10	0.49	2.94	0.01	0.02	0.06	1126
15:00	6.04	5.33	66.35	0.16	0.51	1.35	0.26	0.11	0.23	2.86	0.01	0.02	0.06	1135
15:30	7.41	3.55	66.29	0.16	0.54	1.35	0.33	0.09	0.16	2.92	0.01	0.02	0.06	1137
16:00	7.24	3.08	65.65	0.16	0.51	1.33	0.31	0.12	0.13	2.84	0.01	0.02	0.06	1117
16:30	7.79	4.63	62.94	0.17	0.55	1.31	0.33	0.13	0.20	2.67	0.01	0.02	0.06	1110
17:00	8.71	4.61	61.06	0.16	0.55	1.29	0.37	0.11	0.19	2.57	0.01	0.02	0.05	1128
17:30	8.88	3.86	59.22	0.16	0.56	1.29	0.37	0.07	0.16	2.49	0.01	0.02	0.05	1122
18:00	8.29	29.50	50.14	0.19	0.62	1.16	0.34	0.21	1.20	2.04	0.01	0.03	0.05	1113
18:30	6.31	13.04	63.98	0.22	0.52	0.77	0.27	0.08	0.55	2.72	0.01	0.02	0.03	1150
19:00	5.12	18.45	64.47	0.21	0.54	0.75	0.22	0.08	0.81	2.82	0.01	0.02	0.03	1164
19:30	7.69	14.04	67.21	0.23	0.54	0.79	0.33	0.06	0.61	2.91	0.01	0.02	0.03	1144
20:00	8.21	33.09	64.94	0.21	0.55	0.89	0.36	0.10	1.44	2.83	0.01	0.02	0.04	1134
20:30	9.62	31.03	66.61	0.17	0.64	1.29	0.41	0.09	1.31	2.81	0.01	0.03	0.05	1139
21:00	4.74	9.61	66.02	0.17	0.59	1.32	0.20	0.09	0.40	2.74	0.01	0.02	0.05	1135
21:30	7.84	15.39	65.09	0.18	0.63	1.31	0.34	0.08	0.66	2.79	0.01	0.03	0.06	1144
22:00	9.08	28.10	62.11	0.18	0.66	1.31	0.39	0.09	1.21	2.66	0.01	0.03	0.06	1111
22:30	7.90	50.30	48.61	0.18	0.70	1.26	0.33	0.21	2.12	2.05	0.01	0.03	0.05	1094
23:00	8.69	29.22	58.22	0.21	0.69	1.23	0.36	0.25	1.20	2.39	0.01	0.03	0.05	1125
23:30	7.25	6.92	61.42	0.18	0.68	1.24	0.31	0.11	0.29	2.59	0.01	0.03	0.05	1139
00:00	7.14	10.06	66.04	0.16	0.65	1.27	0.30	0.07	0.42	2.77	0.01	0.03	0.05	1133
min	4,74	2,35	48,61	0,14	0,32	0,75	0,20	0,06	0,10	2,04	0,01	0,01	0,03	1088
max	9,62	50,30	69,00	0,25	0,70	1,41	0,41	0,68	2,12	3,02	0,01	0,03	0,06	1164
moyenne	7,60	14,18	63,94	0,19	0,58	1,21								1115
Total							15,57	23,23	28,77	131,07	0,38	1,18	2,48	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	11,42			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.