

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.02	16.56	65.98	0.34	0.85	1.35	0.30	0.09	0.63	2.49	0.01	0.03	0.05	1116
01:00	7.60	7.60	70.79	0.31	0.81	1.34	0.29	0.07	0.29	2.70	0.01	0.03	0.05	1114
01:30	6.26	5.87	61.80	0.34	0.80	1.37	0.24	0.09	0.22	2.33	0.01	0.03	0.05	1102
02:00	5.91	3.55	64.14	0.29	0.75	1.34	0.23	0.06	0.14	2.48	0.01	0.03	0.05	1140
02:30	7.59	12.41	68.85	0.30	0.75	1.33	0.29	0.10	0.48	2.66	0.01	0.03	0.05	1125
03:00	7.87	8.31	65.90	0.28	0.75	1.32	0.31	0.07	0.33	2.62	0.01	0.03	0.05	1118
03:30	7.45	8.39	67.18	0.27	0.72	1.29	0.31	0.10	0.34	2.76	0.01	0.03	0.05	1122
04:00	8.39	18.33	57.41	0.27	0.75	1.25	0.35	0.07	0.76	2.37	0.01	0.03	0.05	1107
04:30	7.92	10.95	64.05	0.28	0.70	1.20	0.32	0.15	0.45	2.61	0.01	0.03	0.05	1103
05:00	7.01	7.06	65.89	0.26	0.69	1.19	0.29	0.12	0.29	2.71	0.01	0.03	0.05	1099
05:30	5.77	1.34	63.76	0.24	0.68	1.25	0.24	0.09	0.06	2.67	0.01	0.03	0.05	1121
06:00	6.21	2.44	66.43	0.27	0.64	1.33	0.27	0.10	0.11	2.87	0.01	0.03	0.06	1115
06:30	7.08	5.90	68.92	0.30	0.48	1.38	0.32	0.09	0.27	3.13	0.01	0.02	0.06	1111
07:00	6.18	7.12	68.27	0.30	0.42	1.35	0.28	0.12	0.32	3.07	0.01	0.02	0.06	1107
07:30	8.05	8.41	59.78	0.29	0.48	1.32	0.37	0.12	0.38	2.72	0.01	0.02	0.06	1103
08:00	7.38	5.86	70.50	0.27	0.49	1.28	0.33	0.11	0.26	3.12	0.01	0.02	0.06	1096
08:30	6.48	1.98	63.92	0.23	0.73	1.22	0.28	0.12	0.08	2.75	0.01	0.03	0.05	1102
09:00	5.56	0.98	70.06	0.22	0.71	1.28	0.25	0.13	0.04	3.09	0.01	0.03	0.06	1118
09:30	7.57	5.18	65.16	0.21	0.73	1.25	0.34	0.17	0.23	2.89	0.01	0.03	0.06	1112
10:00	7.89	5.58	64.13	0.22	0.70	1.29	0.35	0.22	0.25	2.83	0.01	0.03	0.06	1107
10:30	7.33	4.47	64.10	0.26	0.77	1.30	0.32	0.40	0.19	2.77	0.01	0.03	0.06	1091
11:00	7.54	4.84	64.56	0.22	0.65	1.29	0.32	0.33	0.20	2.72	0.01	0.03	0.05	1098
11:30	6.98	4.72	63.21	0.28	0.45	1.25	0.30	0.26	0.20	2.74	0.01	0.02	0.05	1112
12:00	7.88	7.19	63.78	0.26	0.46	1.18	0.35	0.19	0.32	2.79	0.01	0.02	0.05	1115
12:30	8.22	8.04	60.52	0.25	0.47	1.21	0.38	0.25	0.37	2.76	0.01	0.02	0.06	1119
13:00	8.65	12.82	55.89	0.30	0.45	1.17	0.38	0.11	0.57	2.48	0.01	0.02	0.05	1102
13:30	7.55	7.38	48.65	0.35	0.43	1.14	0.33	1.28	0.32	2.11	0.02	0.02	0.05	1107
14:00	6.65	4.92	59.22	0.33	0.49	1.19	0.28	0.68	0.21	2.50	0.01	0.02	0.05	1121
14:30	10.44	13.38	58.17	0.28	0.48	1.15	0.44	0.08	0.57	2.47	0.01	0.02	0.05	1121
15:00	5.04	0.75	58.74	0.54	0.44	1.14	0.22	1.27	0.03	2.54	0.02	0.02	0.05	1142
15:30	5.24	6.48	57.38	0.26	0.42	1.16	0.23	0.06	0.28	2.51	0.01	0.02	0.05	1143
16:00	8.01	7.48	57.93	0.22	0.43	1.19	0.34	0.07	0.32	2.49	0.01	0.02	0.05	1131
16:30	9.22	10.30	53.19	0.26	0.45	1.13	0.40	0.06	0.45	2.30	0.01	0.02	0.05	1133
17:00	6.51	3.25	62.30	0.22	0.41	1.18	0.28	0.07	0.14	2.67	0.01	0.02	0.05	1149
17:30	5.49	2.96	61.42	0.26	0.44	1.22	0.24	0.06	0.13	2.67	0.01	0.02	0.05	1147
18:00	5.24	2.74	68.70	0.22	0.41	1.26	0.23	0.07	0.12	3.03	0.01	0.02	0.06	1135
18:30	9.09	14.33	68.18	0.26	0.47	1.28	0.40	0.06	0.63	3.00	0.01	0.02	0.06	1130
19:00	8.68	11.91	62.23	0.23	0.42	1.30	0.39	0.07	0.53	2.76	0.01	0.02	0.06	1121
19:30	6.46	4.66	60.87	0.25	0.42	1.29	0.28	0.06	0.21	2.68	0.01	0.02	0.06	1120
20:00	7.99	5.96	66.54	0.21	0.44	1.24	0.35	0.07	0.26	2.90	0.01	0.02	0.05	1131
20:30	8.28	4.37	67.27	0.21	0.63	1.17	0.35	0.07	0.19	2.85	0.01	0.03	0.05	1131
21:00	8.08	3.24	65.83	0.17	0.66	1.24	0.34	0.07	0.14	2.80	0.01	0.03	0.05	1133
21:30	7.61	3.97	68.00	0.21	0.62	1.20	0.33	0.09	0.17	2.96	0.01	0.03	0.05	1129
22:00	7.62	3.10	66.24	0.18	0.60	1.21	0.32	0.09	0.13	2.82	0.01	0.03	0.05	1115
22:30	8.02	5.03	67.63	0.21	0.66	1.18	0.35	0.09	0.22	2.93	0.01	0.03	0.05	1129
23:00	7.92	3.38	62.66	0.18	0.68	1.19	0.34	0.10	0.14	2.68	0.01	0.03	0.05	1114
23:30	6.84	1.27	67.35	0.20	0.61	1.18	0.29	0.08	0.05	2.88	0.01	0.03	0.05	1119
00:00	7.76	4.74	62.96	0.17	0.65	1.18	0.33	0.07	0.20	2.71	0.01	0.03	0.05	1112
min	5,04	0,75	48,65	0,17	0,41	1,13	0,22	0,06	0,03	2,11	0,01	0,02	0,05	1091
max	10,44	18,33	70,79	0,54	0,85	1,38	0,44	1,28	0,76	3,13	0,02	0,03	0,06	1149
moyenne	7,34	6,49	63,68	0,26	0,59	1,25								1119
Total							15,05	22,84	13,21	130,37	0,53	1,19	2,55	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	11,04			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.