

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.59	7.77	61.86	0.20	0.66	1.22	0.35	0.16	0.32	2.52	0.01	0.03	0.05	1139
01:00	9.25	11.30	65.27	0.18	0.65	1.21	0.38	0.11	0.47	2.71	0.01	0.03	0.05	1148
01:30	5.80	0.33	64.36	0.25	0.64	1.21	0.25	0.22	0.01	2.73	0.01	0.03	0.05	1153
02:00	5.72	5.40	64.44	0.25	0.67	1.22	0.24	0.15	0.23	2.73	0.01	0.03	0.05	1133
02:30	7.42	4.26	65.16	0.22	0.67	1.23	0.32	0.23	0.18	2.79	0.01	0.03	0.05	1134
03:00	7.78	5.32	69.39	0.20	0.65	1.24	0.33	0.16	0.23	2.97	0.01	0.03	0.05	1135
03:30	7.84	3.25	66.19	0.21	0.60	1.24	0.34	0.20	0.14	2.90	0.01	0.03	0.05	1132
04:00	7.68	4.48	64.39	0.15	0.64	1.25	0.33	0.20	0.19	2.79	0.01	0.03	0.05	1130
04:30	8.16	3.78	68.40	0.16	0.61	1.26	0.35	0.17	0.16	2.95	0.01	0.03	0.05	1131
05:00	8.25	5.09	64.47	0.14	0.60	1.27	0.36	0.15	0.22	2.78	0.01	0.03	0.05	1117
05:30	8.47	9.81	63.51	0.14	0.67	1.25	0.36	0.16	0.41	2.67	0.01	0.03	0.05	1108
06:00	7.68	5.87	64.27	0.21	0.55	1.23	0.31	0.17	0.24	2.63	0.01	0.02	0.05	1117
06:30	7.22	5.53	63.90	0.22	0.32	1.17	0.30	0.07	0.23	2.69	0.01	0.01	0.05	1137
07:00	6.89	5.33	61.36	0.25	0.31	1.19	0.30	0.12	0.23	2.65	0.01	0.01	0.05	1144
07:30	7.86	8.92	65.32	0.22	0.36	1.17	0.35	0.08	0.40	2.92	0.01	0.02	0.05	1146
08:00	8.00	5.46	68.85	0.14	0.65	1.26	0.35	0.15	0.24	3.01	0.01	0.03	0.06	1142
08:30	7.81	4.98	65.58	0.11	0.61	1.27	0.34	0.11	0.22	2.88	0.00	0.03	0.06	1120
09:00	7.61	4.87	66.02	0.13	0.63	1.27	0.33	0.14	0.21	2.89	0.01	0.03	0.06	1120
09:30	7.35	2.94	67.89	0.10	0.65	1.28	0.31	0.10	0.13	2.91	0.00	0.03	0.05	1126
10:00	7.89	4.42	65.38	0.15	0.67	1.27	0.33	0.12	0.19	2.75	0.01	0.03	0.05	1113
10:30	6.85	4.10	64.33	0.11	0.68	1.25	0.28	0.17	0.17	2.66	0.00	0.03	0.05	1109
11:00	7.87	6.20	69.05	0.12	0.60	1.23	0.32	0.10	0.26	2.84	0.01	0.02	0.05	1145
11:30	7.33	6.40	63.05	0.08	0.70	1.21	0.30	0.11	0.27	2.61	0.00	0.03	0.05	1148
12:00	8.43	7.97	64.25	0.10	0.63	1.23	0.36	0.10	0.34	2.73	0.00	0.03	0.05	1160
12:30	8.77	13.24	64.18	0.08	0.68	1.24	0.37	0.12	0.57	2.74	0.00	0.03	0.05	1132
13:00	8.27	22.42	64.76	0.10	0.64	1.24	0.35	0.12	0.95	2.73	0.00	0.03	0.05	1127
13:30	7.25	20.58	70.73	0.08	0.65	1.23	0.30	0.09	0.85	2.92	0.00	0.03	0.05	1139
14:00	6.64	22.62	64.35	0.10	0.59	1.27	0.28	0.08	0.95	2.71	0.00	0.03	0.05	1150
14:30	9.44	76.88	54.55	0.12	0.69	1.23	0.40	0.11	3.24	2.30	0.00	0.03	0.05	1119
15:00	5.16	72.51	75.71	0.23	0.68	1.21	0.21	1.18	2.90	3.03	0.01	0.03	0.05	1122
15:30	4.38	27.97	64.41	0.38	0.66	1.20	0.18	0.14	1.16	2.67	0.02	0.03	0.05	1147
16:00	3.93	9.69	57.78	0.13	0.64	1.22	0.17	0.38	0.41	2.43	0.01	0.03	0.05	1158
16:30	4.54	29.30	61.54	0.13	0.68	1.23	0.19	0.09	1.23	2.57	0.01	0.03	0.05	1144
17:00	6.44	23.91	63.54	0.12	0.66	1.23	0.27	0.06	1.00	2.65	0.01	0.03	0.05	1133
17:30	9.70	50.52	60.91	0.13	0.64	1.22	0.41	0.24	2.15	2.59	0.01	0.03	0.05	1137
18:00	6.81	34.68	63.62	0.14	0.51	1.23	0.28	0.08	1.43	2.62	0.01	0.02	0.05	1129
18:30	5.84	61.17	64.23	0.24	0.25	1.23	0.26	0.22	2.68	2.81	0.01	0.01	0.05	1157
19:00	4.20	20.93	63.13	0.22	0.19	1.25	0.18	0.12	0.89	2.68	0.01	0.01	0.05	1137
19:30	5.02	57.77	60.48	0.75	0.22	1.23	0.22	0.51	2.54	2.66	0.03	0.01	0.05	1136
20:00	5.03	23.87	65.00	0.18	0.27	1.24	0.21	0.13	1.01	2.76	0.01	0.01	0.05	1140
20:30	8.81	24.90	69.06	0.13	0.55	1.22	0.37	0.08	1.04	2.87	0.01	0.02	0.05	1156
21:00	7.90	26.80	63.76	0.10	0.54	1.23	0.33	0.09	1.11	2.65	0.00	0.02	0.05	1154
21:30	8.41	19.30	66.51	0.13	0.53	1.24	0.36	0.15	0.82	2.82	0.01	0.02	0.05	1147
22:00	9.05	26.26	64.79	0.10	0.53	1.26	0.38	0.10	1.11	2.75	0.00	0.02	0.05	1139
22:30	8.34	31.81	67.74	0.14	0.55	1.25	0.36	0.19	1.36	2.90	0.01	0.02	0.05	1123
23:00	9.15	20.47	66.09	0.11	0.54	1.28	0.39	0.21	0.87	2.81	0.00	0.02	0.05	1113
23:30	9.65	24.85	61.04	0.14	0.58	1.25	0.41	0.13	1.07	2.62	0.01	0.02	0.05	1126
00:00	9.87	22.62	66.87	0.11	0.58	1.27	0.42	0.16	0.96	2.83	0.00	0.02	0.05	1115
min	3,93	0,33	54,55	0,08	0,19	1,17	0,17	0,06	0,01	2,30	0,00	0,01	0,05	1108
max	9,87	76,88	75,71	0,75	0,70	1,28	0,42	1,18	3,24	3,03	0,03	0,03	0,06	1160
moyenne	7,42	18,73	64,82	0,17	0,57	1,24								1135
Total							15,11	25,24	37,96	131,83	0,34	1,16	2,51	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	12,41			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.