

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.60	13.00	65.86	0.14	0.56	1.25	0.27	0.27	0.54	2.74	0.01	0.02	0.05	1109
01:00	7.29	16.61	63.68	0.11	0.59	1.23	0.31	0.20	0.70	2.69	0.00	0.03	0.05	1115
01:30	7.95	16.30	70.05	0.13	0.58	1.23	0.33	0.15	0.68	2.92	0.01	0.02	0.05	1124
02:00	7.65	12.01	64.90	0.11	0.59	1.24	0.32	0.17	0.50	2.72	0.00	0.02	0.05	1129
02:30	7.80	14.51	65.89	0.14	0.58	1.23	0.33	0.17	0.61	2.77	0.01	0.02	0.05	1137
03:00	7.89	11.16	66.97	0.10	0.53	1.24	0.34	0.12	0.48	2.88	0.00	0.02	0.05	1138
03:30	7.90	12.13	64.53	0.13	0.55	1.26	0.34	0.16	0.53	2.81	0.01	0.02	0.05	1128
04:00	7.43	14.02	61.56	0.11	0.55	1.25	0.32	0.26	0.61	2.66	0.00	0.02	0.05	1114
04:30	8.54	21.56	65.61	0.16	0.54	1.25	0.36	0.32	0.91	2.78	0.01	0.02	0.05	1118
05:00	6.95	13.83	64.15	0.11	0.54	1.27	0.29	0.10	0.58	2.68	0.00	0.02	0.05	1116
05:30	7.41	19.50	65.69	0.14	0.58	1.24	0.31	0.13	0.82	2.77	0.01	0.02	0.05	1125
06:00	7.91	10.73	60.70	0.15	0.45	1.27	0.34	0.15	0.46	2.57	0.01	0.02	0.05	1129
06:30	7.72	12.16	57.91	0.20	0.33	1.23	0.34	0.23	0.53	2.52	0.01	0.01	0.05	1132
07:00	8.03	9.37	63.23	0.23	0.30	1.21	0.35	0.13	0.41	2.76	0.01	0.01	0.05	1148
07:30	6.54	7.11	62.49	0.19	0.28	1.25	0.29	0.08	0.31	2.75	0.01	0.01	0.06	1129
08:00	7.87	9.84	60.55	0.19	0.39	1.25	0.34	0.13	0.42	2.59	0.01	0.02	0.05	1136
08:30	7.77	6.99	62.92	0.08	0.66	1.25	0.33	0.11	0.29	2.63	0.00	0.03	0.05	1138
09:00	7.94	7.61	67.90	0.12	0.66	1.26	0.33	0.20	0.32	2.85	0.00	0.03	0.05	1124
09:30	7.98	4.48	65.54	0.09	0.67	1.27	0.34	0.18	0.19	2.76	0.00	0.03	0.05	1118
10:00	7.66	11.60	61.03	0.19	0.72	1.24	0.32	0.17	0.49	2.57	0.01	0.03	0.05	1121
10:30	7.89	7.90	62.49	0.08	0.71	1.24	0.34	0.13	0.34	2.66	0.00	0.03	0.05	1123
11:00	7.85	11.73	62.53	0.16	0.73	1.24	0.33	0.72	0.49	2.62	0.01	0.03	0.05	1121
11:30	13.03	26.54	61.12	0.12	0.76	1.24	0.54	0.25	1.10	2.52	0.00	0.03	0.05	1118
12:00	9.86	9.37	62.70	0.47	0.75	1.22	0.41	0.79	0.39	2.61	0.02	0.03	0.05	1132
12:30	6.07	3.46	57.75	0.24	0.76	1.22	0.24	1.89	0.14	2.33	0.01	0.03	0.05	1131
13:00	7.18	9.72	83.47	0.15	0.70	1.19	0.30	0.34	0.40	3.47	0.01	0.03	0.05	1135
13:30	5.39	0.32	62.11	0.14	0.73	1.24	0.22	0.07	0.01	2.58	0.01	0.03	0.05	1148
14:00	6.25	1.02	65.76	0.18	0.67	1.29	0.26	0.11	0.04	2.77	0.01	0.03	0.05	1143
14:30	9.86	15.42	68.57	0.17	0.72	1.27	0.42	0.10	0.66	2.93	0.01	0.03	0.05	1128
15:00	5.16	12.76	64.22	0.12	0.71	1.27	0.22	0.17	0.55	2.79	0.01	0.03	0.05	1112
15:30	7.12	42.42	67.25	0.63	0.71	1.27	0.30	0.25	1.81	2.87	0.03	0.03	0.05	1104
16:00	7.23	40.11	58.46	0.18	0.74	1.27	0.31	1.22	1.70	2.48	0.01	0.03	0.05	1100
16:30	5.33	36.88	70.32	0.18	0.75	1.27	0.22	0.28	1.51	2.89	0.01	0.03	0.05	1107
17:00	8.37	26.04	68.91	0.11	0.75	1.27	0.35	0.08	1.08	2.86	0.00	0.03	0.05	1136
17:30	7.92	24.12	65.63	0.13	0.73	1.25	0.33	0.09	1.01	2.74	0.01	0.03	0.05	1131
18:00	7.36	8.42	68.83	0.12	0.60	1.23	0.31	0.09	0.36	2.93	0.01	0.03	0.05	1139
18:30	7.60	11.38	60.19	0.21	0.32	1.12	0.33	0.08	0.50	2.65	0.01	0.01	0.05	1138
19:00	8.31	8.03	69.76	0.19	0.36	1.14	0.36	0.06	0.35	3.05	0.01	0.02	0.05	1132
19:30	7.68	6.21	61.33	0.22	0.33	1.14	0.34	0.09	0.27	2.70	0.01	0.01	0.05	1122
20:00	7.88	7.46	67.53	0.16	0.39	1.18	0.34	0.08	0.32	2.92	0.01	0.02	0.05	1127
20:30	7.28	4.14	66.07	0.11	0.52	1.28	0.31	0.09	0.18	2.83	0.00	0.02	0.05	1123
21:00	7.98	8.09	63.69	0.10	0.55	1.31	0.33	0.08	0.34	2.64	0.00	0.02	0.05	1104
21:30	7.05	4.51	66.62	0.10	0.54	1.28	0.30	0.09	0.19	2.80	0.00	0.02	0.05	1129
22:00	6.52	17.43	62.14	0.09	0.57	1.29	0.27	0.10	0.73	2.62	0.00	0.02	0.05	1127
22:30	8.16	32.89	64.41	0.13	0.56	1.25	0.34	0.09	1.38	2.70	0.01	0.02	0.05	1126
23:00	5.24	38.84	61.49	0.31	0.55	1.20	0.22	1.22	1.62	2.57	0.01	0.02	0.05	1141
23:30	4.92	21.19	67.90	0.14	0.58	1.23	0.21	0.33	0.89	2.84	0.01	0.02	0.05	1128
00:00	6.26	36.13	60.62	0.21	0.56	1.22	0.26	1.00	1.52	2.55	0.01	0.02	0.05	1129
min	4,92	0,32	57,75	0,08	0,28	1,12	0,21	0,06	0,01	2,33	0,00	0,01	0,05	1100
max	13,03	42,42	83,47	0,63	0,76	1,31	0,54	1,89	1,81	3,47	0,03	0,03	0,06	1148
moyenne	7,49	14,94	64,65	0,17	0,58	1,24								
Total							15,23	32,92	30,27	131,36	0,34	1,18	2,52	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	16,29			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.