UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.16	5.46	66.69	0.10	0.51	1.25	0.35	0.14	0.24	2.89	0.00	0.02	0.05	1147
01:00	7.71	2.54	64.72	0.07	0.52	1.25	0.34	0.10	0.11	2.83	0.00	0.02	0.05	1141
01:30	7.68	2.22	66.07	0.10	0.50	1.27	0.33	0.14	0.10	2.88	0.00	0.02	0.06	1135
02:00	8.54	5.30	68.63	0.07	0.51	1.27	0.37	0.09	0.23	3.01	0.00	0.02	0.06	1139
02:30	7.29	3.23	67.00	0.10	0.53	1.28	0.31	0.12	0.14	2.88	0.00	0.02	0.06	1141
03:00	8.28	4.04	66.94	0.08	0.48	1.28	0.36	0.09	0.17	2.87	0.00	0.02	0.06	1129
03:30	8.90	6.13	63.47	0.10	0.46	1.27	0.39	0.15	0.27	2.79	0.00	0.02	0.06	1130
04:00	6.85	0.68	70.23	0.08	0.45	1.29	0.30	0.08	0.03	3.05	0.00	0.02	0.06	1140
04:30	7.36	2.58	66.83	0.10	0.50	1.30	0.32	0.16	0.11	2.92	0.00	0.02	0.06	1132
05:00	7.03	2.44	65.61	0.08	0.48	1.30	0.31	0.10	0.11	2.89	0.00	0.02	0.06	1118
05:30	7.75	9.33	66.33	0.08	0.53	1.30	0.33	0.09	0.40	2.86	0.00	0.02	0.06	1132
06:00	7.88	6.34	64.42	0.14	0.53	1.29	0.33	0.13	0.27	2.72	0.01	0.02	0.05	1126
06:30	7.19	9.71	67.79	0.20	0.40	1.21	0.32	0.12	0.43	3.00	0.01	0.02	0.05	1125
07:00	7.68	14.50	58.27	0.23	0.43	1.21	0.33	0.16	0.62	2.50	0.01	0.02	0.05	1106
07:30	8.12	12.96	61.37	0.21	0.39	1.18	0.34	0.26	0.55	2.59	0.01	0.02	0.05	1136
08:00	7.19	14.54	63.64	0.21	0.49	1.18	0.31	0.66	0.63	2.75	0.01	0.02	0.05	1121
08:30	6.48	5.71	66.69	0.10	0.66	1.25	0.27	0.12	0.24	2.81	0.00	0.03	0.05	1139
09:00	8.70	17.80	64.92	0.12	0.62	1.23	0.38	0.28	0.77	2.80	0.01	0.03	0.05	1118
09:30	8.91	19.16	64.89	0.11	0.65	1.26	0.38	0.10	0.81	2.75	0.00	0.03	0.05	1112
10:00	7.59	23.89	63.23	0.13	0.62	1.26	0.32	0.17	1.00	2.65	0.01	0.03	0.05	1106
10:30	7.11	21.94	66.55	0.14	0.63	1.26	0.30	0.20	0.92	2.80	0.01	0.03	0.05	1113
11:00	6.14	34.49	66.38	0.14	0.63	1.27	0.26	0.23	1.44	2.77	0.01	0.03	0.05	1109
11:30	5.96	33.14	66.77	0.12	0.68	1.26	0.25	0.23	1.37	2.76	0.00	0.03	0.05	1115
12:00	5.71	33.57	57.18	0.11	0.67	1.24	0.24	0.36	1.40	2.38	0.00	0.03	0.05	1113
12:30	7.34	22.19	64.53	0.12	0.64	1.27	0.30	0.14	0.91	2.66	0.01	0.03	0.05	1132
13:00	7.36	31.10	56.73	0.15	0.65	1.24	0.31	0.33	1.32	2.40	0.01	0.03	0.05	1120
13:30	7.87	26.66	63.73	0.12	0.70	1.26	0.33	0.32	1.12	2.68	0.00	0.03	0.05	1114
14:00	7.64	14.81	62.79	0.14	0.58	1.31	0.32	0.12	0.61	2.60	0.01	0.02	0.05	1127
14:30	8.69	26.76	63.37	0.13	0.63	1.25	0.36	0.12	1.12	2.66	0.01	0.03	0.05	1128
15:00	6.20	6.68	66.56	0.08	0.63	1.26	0.26	0.08	0.28	2.82	0.00	0.03	0.05	1136
15:30	8.26	23.80	52.34	0.12	0.68	1.22	0.34	0.17	0.99	2.18	0.01	0.03	0.05	1132
16:00	8.33	20.73	62.04	0.14	0.68	1.22	0.35	0.09	0.86	2.58	0.01	0.03	0.05	1134
16:30	7.97	24.96	58.18	0.14	0.65	1.20	0.33	0.37	1.04	2.42	0.01	0.03	0.05	1135
17:00	6.91	23.82	66.05	0.10	0.69	1.23	0.29	0.13	0.99	2.73	0.00	0.03	0.05	1126
17:30	8.29	20.62	61.91	0.13	0.67	1.23	0.34	0.09	0.85	2.56	0.01	0.03	0.05	1122
18:00	7.30	12.74	60.60	0.14	0.54	1.21	0.31	0.31	0.54	2.57	0.01	0.02	0.05	1114
18:30	7.81	16.81	62.91	0.27	0.29	1.18	0.33	0.10	0.72	2.69	0.01	0.01	0.05	1133
19:00	6.84	13.94	62.68	0.20	0.32	1.20	0.29	0.10	0.59	2.67	0.01	0.01	0.05	1133
19:30	7.99	13.03	66.42	0.22	0.34	1.20	0.35	0.06	0.56	2.88	0.01	0.01	0.05	1153
20:00	7.48	10.70	59.98	0.16	0.39	1.22	0.33	0.10	0.47	2.64	0.01	0.02	0.05	1139
20:30	8.35	17.85	63.14	0.12	0.47	1.23	0.35	0.20	0.75	2.66	0.01	0.02	0.05	1131
21:00	8.51	25.48	64.84	0.12	0.49	1.23	0.36	0.42	1.07	2.71	0.01	0.02	0.05	1134
21:30	5.99	32.79	62.93	0.17	0.47	1.22	0.25	0.08	1.36	2.61	0.01	0.02	0.05	1138
22:00	6.96	19.48	63.49	0.10	0.42	1.26	0.29	0.11	0.82	2.68	0.00	0.02	0.05	1149
22:30	8.96	20.47	61.55	0.12	0.47	1.25	0.38	0.13	0.87	2.61	0.01	0.02	0.05	1136
23:00	7.52	10.67	67.03	0.09	0.46	1.27	0.32	0.09	0.45	2.81	0.00	0.02	0.05	1130
23:30	8.63	17.33	67.39	0.13	0.46	1.26	0.37	0.20	0.73	2.85	0.01	0.02	0.05	1129
00:00	6.96	14.66	59.95	0.09	0.46	1.26	0.30	0.10	0.63	2.57	0.00	0.02	0.05	1131
min	5.71	0.68	52.34	0.07	0.29	1.18	0.24	0.06	0.03	2.18	0.00	0.01	0.05	1106
max	8.96	34.49	70.23	0.27	0.70	1.31	0.39	0.66	1.44	3.05	0.01	0.03	0.06	1153
moyenne	7.59	15.83	63.87	0.13	0.53	1.25								1129
Total							15.50	24.41	32.02	130.38	0.26	1.09	2.55	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO		NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00		00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0		0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100.00	11.98				
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0		0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0		0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An	00:00							
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An								00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H	0							0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel	100.00							

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.