

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NOx	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NOx	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.81	21.26	66.59	0.16	0.44	1.27	0.37	0.20	0.90	2.82	0.01	0.02	0.05	1130
01:00	7.09	10.19	62.91	0.09	0.44	1.26	0.30	0.07	0.44	2.69	0.00	0.02	0.05	1137
01:30	8.06	20.46	61.78	0.11	0.44	1.26	0.34	0.19	0.87	2.62	0.00	0.02	0.05	1134
02:00	7.20	15.92	64.66	0.09	0.43	1.27	0.30	0.07	0.67	2.72	0.00	0.02	0.05	1132
02:30	5.81	27.36	61.33	0.13	0.47	1.26	0.25	0.56	1.16	2.61	0.01	0.02	0.05	1137
03:00	6.97	35.63	61.81	0.13	0.46	1.26	0.29	0.14	1.50	2.60	0.01	0.02	0.05	1126
03:30	6.53	24.61	65.55	0.13	0.43	1.26	0.28	0.38	1.04	2.78	0.01	0.02	0.05	1133
04:00	8.23	25.76	62.15	0.10	0.44	1.26	0.35	0.17	1.09	2.62	0.00	0.02	0.05	1141
04:30	7.68	30.03	62.08	0.12	0.47	1.26	0.33	0.16	1.27	2.63	0.01	0.02	0.05	1137
05:00	7.99	30.47	62.56	0.10	0.46	1.27	0.34	0.08	1.28	2.63	0.00	0.02	0.05	1135
05:30	7.77	17.97	63.51	0.09	0.42	1.27	0.33	0.08	0.76	2.69	0.00	0.02	0.05	1139
06:00	8.01	19.14	62.39	0.16	0.33	1.27	0.34	0.35	0.82	2.68	0.01	0.01	0.05	1140
06:30	6.15	30.53	62.80	0.22	0.23	1.23	0.27	0.11	1.33	2.74	0.01	0.01	0.05	1132
07:00	5.84	28.75	66.11	0.26	0.34	1.21	0.25	0.29	1.25	2.87	0.01	0.01	0.05	1120
07:30	8.00	28.40	64.29	0.21	0.22	1.18	0.35	0.16	1.25	2.84	0.01	0.01	0.05	1128
08:00	8.34	24.78	64.60	0.22	0.35	1.19	0.36	0.41	1.07	2.80	0.01	0.02	0.05	1130
08:30	7.92	13.77	57.00	0.30	0.55	1.26	0.34	0.15	0.59	2.43	0.01	0.02	0.05	1138
09:00	19.50	33.89	119.22	0.82	0.52	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1164
09:30	4.46	0.00	23.33	0.15	0.57	1.36	0.15	0.46	0.00	0.80	0.01	0.02	0.05	1180
10:00	3.88	0.02	35.00	0.08	0.59	1.32	0.13	0.06	0.00	1.21	0.00	0.02	0.05	1178
10:30	3.77	6.64	43.47	0.18	0.57	1.31	0.14	0.26	0.24	1.56	0.01	0.02	0.05	1173
11:00	3.54	3.99	47.89	0.25	0.60	1.29	0.13	0.71	0.15	1.78	0.01	0.02	0.05	1147
11:30	3.83	5.73	55.60	0.14	0.58	1.32	0.14	0.25	0.22	2.09	0.01	0.02	0.05	1145
12:00	3.91	8.64	59.56	0.12	0.59	1.29	0.15	0.15	0.33	2.27	0.00	0.02	0.05	1131
12:30	4.12	8.42	63.70	0.15	0.56	1.28	0.16	0.22	0.32	2.45	0.01	0.02	0.05	1159
13:00	4.20	8.79	64.32	0.10	0.58	1.26	0.17	0.07	0.35	2.59	0.00	0.02	0.05	1162
13:30	4.13	6.84	65.65	0.11	0.57	1.31	0.17	0.07	0.28	2.66	0.00	0.02	0.05	1152
14:00	5.50	10.13	68.35	0.16	0.49	1.42	0.22	0.08	0.41	2.79	0.01	0.02	0.06	1147
14:30	6.01	17.22	62.89	0.19	0.54	1.36	0.25	0.07	0.73	2.67	0.01	0.02	0.06	1144
15:00	8.18	20.63	62.89	0.15	0.56	1.28	0.35	0.08	0.88	2.68	0.01	0.02	0.05	1153
15:30	7.92	13.85	63.81	0.16	0.60	1.29	0.34	0.09	0.60	2.74	0.01	0.03	0.06	1146
16:00	7.74	11.29	65.16	0.14	0.56	1.29	0.33	0.09	0.48	2.80	0.01	0.02	0.06	1141
16:30	7.87	13.42	65.36	0.17	0.57	1.27	0.34	0.19	0.58	2.81	0.01	0.02	0.05	1140
17:00	8.32	13.43	65.83	0.19	0.57	1.27	0.36	0.43	0.58	2.85	0.01	0.02	0.05	1139
17:30	8.65	11.96	68.92	0.18	0.57	1.27	0.37	0.09	0.51	2.95	0.01	0.02	0.05	1153
18:00	9.37	15.27	59.80	0.20	0.47	1.28	0.41	0.08	0.67	2.61	0.01	0.02	0.06	1147
18:30	7.57	9.71	64.05	0.27	0.23	1.09	0.34	0.10	0.43	2.84	0.01	0.01	0.05	1150
19:00	8.49	15.08	62.15	0.28	0.23	1.10	0.38	0.10	0.68	2.81	0.01	0.01	0.05	1135
19:30	8.75	13.73	57.88	0.29	0.21	1.09	0.39	0.13	0.62	2.61	0.01	0.01	0.05	1136
20:00	10.44	18.22	66.71	0.24	0.36	1.12	0.46	0.12	0.80	2.92	0.01	0.02	0.05	1138
20:30	8.00	13.41	58.64	0.41	0.68	1.26	0.34	0.98	0.58	2.53	0.02	0.03	0.05	1140
21:00	8.31	10.80	69.70	0.15	0.67	1.28	0.36	0.08	0.46	3.00	0.01	0.03	0.06	1156
21:30	6.94	5.85	61.16	0.18	0.64	1.28	0.31	0.10	0.26	2.69	0.01	0.03	0.06	1155
22:00	7.20	4.82	67.48	0.19	0.63	1.33	0.31	0.10	0.21	2.94	0.01	0.03	0.06	1154
22:30	8.33	11.58	63.37	0.21	0.64	1.30	0.37	0.11	0.52	2.84	0.01	0.03	0.06	1142
23:00	7.26	3.47	66.09	0.16	0.63	1.33	0.32	0.12	0.16	2.96	0.01	0.03	0.06	1135
23:30	7.55	7.36	69.03	0.20	0.67	1.33	0.34	0.11	0.33	3.09	0.01	0.03	0.06	1130
00:00	7.08	6.60	63.31	0.17	0.69	1.32	0.31	0.12	0.29	2.82	0.01	0.03	0.06	1133
min	3.54	0.00	23.33	0.08	0.21	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1120
max	19.50	35.63	119.22	0.82	0.69	1.96	0.46	0.98	1.50	3.09	0.02	0.03	0.06	1180
moyenne	6.97	14.93	61.95	0.17	0.50	1.27								1143
Total							13.96	25.95	29.96	122.13	0.35	0.98	2.50	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100.00	14.43			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel					99.79		

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.