

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5.78	3.98	64.34	0.19	0.68	1.32	0.25	0.15	0.17	2.82	0.01	0.03	0.06	1121
01:00	6.84	12.18	48.87	0.21	0.69	1.28	0.30	0.38	0.53	2.14	0.01	0.03	0.06	1119
01:30	7.04	9.50	62.49	0.20	0.71	1.27	0.30	0.15	0.41	2.67	0.01	0.03	0.05	1140
02:00	7.83	11.59	62.05	0.16	0.67	1.28	0.34	0.07	0.50	2.66	0.01	0.03	0.05	1158
02:30	7.13	6.52	58.36	0.17	0.64	1.27	0.31	0.12	0.28	2.54	0.01	0.03	0.06	1151
03:00	8.43	18.33	53.70	1.99	0.70	1.25	0.37	0.20	0.81	2.38	0.09	0.03	0.06	1140
03:30	7.03	11.00	62.26	0.38	0.72	1.25	0.31	0.48	0.48	2.71	0.02	0.03	0.05	1136
04:00	7.06	18.35	54.90	0.51	0.71	1.25	0.30	0.08	0.78	2.33	0.02	0.03	0.05	1145
04:30	7.38	8.17	62.90	0.18	0.62	1.29	0.32	0.14	0.35	2.69	0.01	0.03	0.06	1153
05:00	7.62	14.20	67.05	0.15	0.63	1.28	0.33	0.07	0.62	2.94	0.01	0.03	0.06	1152
05:30	7.60	14.06	67.18	0.15	0.63	1.30	0.33	0.08	0.62	2.94	0.01	0.03	0.06	1148
06:00	7.74	20.70	63.04	0.22	0.61	1.24	0.35	0.26	0.94	2.86	0.01	0.03	0.06	1144
06:30	6.90	19.97	59.67	0.26	0.42	1.05	0.31	0.09	0.91	2.72	0.01	0.02	0.05	1131
07:00	7.67	22.15	45.71	0.27	0.42	1.07	0.35	0.11	1.01	2.09	0.01	0.02	0.05	1125
07:30	5.90	24.23	42.57	0.27	0.43	1.04	0.27	0.10	1.09	1.92	0.01	0.02	0.05	1118
08:00	6.17	18.69	46.04	0.22	0.47	1.12	0.27	0.12	0.82	2.03	0.01	0.02	0.05	1130
08:30	7.94	15.98	61.03	0.14	0.61	1.33	0.35	0.08	0.71	2.70	0.01	0.03	0.06	1137
09:00	6.18	4.72	67.79	0.16	0.53	1.29	0.28	0.13	0.21	3.03	0.01	0.02	0.06	1144
09:30	4.34	2.20	66.88	0.23	0.42	1.12	0.20	0.11	0.10	3.08	0.01	0.02	0.05	1131
10:00	4.98	13.11	63.76	0.25	0.34	1.09	0.23	0.13	0.62	2.99	0.01	0.02	0.05	1130
10:30	5.20	10.41	68.82	0.26	0.38	1.11	0.24	0.13	0.47	3.14	0.01	0.02	0.05	1111
11:00	7.68	19.91	59.11	0.36	0.38	1.08	0.35	0.22	0.91	2.71	0.02	0.02	0.05	1104
11:30	8.34	25.83	51.74	1.71	0.38	1.04	0.38	0.63	1.18	2.37	0.08	0.02	0.05	1116
12:00	9.46	18.71	47.73	0.30	0.42	1.07	0.41	0.14	0.80	2.05	0.01	0.02	0.05	1107
12:30	10.12	20.79	42.57	1.17	0.41	1.02	0.43	1.45	0.88	1.81	0.05	0.02	0.04	1134
13:00	6.52	11.84	32.70	1.28	0.40	1.00	0.28	0.72	0.51	1.42	0.06	0.02	0.04	1119
13:30	7.93	14.43	50.60	1.95	0.42	0.99	0.35	1.21	0.63	2.21	0.09	0.02	0.04	1137
14:00	6.28	7.21	56.47	0.22	0.45	1.09	0.28	0.11	0.32	2.48	0.01	0.02	0.05	1139
14:30	7.95	15.47	60.09	0.25	0.39	1.10	0.36	0.10	0.69	2.69	0.01	0.02	0.05	1112
15:00	10.12	18.53	59.69	0.23	0.35	1.11	0.45	0.08	0.82	2.65	0.01	0.02	0.05	1108
15:30	11.67	20.90	61.36	0.26	0.33	1.15	0.51	0.14	0.91	2.68	0.01	0.01	0.05	1092
16:00	6.07	9.97	63.65	0.21	0.42	1.12	0.27	0.09	0.44	2.80	0.01	0.02	0.05	1110
16:30	9.46	28.50	61.80	0.24	0.35	1.08	0.42	0.15	1.27	2.76	0.01	0.02	0.05	1108
17:00	16.40	30.68	58.65	0.21	0.41	1.08	0.72	0.15	1.35	2.59	0.01	0.02	0.05	1099
17:30	8.96	9.18	73.15	0.24	0.36	1.08	0.40	0.13	0.41	3.27	0.01	0.02	0.05	1104
18:00	4.26	0.93	76.40	0.20	0.38	1.12	0.19	0.12	0.04	3.39	0.01	0.02	0.05	1113
18:30	7.60	12.89	63.74	0.26	0.37	1.11	0.34	0.10	0.58	2.87	0.01	0.02	0.05	1107
19:00	6.49	3.68	64.67	0.25	0.39	1.19	0.28	0.14	0.16	2.75	0.01	0.02	0.05	1079
19:30	5.24	3.81	65.45	0.34	0.29	1.16	0.21	0.16	0.15	2.66	0.01	0.01	0.05	1085
20:00	7.81	8.59	69.22	0.22	0.42	1.17	0.33	0.13	0.37	2.97	0.01	0.02	0.05	1101
20:30	8.73	13.77	65.15	0.16	0.54	1.34	0.38	0.14	0.60	2.85	0.01	0.02	0.06	1106
21:00	8.18	9.84	67.57	0.12	0.55	1.36	0.35	0.12	0.43	2.93	0.01	0.02	0.06	1099
21:30	9.82	18.53	60.58	0.20	0.52	1.34	0.43	0.13	0.81	2.65	0.01	0.02	0.06	1096
22:00	6.21	1.55	67.18	0.11	0.51	1.36	0.26	0.11	0.07	2.85	0.00	0.02	0.06	1121
22:30	7.55	7.37	65.82	0.14	0.51	1.33	0.33	0.09	0.32	2.84	0.01	0.02	0.06	1115
23:00	8.64	11.39	63.29	0.12	0.56	1.36	0.36	0.12	0.48	2.65	0.01	0.02	0.06	1089
23:30	7.42	11.31	65.17	0.14	0.54	1.33	0.31	0.12	0.47	2.73	0.01	0.02	0.06	1107
00:00	8.55	12.34	60.59	0.12	0.59	1.32	0.35	0.10	0.51	2.48	0.00	0.02	0.05	1113
min	4.26	0.93	32.70	0.11	0.29	0.99	0.19	0.07	0.04	1.42	0.00	0.01	0.04	1079
max	16.40	30.68	76.40	1.99	0.72	1.36	0.72	1.45	1.35	3.39	0.09	0.03	0.06	1158
moyenne	7.63	13.50	60.07	0.37	0.49	1.19								1120
Total							16.05	43.90	28.56	126.45	0.77	1.04	2.50	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			98.62	18.54			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel					92.71		

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.