

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	10.08	12.85	66.02	0.13	0.55	1.30	0.42	0.16	0.53	2.72	0.01	0.02	0.05	1114
01:00	4.82	1.21	63.28	0.09	0.56	1.28	0.20	0.09	0.05	2.69	0.00	0.02	0.05	1123
01:30	7.53	21.96	67.83	0.13	0.56	1.28	0.32	0.12	0.94	2.89	0.01	0.02	0.05	1123
02:00	8.35	14.26	63.72	0.11	0.56	1.27	0.35	0.09	0.60	2.67	0.00	0.02	0.05	1130
02:30	7.61	11.17	66.16	0.12	0.59	1.25	0.32	0.15	0.46	2.75	0.01	0.02	0.05	1138
03:00	6.60	8.43	67.08	0.10	0.57	1.24	0.28	0.11	0.35	2.82	0.00	0.02	0.05	1141
03:30	6.57	5.31	65.92	0.13	0.53	1.27	0.28	0.16	0.22	2.79	0.01	0.02	0.05	1126
04:00	7.24	5.52	67.58	0.12	0.53	1.28	0.31	0.11	0.24	2.91	0.01	0.02	0.06	1123
04:30	7.82	9.90	65.80	0.15	0.52	1.29	0.33	0.18	0.42	2.81	0.01	0.02	0.05	1115
05:00	7.82	9.24	68.94	0.12	0.48	1.24	0.33	0.10	0.39	2.93	0.01	0.02	0.05	1138
05:30	8.10	8.32	53.21	0.27	0.54	1.24	0.35	0.50	0.36	2.28	0.01	0.02	0.05	1126
06:00	7.72	6.00	62.40	0.15	0.55	1.24	0.33	0.17	0.26	2.67	0.01	0.02	0.05	1135
06:30	8.51	10.57	60.34	0.26	0.53	1.14	0.38	0.11	0.47	2.66	0.01	0.02	0.05	1130
07:00	6.77	3.97	63.26	0.23	0.54	1.20	0.30	0.10	0.18	2.81	0.01	0.02	0.05	1140
07:30	9.13	14.35	55.38	0.26	0.53	1.21	0.40	0.08	0.63	2.43	0.01	0.02	0.05	1119
08:00	12.56	10.57	39.08	0.31	0.55	1.23	0.52	0.11	0.43	1.60	0.01	0.02	0.05	1098
08:30	6.05	1.19	43.11	0.16	0.65	1.43	0.21	0.14	0.04	1.52	0.01	0.02	0.05	1083
09:00	4.81	0.00	51.03	0.15	0.59	1.50	0.16	0.07	0.00	1.68	0.00	0.02	0.05	1080
09:30	4.63	5.90	51.80	0.20	0.65	1.42	0.16	0.29	0.20	1.79	0.01	0.02	0.05	1064
10:00	7.09	4.28	51.36	0.16	0.70	1.42	0.24	0.07	0.14	1.73	0.01	0.02	0.05	1091
10:30	4.41	0.00	53.82	0.18	0.69	1.45	0.15	0.06	0.00	1.83	0.01	0.02	0.05	1093
11:00	3.98	0.00	61.71	0.13	0.62	1.43	0.14	0.06	0.00	2.13	0.00	0.02	0.05	1100
11:30	7.94	14.49	57.42	0.17	0.67	1.40	0.28	0.16	0.51	2.02	0.01	0.02	0.05	1091
12:00	8.79	9.33	44.77	0.15	0.70	1.34	0.29	0.06	0.31	1.50	0.01	0.02	0.05	1117
12:30	4.83	0.01	58.86	0.16	0.67	1.40	0.16	0.12	0.00	1.97	0.01	0.02	0.05	1107
13:00	4.60	1.54	65.10	0.11	0.71	1.35	0.16	0.15	0.05	2.24	0.00	0.02	0.05	1129
13:30	6.72	6.85	62.74	0.11	0.72	1.34	0.24	0.07	0.24	2.21	0.00	0.03	0.05	1130
14:00	5.58	0.09	70.38	0.11	0.62	1.36	0.21	0.08	0.00	2.60	0.00	0.02	0.05	1149
14:30	4.37	0.26	62.03	0.14	0.63	1.35	0.17	0.20	0.01	2.38	0.01	0.02	0.05	1119
15:00	4.30	0.72	66.10	0.10	0.69	1.30	0.17	0.21	0.03	2.67	0.00	0.03	0.05	1115
15:30	4.25	0.15	71.22	0.12	0.70	1.32	0.17	0.17	0.01	2.92	0.00	0.03	0.05	1116
16:00	4.91	1.83	57.25	0.10	0.68	1.35	0.20	0.16	0.07	2.31	0.00	0.03	0.05	1092
16:30	9.98	15.56	58.70	0.14	0.71	1.26	0.41	0.42	0.64	2.41	0.01	0.03	0.05	1117
17:00	12.32	51.20	58.35	0.43	0.69	1.24	0.53	0.31	2.21	2.52	0.02	0.03	0.05	1125
17:30	7.92	18.50	70.15	0.13	0.70	1.28	0.34	0.11	0.78	2.97	0.01	0.03	0.05	1119
18:00	6.46	13.42	61.07	0.13	0.52	1.25	0.28	0.09	0.57	2.61	0.01	0.02	0.05	1109
18:30	6.75	8.26	65.26	0.25	0.24	1.07	0.29	0.10	0.36	2.84	0.01	0.01	0.05	1106
19:00	8.02	9.38	62.17	0.22	0.24	1.09	0.36	0.21	0.42	2.77	0.01	0.01	0.05	1101
19:30	8.13	14.42	67.76	0.25	0.30	1.07	0.36	0.17	0.64	3.01	0.01	0.01	0.05	1100
20:00	11.01	36.88	64.72	0.20	0.34	1.12	0.48	0.14	1.62	2.85	0.01	0.02	0.05	1105
20:30	9.15	36.48	68.03	0.12	0.64	1.32	0.39	0.10	1.57	2.93	0.01	0.03	0.06	1098
21:00	7.81	16.12	62.64	0.09	0.65	1.32	0.33	0.12	0.69	2.68	0.00	0.03	0.06	1093
21:30	8.63	13.47	65.50	0.12	0.62	1.32	0.37	0.11	0.58	2.80	0.01	0.03	0.06	1099
22:00	9.60	22.49	64.57	0.10	0.63	1.32	0.41	0.11	0.96	2.75	0.00	0.03	0.06	1108
22:30	9.92	14.06	66.62	0.11	0.64	1.29	0.42	0.10	0.60	2.85	0.00	0.03	0.06	1118
23:00	8.81	12.32	64.61	0.09	0.66	1.29	0.37	0.10	0.52	2.71	0.00	0.03	0.05	1110
23:30	8.13	8.52	69.01	0.11	0.62	1.27	0.35	0.16	0.37	2.96	0.00	0.03	0.05	1114
00:00	8.65	9.92	67.48	0.09	0.65	1.29	0.37	0.16	0.42	2.86	0.00	0.03	0.05	1118
min	3.98	0.00	39.08	0.09	0.24	1.07	0.14	0.06	0.00	1.50	0.00	0.01	0.05	1064
max	12.56	51.20	71.22	0.43	0.72	1.50	0.53	0.50	2.21	3.01	0.02	0.03	0.06	1149
moyenne	7.41	10.44	61.69	0.16	0.59	1.29								1114
Total							14.59	23.31	21.11	120.47	0.31	1.13	2.49	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100.00	11.98			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100.00			

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.