

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4,97	4,50	66,67	0,09	0,71	1,44	0,21	0,16	0,19	2,85	0,00	0,03	0,06	1117
01:00	4,26	0,85	63,14	0,09	0,73	1,43	0,19	0,14	0,04	2,75	0,00	0,03	0,06	1115
01:30	4,06	3,75	62,39	0,10	0,70	1,43	0,18	0,15	0,16	2,70	0,00	0,03	0,06	1119
02:00	7,28	12,02	65,74	0,08	0,71	1,45	0,31	0,15	0,52	2,83	0,00	0,03	0,06	1115
02:30	8,91	12,98	68,58	0,10	0,70	1,48	0,38	0,16	0,56	2,95	0,00	0,03	0,06	1117
03:00	6,99	3,71	67,06	0,08	0,66	1,49	0,31	0,13	0,16	2,96	0,00	0,03	0,07	1124
03:30	8,46	12,99	65,84	0,10	0,67	1,48	0,38	0,20	0,58	2,94	0,00	0,03	0,07	1107
04:00	7,06	10,23	68,12	0,09	0,67	1,50	0,31	0,13	0,45	2,98	0,00	0,03	0,07	1107
04:30	8,75	15,37	64,90	0,10	0,69	1,47	0,39	0,18	0,68	2,87	0,00	0,03	0,07	1115
05:00	7,85	18,21	64,37	0,08	0,68	1,48	0,34	0,12	0,79	2,80	0,00	0,03	0,06	1119
05:30	8,54	17,56	67,97	0,08	0,69	1,45	0,37	0,11	0,77	2,98	0,00	0,03	0,06	1110
06:00	7,73	16,94	62,54	0,14	0,56	1,41	0,33	0,13	0,71	2,63	0,01	0,02	0,06	1102
06:30	12,97	58,37	64,79	0,22	0,41	1,13	0,56	0,09	2,54	2,82	0,01	0,02	0,05	1128
07:00	7,31	51,61	64,29	0,22	0,38	1,10	0,31	0,09	2,22	2,76	0,01	0,02	0,05	1140
07:30	5,05	37,60	63,45	0,22	0,44	1,09	0,22	0,08	1,64	2,76	0,01	0,02	0,05	1140
08:00	4,75	36,05	64,97	0,20	0,48	1,18	0,20	0,11	1,53	2,75	0,01	0,02	0,05	1121
08:30	5,55	32,24	64,96	0,11	0,68	1,42	0,23	0,08	1,35	2,72	0,00	0,03	0,06	1131
09:00	6,49	34,41	65,57	0,12	0,69	1,46	0,26	0,10	1,41	2,68	0,00	0,03	0,06	1113
09:30	7,34	28,96	64,77	0,12	0,68	1,44	0,30	0,08	1,20	2,69	0,00	0,03	0,06	1118
10:00	6,79	15,42	67,23	0,12	0,68	1,45	0,28	0,11	0,64	2,78	0,00	0,03	0,06	1121
10:30	7,87	14,29	68,91	0,11	0,67	1,43	0,34	0,10	0,61	2,93	0,00	0,03	0,06	1127
11:00	8,80	20,30	64,76	0,11	0,70	1,41	0,37	0,11	0,86	2,73	0,00	0,03	0,06	1119
11:30	8,00	11,13	67,19	0,10	0,67	1,40	0,34	0,07	0,47	2,86	0,00	0,03	0,06	1132
12:00	7,58	13,37	65,74	0,09	0,67	1,40	0,32	0,07	0,56	2,77	0,00	0,03	0,06	1140
12:30	6,82	6,68	66,65	0,11	0,70	1,39	0,29	0,11	0,28	2,81	0,00	0,03	0,06	1141
13:00	7,34	11,32	63,64	0,09	0,68	1,40	0,31	0,08	0,48	2,72	0,00	0,03	0,06	1120
13:30	8,75	16,82	67,01	0,09	0,69	1,41	0,38	0,07	0,72	2,88	0,00	0,03	0,06	1116
14:00	6,77	4,62	63,43	0,10	0,65	1,44	0,29	0,19	0,20	2,70	0,00	0,03	0,06	1128
14:30	6,23	17,91	59,18	0,11	0,69	1,41	0,26	0,13	0,74	2,46	0,00	0,03	0,06	1106
15:00	8,59	20,61	62,30	0,09	0,71	1,41	0,35	0,08	0,85	2,57	0,00	0,03	0,06	1109
15:30	8,35	27,57	63,97	0,11	0,72	1,37	0,34	0,07	1,14	2,64	0,00	0,03	0,06	1113
16:00	8,36	19,86	63,00	0,08	0,73	1,37	0,35	0,24	0,83	2,63	0,00	0,03	0,06	1115
16:30	8,18	15,41	59,67	0,20	0,67	1,36	0,35	0,07	0,66	2,55	0,01	0,03	0,06	1135
17:00	9,02	21,86	58,77	0,08	0,70	1,40	0,38	0,09	0,92	2,46	0,00	0,03	0,06	1124
17:30	8,38	20,98	58,87	0,11	0,72	1,39	0,35	0,11	0,89	2,49	0,00	0,03	0,06	1116
18:00	7,97	32,62	60,31	0,13	0,62	1,27	0,33	0,09	1,36	2,51	0,01	0,03	0,05	1107
18:30	6,01	18,14	61,87	0,23	0,24	1,00	0,26	0,08	0,77	2,63	0,01	0,01	0,04	1120
19:00	7,06	23,52	58,96	0,20	0,29	0,99	0,30	0,20	1,01	2,52	0,01	0,01	0,04	1115
19:30	9,14	23,78	56,30	0,30	0,26	0,98	0,39	0,10	1,01	2,40	0,01	0,01	0,04	1123
20:00	8,52	18,40	60,46	0,18	0,39	1,09	0,36	0,11	0,78	2,55	0,01	0,02	0,05	1123
20:30	7,10	10,92	63,03	0,12	0,59	1,38	0,30	0,11	0,46	2,64	0,01	0,02	0,06	1134
21:00	7,48	6,78	63,27	0,10	0,61	1,40	0,32	0,08	0,29	2,67	0,00	0,03	0,06	1134
21:30	10,00	14,31	63,03	0,09	0,56	1,39	0,44	0,11	0,62	2,75	0,00	0,02	0,06	1126
22:00	10,58	10,47	65,28	0,12	0,60	1,44	0,45	0,11	0,44	2,77	0,01	0,03	0,06	1133
22:30	8,43	8,39	64,66	0,12	0,60	1,41	0,36	0,10	0,36	2,78	0,01	0,03	0,06	1128
23:00	10,00	16,91	65,02	0,10	0,61	1,40	0,43	0,12	0,73	2,80	0,00	0,03	0,06	1114
23:30	9,38	17,24	68,55	0,13	0,63	1,39	0,40	0,12	0,73	2,89	0,01	0,03	0,06	1117
00:00	8,75	16,49	67,85	0,10	0,61	1,39	0,37	0,08	0,70	2,88	0,00	0,03	0,06	1139
min	4,06	0,85	56,30	0,08	0,24	0,98	0,18	0,07	0,04	2,40	0,00	0,01	0,04	1102
max	12,97	58,37	68,91	0,30	0,73	1,50	0,56	0,24	2,54	2,98	0,01	0,03	0,07	1141
moyenne	7,72	18,43	64,15	0,13	0,62	1,36								1121
Total							15,79	17,56	37,59	131,18	0,26	1,26	2,78	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	95%<150 mg/Nm3			100,00	8,58			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel			100,00				
Nombre de dépassement 4H consécutives	/	0	0		0	0		0
Compteur dépassement seuil critique	/			00:00			00:00	00:00

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.