

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5.26	4.67	62.90	0.11	0.51	1.39	0.22	0.20	0.19	2.62	0.00	0.02	0.06	1140
01:00	5.93	7.54	62.41	0.09	0.49	1.39	0.25	0.13	0.32	2.63	0.00	0.02	0.06	1142
01:30	5.47	2.92	65.92	0.11	0.45	1.38	0.23	0.25	0.12	2.79	0.00	0.02	0.06	1147
02:00	5.37	5.82	66.56	0.09	0.50	1.38	0.23	0.12	0.25	2.81	0.00	0.02	0.06	1129
02:30	5.60	4.33	62.86	0.10	0.52	1.39	0.24	0.14	0.18	2.66	0.00	0.02	0.06	1133
03:00	7.27	6.81	65.16	0.08	0.47	1.38	0.31	0.09	0.29	2.80	0.00	0.02	0.06	1138
03:30	9.14	6.75	62.00	0.09	0.46	1.38	0.40	0.12	0.29	2.70	0.00	0.02	0.06	1140
04:00	8.18	4.92	65.90	0.08	0.47	1.39	0.35	0.09	0.21	2.84	0.00	0.02	0.06	1134
04:30	9.12	10.49	61.16	0.11	0.48	1.39	0.39	0.21	0.45	2.63	0.00	0.02	0.06	1127
05:00	7.44	3.73	57.62	0.11	0.49	1.37	0.31	0.14	0.16	2.43	0.00	0.02	0.06	1127
05:30	7.73	3.12	64.67	0.08	0.45	1.41	0.32	0.07	0.13	2.70	0.00	0.02	0.06	1135
06:00	4.75	0.08	63.77	0.13	0.43	1.32	0.20	0.12	0.00	2.72	0.01	0.02	0.06	1139
06:30	5.10	2.86	68.50	0.20	0.40	1.07	0.22	0.09	0.12	2.99	0.01	0.02	0.05	1124
07:00	5.36	4.62	61.95	0.21	0.42	1.06	0.24	0.15	0.21	2.75	0.01	0.02	0.05	1128
07:30	6.33	7.37	63.97	0.20	0.47	1.04	0.28	0.08	0.32	2.80	0.01	0.02	0.05	1121
08:00	10.53	12.43	66.40	0.19	0.49	1.14	0.45	0.13	0.53	2.85	0.01	0.02	0.05	1124
08:30	9.07	8.88	66.07	0.08	0.58	1.41	0.39	0.09	0.38	2.82	0.00	0.02	0.06	1128
09:00	5.33	0.02	66.33	0.13	0.43	1.32	0.23	0.11	0.00	2.86	0.01	0.02	0.06	1143
09:30	4.52	1.52	59.44	0.20	0.31	1.06	0.20	0.07	0.07	2.59	0.01	0.01	0.05	1131
10:00	4.75	9.58	60.40	0.22	0.27	1.04	0.21	0.11	0.42	2.62	0.01	0.01	0.04	1126
10:30	10.44	62.93	64.33	0.21	0.27	1.03	0.47	0.07	2.84	2.91	0.01	0.01	0.05	1141
11:00	6.09	50.98	67.96	0.23	0.25	1.06	0.26	0.11	2.21	2.95	0.01	0.01	0.05	1124
11:30	5.12	70.36	63.78	0.22	0.25	1.09	0.22	0.08	3.08	2.80	0.01	0.01	0.05	1114
12:00	3.56	27.92	52.18	0.23	0.25	1.06	0.15	0.19	1.19	2.22	0.01	0.01	0.05	1098
12:30	2.53	5.80	63.17	0.22	0.29	1.06	0.11	0.12	0.25	2.70	0.01	0.01	0.05	1126
13:00	2.84	8.78	61.80	0.19	0.31	1.07	0.12	0.07	0.38	2.67	0.01	0.01	0.05	1134
13:30	2.63	6.35	64.99	0.18	0.28	1.06	0.11	0.07	0.27	2.78	0.01	0.01	0.05	1136
14:00	2.69	3.18	60.47	0.22	0.30	1.14	0.12	0.09	0.14	2.60	0.01	0.01	0.05	1132
14:30	3.65	33.06	64.90	0.21	0.28	1.07	0.16	0.11	1.45	2.85	0.01	0.01	0.05	1128
15:00	5.15	38.39	61.83	0.21	0.25	1.08	0.22	0.11	1.66	2.67	0.01	0.01	0.05	1119
15:30	5.14	41.61	52.14	0.20	0.30	1.06	0.22	0.17	1.78	2.23	0.01	0.01	0.05	1115
16:00	5.03	107.34	71.15	0.44	0.55	1.23	0.21	0.67	4.44	2.94	0.02	0.02	0.05	1118
16:30	3.66	16.37	53.86	0.06	0.65	1.34	0.15	0.07	0.68	2.25	0.00	0.03	0.06	1134
17:00	4.43	28.15	58.17	0.06	0.64	1.38	0.19	0.10	1.18	2.44	0.00	0.03	0.06	1128
17:30	5.64	25.78	68.30	0.05	0.61	1.42	0.24	0.10	1.10	2.91	0.00	0.03	0.06	1131
18:00	5.53	27.11	62.34	0.08	0.48	1.30	0.25	0.11	1.20	2.77	0.00	0.02	0.06	1132
18:30	6.87	17.53	67.13	0.20	0.31	1.02	0.31	0.10	0.79	3.01	0.01	0.01	0.05	1126
19:00	6.91	13.38	65.01	0.20	0.28	1.02	0.31	0.09	0.59	2.89	0.01	0.01	0.05	1115
19:30	11.17	43.58	67.51	0.20	0.27	1.01	0.50	0.08	1.94	3.01	0.01	0.01	0.04	1126
20:00	7.55	18.91	63.13	0.16	0.37	1.12	0.33	0.12	0.83	2.76	0.01	0.02	0.05	1127
20:30	8.24	12.14	67.04	0.06	0.59	1.39	0.36	0.08	0.54	2.96	0.00	0.03	0.06	1148
21:00	8.26	8.38	67.23	0.07	0.61	1.43	0.34	0.09	0.35	2.79	0.00	0.03	0.06	1120
21:30	9.21	9.12	64.44	0.07	0.62	1.44	0.38	0.08	0.37	2.63	0.00	0.03	0.06	1111
22:00	7.55	1.29	67.84	0.06	0.59	1.43	0.31	0.09	0.05	2.79	0.00	0.02	0.06	1136
22:30	7.36	3.73	62.98	0.06	0.54	1.39	0.31	0.09	0.16	2.68	0.00	0.02	0.06	1140
23:00	7.93	3.51	67.13	0.07	0.58	1.41	0.34	0.10	0.15	2.85	0.00	0.02	0.06	1128
23:30	8.40	4.40	65.12	0.06	0.55	1.42	0.36	0.10	0.19	2.78	0.00	0.02	0.06	1130
00:00	8.95	6.70	65.92	0.05	0.64	1.42	0.37	0.09	0.28	2.71	0.00	0.03	0.06	1117
min	2,53	0,02	52,14	0,05	0,25	1,01	0,11	0,07	0,00	2,22	0,00	0,01	0,04	1098
max	11,17	107,34	71,15	0,44	0,65	1,44	0,50	0,67	4,44	3,01	0,02	0,03	0,06	1148
moyenne	6,35	16,78	63,66	0,14	0,44	1,24								1129
Total							13,09	17,63	34,74	131,15	0,30	0,90	2,55	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	95%<150 mg/Nm3			100,00	8,59			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel			100,00				
Nombre de dépassement 4H consécutives	/	0	0		0	0		0
Compteur dépassement seuil critique	/			00:00			00:00	00:00

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.