

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.63	1.87	67.82	0.09	0.72	1.45	0.19	0.14	0.08	2.79	0.00	0.03	0.06	1125
01:00	4.68	1.18	68.17	0.08	0.72	1.47	0.19	0.14	0.05	2.81	0.00	0.03	0.06	1118
01:30	4.64	0.41	64.56	0.10	0.68	1.52	0.20	0.15	0.02	2.74	0.00	0.03	0.06	1122
02:00	4.62	0.72	64.42	0.08	0.68	1.55	0.20	0.18	0.03	2.77	0.00	0.03	0.07	1100
02:30	4.55	1.08	67.14	0.10	0.71	1.55	0.19	0.20	0.05	2.80	0.00	0.03	0.06	1102
03:00	5.32	3.34	67.83	0.09	0.76	1.57	0.22	0.14	0.14	2.85	0.00	0.03	0.07	1104
03:30	5.42	1.18	64.51	0.10	0.72	1.59	0.23	0.14	0.05	2.72	0.00	0.03	0.07	1103
04:00	5.36	1.53	67.37	0.08	0.70	1.56	0.23	0.18	0.06	2.84	0.00	0.03	0.07	1101
04:30	6.51	4.68	67.31	0.11	0.71	1.52	0.27	0.18	0.20	2.83	0.00	0.03	0.06	1102
05:00	6.05	0.98	66.52	0.08	0.72	1.47	0.26	0.14	0.04	2.85	0.00	0.03	0.06	1107
05:30	5.17	0.21	67.94	0.08	0.64	1.52	0.23	0.12	0.01	2.96	0.00	0.03	0.07	1125
06:00	5.46	2.81	64.65	0.15	0.51	1.51	0.24	0.22	0.13	2.88	0.01	0.02	0.07	1110
06:30	4.71	1.89	66.72	0.23	0.22	1.26	0.21	0.13	0.08	2.96	0.01	0.01	0.06	1102
07:00	5.35	9.80	62.82	0.26	0.20	1.20	0.23	0.17	0.43	2.73	0.01	0.01	0.05	1096
07:30	7.02	7.81	67.22	0.24	0.15	1.15	0.31	0.16	0.34	2.94	0.01	0.01	0.05	1103
08:00	6.01	5.06	64.17	0.23	0.32	1.25	0.26	0.20	0.22	2.80	0.01	0.01	0.05	1099
08:30	6.74	5.51	66.90	0.11	0.58	1.47	0.29	0.19	0.23	2.84	0.00	0.02	0.06	1100
09:00	7.23	6.63	64.52	0.13	0.59	1.45	0.31	0.15	0.28	2.73	0.01	0.02	0.06	1100
09:30	8.80	9.23	63.70	0.57	0.54	1.44	0.38	0.11	0.40	2.73	0.02	0.02	0.06	1104
10:00	8.41	8.59	55.13	0.14	0.57	1.26	0.36	0.22	0.37	2.39	0.01	0.02	0.05	1105
10:30	8.42	6.71	59.13	0.21	0.56	1.20	0.36	0.08	0.29	2.54	0.01	0.02	0.05	1105
11:00	7.07	3.61	60.24	0.14	0.62	1.21	0.29	0.10	0.15	2.51	0.01	0.03	0.05	1095
11:30	6.56	2.15	64.81	0.11	0.60	1.19	0.27	0.07	0.09	2.69	0.00	0.02	0.05	1097
12:00	5.92	0.43	65.51	0.12	0.55	1.22	0.25	0.13	0.02	2.74	0.00	0.02	0.05	1118
12:30	4.71	0.23	67.57	0.14	0.52	1.18	0.21	0.18	0.01	2.95	0.01	0.02	0.05	1115
13:00	4.23	0.00	65.92	0.12	0.60	1.20	0.18	0.23	0.00	2.83	0.01	0.03	0.05	1106
13:30	4.13	0.02	68.18	0.12	0.63	1.20	0.17	0.23	0.00	2.87	0.01	0.03	0.05	1103
14:00	4.17	0.61	63.40	0.16	0.51	1.27	0.18	0.27	0.03	2.75	0.01	0.02	0.06	1129
14:30	5.31	6.03	63.20	0.14	0.59	1.28	0.23	0.21	0.26	2.69	0.01	0.03	0.05	1096
15:00	9.33	15.77	67.31	0.13	0.61	1.27	0.39	0.12	0.66	2.80	0.01	0.03	0.05	1113
15:30	10.72	19.16	53.40	0.12	0.61	1.25	0.45	0.15	0.80	2.23	0.01	0.03	0.05	1107
16:00	9.00	27.67	50.94	0.67	0.59	1.22	0.37	0.56	1.13	2.09	0.03	0.02	0.05	1094
16:30	8.53	23.79	57.40	0.59	0.59	1.16	0.35	0.54	0.97	2.33	0.02	0.02	0.05	1114
17:00	8.59	12.02	54.37	0.17	0.62	1.14	0.35	0.20	0.49	2.20	0.01	0.02	0.05	1125
17:30	9.08	12.59	62.54	0.13	0.58	1.16	0.37	0.06	0.51	2.56	0.01	0.02	0.05	1115
18:00	10.36	30.77	49.04	0.19	0.53	1.12	0.43	0.08	1.28	2.04	0.01	0.02	0.05	1099
18:30	7.68	23.95	49.61	0.28	0.37	0.99	0.32	0.16	1.01	2.08	0.01	0.02	0.04	1084
19:00	7.57	13.12	56.63	0.27	0.30	0.99	0.31	0.09	0.55	2.35	0.01	0.01	0.04	1123
19:30	5.26	6.74	55.53	0.27	0.27	0.98	0.22	0.38	0.29	2.36	0.01	0.01	0.04	1113
20:00	9.47	24.04	60.45	0.22	0.38	1.05	0.40	0.12	1.02	2.57	0.01	0.02	0.04	1117
20:30	8.76	21.84	62.19	0.13	0.62	1.23	0.36	0.09	0.89	2.54	0.01	0.03	0.05	1093
21:00	8.63	19.34	65.21	0.11	0.64	1.19	0.36	0.10	0.80	2.71	0.00	0.03	0.05	1105
21:30	7.97	14.29	66.32	0.12	0.65	1.22	0.33	0.15	0.59	2.73	0.00	0.03	0.05	1105
22:00	8.72	16.97	58.73	0.11	0.61	1.23	0.36	0.17	0.70	2.42	0.00	0.03	0.05	1104
22:30	10.78	29.44	62.30	0.11	0.61	1.19	0.45	0.11	1.23	2.60	0.00	0.03	0.05	1106
23:00	9.02	26.05	65.93	0.12	0.62	1.19	0.37	0.11	1.07	2.70	0.00	0.03	0.05	1096
23:30	8.95	20.50	65.49	0.12	0.61	1.19	0.37	0.09	0.84	2.69	0.00	0.03	0.05	1113
00:00	8.92	20.18	60.64	0.11	0.66	1.20	0.37	0.12	0.83	2.49	0.00	0.03	0.05	1109
min	4,13	0,00	49,04	0,08	0,15	0,98	0,17	0,06	0,00	2,04	0,00	0,01	0,04	1084
max	10,78	30,77	68,18	0,67	0,76	1,59	0,45	0,56	1,28	2,98	0,03	0,03	0,07	1129
moyenne	6,97	9,85	62,74	0,17	0,56	1,29								1108
Total							14,06	26,42	19,69	127,04	0,35	1,14	2,60	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	95%<150 mg/Nm3			100,00	13,00			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			
Nombre de dépassement 4H consécutives	/	0	0		0	0		0
Compteur dépassement seuil critique	/			00:00			00:00	00:00

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.