

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NOx	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NOx	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.86	8.09	62.66	0.08	0.61	1.26	0.37	0.21	0.34	2.63	0.00	0.03	0.05	1117
01:00	8.04	6.38	63.20	0.07	0.65	1.24	0.34	0.17	0.27	2.66	0.00	0.03	0.05	1121
01:30	8.02	8.00	66.62	0.08	0.66	1.23	0.34	0.15	0.34	2.81	0.00	0.03	0.05	1128
02:00	7.10	7.26	62.88	0.09	0.60	1.24	0.30	0.12	0.30	2.63	0.00	0.03	0.05	1120
02:30	5.79	1.50	67.98	0.07	0.61	1.24	0.24	0.15	0.06	2.85	0.00	0.03	0.05	1137
03:00	8.03	7.32	66.17	0.07	0.66	1.24	0.34	0.15	0.31	2.77	0.00	0.03	0.05	1123
03:30	8.45	6.43	66.32	0.07	0.63	1.23	0.35	0.14	0.27	2.79	0.00	0.03	0.05	1132
04:00	7.20	3.82	68.14	0.14	0.61	1.24	0.31	0.13	0.16	2.94	0.01	0.03	0.05	1135
04:30	8.49	10.07	64.11	0.13	0.65	1.24	0.36	0.16	0.43	2.73	0.01	0.03	0.05	1119
05:00	7.03	2.41	63.00	0.09	0.61	1.25	0.30	0.15	0.10	2.65	0.00	0.03	0.05	1120
05:30	6.65	2.56	66.52	0.07	0.62	1.25	0.28	0.11	0.11	2.84	0.00	0.03	0.05	1131
06:00	8.09	5.40	61.24	0.13	0.48	1.19	0.35	0.16	0.23	2.62	0.01	0.02	0.05	1115
06:30	7.19	4.47	63.27	0.19	0.17	1.01	0.32	0.10	0.20	2.78	0.01	0.01	0.04	1127
07:00	8.24	8.41	61.44	0.21	0.24	1.05	0.35	0.12	0.36	2.63	0.01	0.01	0.04	1121
07:30	8.34	6.75	63.19	0.19	0.23	1.05	0.36	0.10	0.29	2.70	0.01	0.01	0.04	1126
08:00	6.70	2.98	60.75	0.16	0.35	1.09	0.29	0.12	0.13	2.64	0.01	0.02	0.05	1122
08:30	7.73	9.26	56.59	0.06	0.71	1.24	0.32	0.08	0.39	2.36	0.00	0.03	0.05	1119
09:00	8.29	6.94	69.40	0.08	0.67	1.24	0.34	0.11	0.29	2.88	0.00	0.03	0.05	1138
09:30	6.18	1.81	64.02	0.06	0.68	1.23	0.26	0.09	0.08	2.73	0.00	0.03	0.05	1135
10:00	8.28	8.94	67.13	0.08	0.67	1.24	0.35	0.10	0.38	2.83	0.00	0.03	0.05	1130
10:30	8.37	12.20	59.88	0.08	0.72	1.23	0.35	0.21	0.52	2.53	0.00	0.03	0.05	1111
11:00	8.13	11.51	65.84	0.11	0.69	1.23	0.33	0.09	0.47	2.69	0.00	0.03	0.05	1114
11:30	6.18	1.47	67.78	0.07	0.64	1.24	0.25	0.09	0.06	2.77	0.00	0.03	0.05	1133
12:00	5.85	2.70	67.11	0.08	0.71	1.24	0.24	0.10	0.11	2.78	0.00	0.03	0.05	1142
12:30	9.02	11.14	63.37	0.06	0.70	1.22	0.38	0.11	0.47	2.68	0.00	0.03	0.05	1133
13:00	8.82	10.16	62.77	0.08	0.73	1.22	0.36	0.10	0.42	2.57	0.00	0.03	0.05	1119
13:30	7.43	4.38	62.01	0.06	0.69	1.22	0.31	0.07	0.18	2.56	0.00	0.03	0.05	1132
14:00	7.10	6.78	63.31	0.09	0.62	1.26	0.29	0.07	0.28	2.59	0.00	0.03	0.05	1130
14:30	8.51	13.16	66.53	0.07	0.71	1.22	0.35	0.11	0.54	2.75	0.00	0.03	0.05	1129
15:00	8.34	10.99	63.12	0.23	0.67	1.22	0.35	0.14	0.46	2.65	0.01	0.03	0.05	1125
15:30	7.82	5.83	64.06	0.06	0.72	1.24	0.32	0.06	0.24	2.63	0.00	0.03	0.05	1116
16:00	6.75	6.01	64.73	0.07	0.68	1.22	0.27	0.08	0.24	2.64	0.00	0.03	0.05	1126
16:30	7.98	8.67	63.87	0.06	0.69	1.21	0.33	0.12	0.36	2.63	0.00	0.03	0.05	1136
17:00	7.28	8.01	58.28	0.06	0.70	1.20	0.30	0.19	0.33	2.38	0.00	0.03	0.05	1137
17:30	8.03	8.26	66.23	0.18	0.67	1.19	0.33	0.09	0.34	2.72	0.01	0.03	0.05	1138
18:00	6.28	3.11	51.31	0.09	0.55	1.15	0.26	0.08	0.13	2.15	0.00	0.02	0.05	1148
18:30	9.44	12.50	60.32	0.20	0.18	1.01	0.40	0.13	0.53	2.57	0.01	0.01	0.04	1126
19:00	7.97	9.61	57.60	0.21	0.14	1.01	0.34	0.76	0.41	2.44	0.01	0.01	0.04	1120
19:30	8.20	12.69	59.24	0.20	0.21	1.01	0.34	0.19	0.53	2.49	0.01	0.01	0.04	1129
20:00	6.99	9.07	60.49	0.16	0.27	1.06	0.30	0.15	0.38	2.56	0.01	0.01	0.04	1131
20:30	7.83	10.53	64.55	0.06	0.53	1.23	0.32	0.05	0.43	2.66	0.00	0.02	0.05	1125
21:00	7.23	8.51	64.26	0.06	0.48	1.24	0.30	0.09	0.35	2.64	0.00	0.02	0.05	1124
21:30	7.59	10.83	65.70	0.05	0.49	1.24	0.32	0.08	0.45	2.74	0.00	0.02	0.05	1130
22:00	6.78	4.88	60.40	0.05	0.45	1.27	0.28	0.12	0.20	2.50	0.00	0.02	0.05	1129
22:30	8.09	10.35	59.01	0.05	0.54	1.25	0.33	0.10	0.43	2.44	0.00	0.02	0.05	1110
23:00	7.21	11.23	46.54	0.09	0.51	1.24	0.30	0.17	0.47	1.94	0.00	0.02	0.05	1114
23:30	8.09	20.54	51.67	0.10	0.50	1.26	0.33	0.97	0.84	2.10	0.00	0.02	0.05	1107
00:00	7.61	10.83	59.05	0.05	0.50	1.25	0.31	0.11	0.44	2.41	0.00	0.02	0.05	1115
min	5.79	1.47	46.54	0.05	0.14	1.01	0.24	0.05	0.06	1.94	0.00	0.01	0.04	1107
max	9.44	20.54	69.40	0.23	0.73	1.27	0.40	0.97	0.84	2.94	0.01	0.03	0.05	1148
moyenne	7.66	7.81	62.58	0.10	0.56	1.20								1127
Total							15.38	23.06	15.64	125.64	0.20	1.12	2.41	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100.00	11.46			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100.00	

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.