

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.99	6.92	66.70	0.06	0.47	1.20	0.29	0.10	0.28	2.72	0.00	0.02	0.05	1113
01:00	7.99	6.65	65.02	0.06	0.53	1.18	0.33	0.22	0.27	2.69	0.00	0.02	0.05	1103
01:30	8.36	5.28	61.79	0.07	0.52	1.19	0.35	0.18	0.22	2.61	0.00	0.02	0.05	1102
02:00	8.01	4.68	69.13	0.06	0.50	1.22	0.34	0.09	0.20	2.89	0.00	0.02	0.05	1095
02:30	6.71	2.66	62.91	0.05	0.52	1.28	0.28	0.09	0.11	2.63	0.00	0.02	0.05	1098
03:00	8.65	9.86	60.77	0.06	0.51	1.24	0.36	0.27	0.41	2.95	0.00	0.02	0.05	1093
03:30	7.50	6.83	53.10	0.11	0.51	1.18	0.31	0.83	0.28	2.21	0.00	0.02	0.05	1087
04:00	7.22	3.55	64.59	0.07	0.51	1.22	0.29	0.08	0.14	2.61	0.00	0.02	0.05	1090
04:30	8.20	6.31	57.61	0.09	0.51	1.21	0.35	0.11	0.27	2.49	0.00	0.02	0.05	1106
05:00	8.40	9.07	58.73	0.08	0.49	1.28	0.35	0.23	0.38	2.47	0.00	0.02	0.05	1087
05:30	7.90	10.12	65.23	0.06	0.51	1.30	0.32	0.07	0.41	2.66	0.00	0.02	0.05	1094
06:00	6.60	4.49	60.42	0.11	0.45	1.22	0.27	0.11	0.19	2.50	0.00	0.02	0.05	1117
06:30	8.19	8.50	62.82	0.18	0.38	1.04	0.35	0.08	0.37	2.71	0.01	0.02	0.04	1115
07:00	7.21	7.22	60.03	0.20	0.39	1.03	0.31	0.12	0.31	2.56	0.01	0.02	0.04	1106
07:30	6.70	4.59	63.76	0.18	0.36	1.03	0.29	0.09	0.20	2.74	0.01	0.02	0.04	1122
08:00	7.21	6.92	62.40	0.16	0.43	1.09	0.31	0.12	0.30	2.71	0.01	0.02	0.05	1122
08:30	7.45	6.58	63.23	0.05	0.61	1.19	0.32	0.08	0.28	2.72	0.00	0.03	0.05	1118
09:00	7.99	4.74	66.44	0.07	0.61	1.20	0.34	0.11	0.20	2.83	0.00	0.03	0.05	1117
09:30	7.36	4.97	61.99	0.04	0.63	1.22	0.32	0.14	0.22	2.69	0.00	0.03	0.05	1114
10:00	7.97	6.91	63.21	0.06	0.62	1.24	0.34	0.11	0.30	2.70	0.00	0.03	0.05	1109
10:30	7.15	5.77	58.52	0.05	0.63	1.25	0.31	0.29	0.25	2.50	0.00	0.03	0.05	1099
11:00	7.80	12.82	55.79	0.09	0.63	1.24	0.33	0.11	0.54	2.35	0.00	0.03	0.05	1101
11:30	8.04	15.58	63.42	0.06	0.67	1.25	0.33	0.09	0.64	2.60	0.00	0.03	0.05	1102
12:00	6.61	12.22	65.71	0.08	0.60	1.24	0.27	0.10	0.51	2.72	0.00	0.02	0.05	1124
12:30	6.77	11.90	68.24	0.05	0.62	1.25	0.28	0.07	0.50	2.86	0.00	0.03	0.05	1118
13:00	8.99	14.63	60.79	0.06	0.62	1.24	0.38	0.10	0.62	2.59	0.00	0.03	0.05	1114
13:30	7.61	17.04	59.41	0.10	0.61	1.22	0.33	0.11	0.73	2.55	0.00	0.03	0.05	1117
14:00	6.46	7.79	63.33	0.07	0.55	1.28	0.27	0.07	0.33	2.66	0.00	0.02	0.05	1132
14:30	8.28	24.51	63.95	0.06	0.63	1.18	0.35	0.09	1.03	2.69	0.00	0.03	0.05	1111
15:00	8.68	37.99	57.47	0.08	0.62	1.19	0.36	0.13	1.58	2.39	0.00	0.03	0.05	1117
15:30	6.51	18.82	66.10	0.06	0.59	1.24	0.27	0.07	0.77	2.69	0.00	0.02	0.05	1138
16:00	5.92	19.62	60.72	0.06	0.56	1.22	0.25	0.09	0.82	2.55	0.00	0.02	0.05	1145
16:30	7.88	25.25	62.93	0.07	0.61	1.21	0.34	0.11	1.08	2.70	0.00	0.03	0.05	1140
17:00	8.12	24.74	64.41	0.07	0.63	1.21	0.34	0.12	1.04	2.72	0.00	0.03	0.05	1123
17:30	8.04	30.60	53.05	0.23	0.63	1.14	0.34	1.66	1.30	2.26	0.01	0.03	0.05	1131
18:00	7.45	17.61	56.43	0.10	0.53	1.17	0.31	0.09	0.74	2.37	0.00	0.02	0.05	1138
18:30	6.48	8.04	60.36	0.17	0.19	1.01	0.28	0.06	0.35	2.64	0.01	0.01	0.04	1144
19:00	7.72	14.92	59.74	0.19	0.18	1.01	0.33	0.21	0.63	2.53	0.01	0.01	0.04	1120
19:30	8.51	10.16	57.72	0.18	0.22	1.01	0.37	0.09	0.44	2.48	0.01	0.01	0.04	1138
20:00	8.76	11.75	59.39	0.14	0.30	1.06	0.37	0.10	0.50	2.53	0.01	0.01	0.05	1137
20:30	7.19	3.66	61.26	0.06	0.62	1.17	0.30	0.07	0.15	2.59	0.00	0.03	0.05	1131
21:00	7.49	6.68	58.06	0.08	0.63	1.15	0.31	0.06	0.27	2.38	0.00	0.03	0.05	1117
21:30	6.71	3.36	56.12	0.05	0.61	1.17	0.28	0.07	0.14	2.34	0.00	0.03	0.05	1138
22:00	7.08	3.04	60.88	0.07	0.58	1.25	0.29	0.11	0.13	2.52	0.00	0.02	0.05	1143
22:30	7.76	6.59	57.94	0.05	0.61	1.20	0.34	0.24	0.29	2.52	0.00	0.03	0.05	1125
23:00	7.90	5.30	63.86	0.07	0.63	1.24	0.32	0.09	0.22	2.62	0.00	0.03	0.05	1129
23:30	8.49	9.18	64.68	0.05	0.62	1.23	0.36	0.08	0.38	2.71	0.00	0.03	0.05	1135
00:00	7.24	6.51	68.16	0.07	0.62	1.23	0.30	0.09	0.27	2.85	0.00	0.03	0.05	1145
min	5.92	2.66	53.05	0.04	0.18	1.01	0.25	0.06	0.11	2.21	0.00	0.01	0.04	1087
max	8.99	37.99	69.13	0.23	0.67	1.30	0.38	1.66	1.58	2.89	0.01	0.03	0.05	1145
moyenne	7.59	10.69	61.63	0.09	0.53	1.19								1118
Total							15.35	19.38	21.61	124.61	0.18	1.08	2.40	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100.00	9.55			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100.00	

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.