

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOx	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.17	3.59	65.09	0.09	0.59	1.33	0.35	0.11	0.15	2.77	0.00	0.03	0.06	1146
01:00	7.11	4.59	69.26	0.08	0.53	1.30	0.31	0.08	0.20	3.04	0.00	0.02	0.06	1150
01:30	7.76	3.12	66.09	0.09	0.60	1.33	0.33	0.11	0.13	2.79	0.00	0.03	0.06	1139
02:00	8.08	4.14	64.64	0.09	0.57	1.32	0.34	0.09	0.17	2.73	0.00	0.02	0.06	1140
02:30	6.24	1.47	64.98	0.08	0.60	1.29	0.27	0.10	0.06	2.80	0.00	0.03	0.06	1149
03:00	5.41	1.44	62.93	0.09	0.61	1.29	0.23	0.08	0.06	2.69	0.00	0.03	0.06	1137
03:30	6.20	2.93	63.64	0.09	0.63	1.29	0.26	0.09	0.12	2.71	0.00	0.03	0.05	1151
04:00	5.22	3.11	62.71	0.09	0.58	1.28	0.22	0.10	0.13	2.69	0.00	0.02	0.05	1146
04:30	6.38	5.39	63.96	0.10	0.56	1.28	0.28	0.08	0.23	2.78	0.00	0.02	0.06	1150
05:00	8.27	7.98	64.78	0.08	0.59	1.28	0.36	0.10	0.35	2.83	0.00	0.03	0.06	1151
05:30	7.78	3.18	63.11	0.10	0.60	1.30	0.34	0.10	0.14	2.72	0.00	0.03	0.06	1140
06:00	8.02	4.59	61.39	0.12	0.50	1.29	0.35	0.10	0.20	2.66	0.01	0.02	0.06	1134
06:30	8.24	7.49	57.18	0.19	0.37	1.20	0.36	0.10	0.33	2.52	0.01	0.02	0.05	1137
07:00	8.47	18.01	52.67	0.13	0.53	1.26	0.37	0.15	0.78	2.27	0.01	0.02	0.05	1128
07:30	7.65	14.65	63.87	0.11	0.48	1.28	0.33	0.07	0.63	2.75	0.00	0.02	0.06	1146
08:00	7.96	11.60	67.64	0.09	0.50	1.32	0.34	0.09	0.50	2.90	0.00	0.02	0.06	1143
08:30	7.40	6.33	65.79	0.11	0.49	1.31	0.33	0.09	0.28	2.91	0.00	0.02	0.06	1157
09:00	8.98	6.97	60.68	0.08	0.51	1.29	0.39	0.08	0.30	2.64	0.00	0.02	0.06	1123
09:30	7.82	2.78	57.20	0.09	0.52	1.28	0.33	0.14	0.12	2.44	0.00	0.02	0.05	1143
10:00	7.76	1.80	67.85	0.08	0.47	1.30	0.33	0.09	0.08	2.86	0.00	0.02	0.05	1146
10:30	7.82	1.73	65.77	0.10	0.47	1.31	0.34	0.09	0.07	2.82	0.00	0.02	0.06	1162
11:00	7.80	0.98	64.13	0.12	0.41	1.33	0.34	0.10	0.04	2.77	0.01	0.02	0.06	1157
11:30	7.70	3.54	63.35	0.13	0.48	1.33	0.33	0.08	0.15	2.75	0.01	0.02	0.06	1137
12:00	8.24	3.34	64.49	0.10	0.49	1.31	0.35	0.08	0.14	2.75	0.00	0.02	0.06	1128
12:30	7.63	1.90	62.98	0.10	0.46	1.32	0.33	0.10	0.08	2.70	0.00	0.02	0.06	1147
13:00	8.46	3.62	66.58	0.10	0.48	1.32	0.36	0.09	0.15	2.84	0.00	0.02	0.06	1142
13:30	7.02	1.23	68.50	0.09	0.46	1.31	0.30	0.08	0.05	2.96	0.00	0.02	0.06	1144
14:00	7.36	1.88	64.21	0.12	0.42	1.36	0.32	0.09	0.08	2.79	0.01	0.02	0.06	1147
14:30	10.25	14.33	67.09	0.13	0.50	1.31	0.44	0.08	0.62	2.90	0.01	0.02	0.06	1131
15:00	6.83	1.89	70.54	0.08	0.49	1.31	0.30	0.09	0.08	3.08	0.00	0.02	0.06	1152
15:30	7.99	6.88	66.25	0.09	0.53	1.32	0.34	0.09	0.30	2.85	0.00	0.02	0.06	1125
16:00	6.49	3.62	64.62	0.07	0.48	1.31	0.27	0.08	0.15	2.71	0.00	0.02	0.05	1130
16:30	9.71	17.24	64.48	0.09	0.48	1.29	0.41	0.08	0.73	2.74	0.00	0.02	0.05	1143
17:00	5.80	2.24	71.88	0.07	0.48	1.30	0.25	0.08	0.10	3.06	0.00	0.02	0.06	1147
17:30	7.64	6.34	64.66	0.09	0.46	1.31	0.33	0.07	0.27	2.80	0.00	0.02	0.06	1158
18:00	8.73	8.45	58.30	0.10	0.39	1.26	0.40	0.11	0.38	2.64	0.00	0.02	0.06	1163
18:30	7.14	7.28	62.08	0.18	0.19	1.19	0.33	0.12	0.33	2.83	0.01	0.01	0.05	1139
19:00	5.66	4.31	64.57	0.17	0.24	1.19	0.26	0.08	0.20	2.95	0.01	0.01	0.05	1148
19:30	8.01	8.47	59.44	0.29	0.25	1.18	0.37	0.08	0.39	2.77	0.01	0.01	0.06	1163
20:00	8.12	5.52	67.31	0.17	0.34	1.23	0.37	0.10	0.25	3.04	0.01	0.02	0.06	1149
20:30	6.91	2.47	62.21	0.12	0.54	1.35	0.29	0.10	0.10	2.64	0.01	0.02	0.06	1126
21:00	7.79	2.80	65.47	0.11	0.60	1.37	0.33	0.09	0.12	2.78	0.00	0.03	0.06	1110
21:30	7.68	2.19	69.50	0.12	0.56	1.35	0.33	0.10	0.10	3.03	0.01	0.02	0.06	1117
22:00	7.48	1.55	65.90	0.11	0.51	1.37	0.33	0.11	0.07	2.89	0.00	0.02	0.06	1125
22:30	8.65	8.53	65.08	0.12	0.57	1.34	0.39	0.09	0.38	2.90	0.01	0.03	0.06	1122
23:00	7.34	3.20	68.62	0.12	0.59	1.36	0.32	0.09	0.14	2.95	0.01	0.03	0.06	1106
23:30	7.96	4.59	66.91	0.13	0.56	1.34	0.35	0.09	0.20	2.91	0.01	0.02	0.06	1133
00:00	7.43	1.97	67.22	0.11	0.57	1.33	0.32	0.09	0.09	2.94	0.00	0.02	0.06	1134
min	5.22	0.98	52.67	0.07	0.19	1.18	0.22	0.07	0.04	2.27	0.00	0.01	0.05	1106
max	10.25	18.01	71.88	0.29	0.63	1.37	0.44	0.15	0.78	3.08	0.01	0.03	0.06	1163
moyenne	7.60	5.15	64.53	0.11	0.50	1.30								1141
Total							15.81	15.19	10.76	134.31	0.23	1.03	2.71	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100.00	7.27			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100.00			

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.