

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Pouss ieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	8,78	5,12	58,51	0,10	0,76	1,16	0,38	0,10	0,22	2,51	0,00	0,03	0,05	1126	
01:00	7,45	0,87	65,47	0,10	0,76	1,18	0,32	0,08	0,04	2,85	0,00	0,03	0,05	1139	
01:30	7,43	1,97	65,70	0,09	0,74	1,18	0,33	0,09	0,09	2,95	0,00	0,03	0,05	1162	
02:00	8,29	1,58	66,92	0,11	0,75	1,20	0,37	0,09	0,07	2,96	0,00	0,03	0,05	1131	
02:30	8,11	2,13	67,01	0,12	0,78	1,21	0,35	0,10	0,09	2,93	0,01	0,03	0,05	1121	
03:00	8,26	3,44	64,74	0,12	0,79	1,20	0,36	0,10	0,15	2,85	0,01	0,03	0,05	1119	
03:30	8,00	1,92	61,92	0,12	0,81	1,20	0,35	0,09	0,08	2,68	0,01	0,03	0,05	1123	
04:00	9,32	12,81	65,74	0,12	0,79	1,18	0,40	0,07	0,55	2,82	0,01	0,03	0,05	1131	
04:30	5,31	0,39	69,90	0,09	0,80	1,18	0,23	0,08	0,02	2,99	0,00	0,03	0,05	1137	
05:00	4,74	1,58	63,25	0,09	0,81	1,17	0,20	0,08	0,07	2,73	0,00	0,03	0,05	1130	
05:30	8,13	8,37	62,85	0,10	0,81	1,16	0,34	0,08	0,35	2,66	0,00	0,03	0,05	1133	
06:00	7,27	2,18	61,91	0,14	0,64	1,12	0,31	0,10	0,09	2,67	0,01	0,03	0,05	1141	
06:30	8,71	6,48	59,95	0,19	0,40	0,98	0,39	0,09	0,29	2,68	0,01	0,02	0,04	1136	
07:00	7,57	4,72	60,03	0,20	0,36	0,95	0,32	0,08	0,20	2,58	0,01	0,02	0,04	1129	
07:30	8,03	5,84	54,74	0,10	0,65	1,10	0,34	0,10	0,25	2,30	0,00	0,03	0,05	1129	
08:00	6,70	3,39	65,56	0,18	0,74	1,12	0,28	0,10	0,14	2,78	0,01	0,03	0,05	1143	
08:30	6,88	4,32	67,16	0,07	0,74	1,15	0,29	0,07	0,18	2,82	0,00	0,03	0,05	1136	
09:00	6,66	1,20	69,11	0,08	0,68	1,16	0,29	0,11	0,05	3,02	0,00	0,03	0,05	1157	
09:30	7,97	3,93	67,59	0,09	0,74	1,17	0,35	0,09	0,17	2,93	0,00	0,03	0,05	1142	
10:00	8,05	2,53	64,19	0,11	0,68	1,18	0,35	0,13	0,11	2,82	0,00	0,03	0,05	1148	
10:30	10,28	6,87	68,49	0,10	0,71	1,19	0,46	0,11	0,31	3,04	0,00	0,03	0,05	1130	
11:00	6,77	0,24	61,06	0,11	0,74	1,18	0,30	0,12	0,01	2,70	0,00	0,03	0,05	1124	
11:30	6,90	2,20	63,30	0,11	0,73	1,17	0,30	0,08	0,09	2,72	0,00	0,03	0,05	1121	
12:00	7,32	1,28	66,40	0,10	0,70	1,18	0,31	0,07	0,05	2,78	0,00	0,03	0,05	1127	
12:30	7,97	1,78	61,40	0,10	0,73	1,19	0,34	0,09	0,08	2,60	0,00	0,03	0,05	1128	
13:00	6,90	4,70	65,98	0,10	0,75	1,14	0,30	0,07	0,20	2,85	0,00	0,03	0,05	1142	
13:30	7,76	4,37	60,56	0,17	0,71	1,14	0,33	0,10	0,19	2,59	0,01	0,03	0,05	1147	
14:00	7,43	1,77	64,12	0,13	0,60	1,21	0,32	0,18	0,08	2,73	0,01	0,03	0,05	1140	
14:30	8,78	4,77	66,25	0,09	0,70	1,17	0,38	0,09	0,20	2,84	0,00	0,03	0,05	1139	
15:00	8,26	2,47	68,04	0,10	0,69	1,20	0,36	0,14	0,11	2,94	0,00	0,03	0,05	1133	
15:30	7,24	3,29	64,71	0,11	0,70	1,20	0,32	0,08	0,14	2,83	0,00	0,03	0,05	1122	
16:00	8,38	6,23	64,00	0,10	0,73	1,20	0,36	0,12	0,27	2,78	0,00	0,03	0,05	1124	
16:30	6,30	21,67	63,58	0,10	0,68	1,20	0,27	0,18	0,94	2,74	0,00	0,03	0,05	1104	
17:00	3,57	1,61	71,15	0,07	0,73	1,19	0,15	0,11	0,07	3,05	0,00	0,03	0,05	1123	
17:30	5,02	4,17	61,85	0,09	0,72	1,19	0,22	0,09	0,18	2,69	0,00	0,03	0,05	1122	
18:00	8,03	10,25	72,77	0,14	0,67	1,16	0,35	0,07	0,44	3,15	0,01	0,03	0,05	1127	
18:30	8,76	11,85	55,47	0,21	0,52	1,04	0,38	0,07	0,52	2,42	0,01	0,02	0,05	1129	
19:00	8,05	11,47	61,74	0,21	0,47	1,04	0,36	0,09	0,51	2,76	0,01	0,02	0,05	1126	
19:30	7,36	8,83	64,76	0,21	0,52	1,05	0,32	0,09	0,39	2,84	0,01	0,02	0,05	1124	
20:00	6,35	9,88	65,52	0,17	0,53	1,08	0,28	0,09	0,43	2,87	0,01	0,02	0,05	1132	
20:30	6,98	17,05	66,08	0,12	0,59	1,18	0,30	0,09	0,74	2,88	0,01	0,03	0,05	1120	
21:00	7,85	14,92	66,43	0,11	0,57	1,19	0,34	0,09	0,65	2,90	0,00	0,02	0,05	1128	
21:30	8,90	18,19	69,63	0,12	0,52	1,17	0,40	0,08	0,81	3,12	0,01	0,02	0,05	1144	
22:00	8,72	12,56	63,52	0,12	0,55	1,20	0,38	0,08	0,54	2,74	0,01	0,02	0,05	1133	
22:30	7,63	6,20	66,53	0,11	0,53	1,16	0,34	0,07	0,28	2,97	0,00	0,02	0,05	1161	
23:00	8,46	9,95	65,41	0,12	0,56	1,18	0,36	0,08	0,43	2,80	0,01	0,02	0,05	1134	
23:30	8,15	4,95	62,77	0,12	0,59	1,16	0,35	0,07	0,21	2,68	0,01	0,03	0,05	1142	
00:00	6,95	1,67	65,79	0,11	0,53	1,17	0,30	0,07	0,07	2,82	0,00	0,02	0,05	1149	
min	3,57	0,24	54,74	0,07	0,36	0,95	0,15	0,07	0,01	2,30	0,00	0,02	0,04	1104	
max	10,28	21,67	72,77	0,21	0,81	1,21	0,46	0,18	0,94	3,15	0,01	0,03	0,05	1162	
moyenne	7,56	5,83	64,57	0,12	0,67	1,16								1133	
Total							15,73	14,71	12,17	134,36	0,25	1,39	2,40		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	7,07			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel					100,00		

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.