

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,78	6,26	66,08	0,09	0,69	1,17	0,30	0,10	0,28	2,91	0,00	0,03	0,05	1152
01:00	6,44	2,94	63,14	0,10	0,70	1,16	0,28	0,08	0,13	2,78	0,00	0,03	0,05	1144
01:30	7,91	9,75	65,07	0,09	0,70	1,17	0,34	0,10	0,43	2,84	0,00	0,03	0,05	1136
02:00	7,28	6,17	68,43	0,11	0,69	1,16	0,31	0,08	0,26	2,91	0,00	0,03	0,05	1133
02:30	7,20	7,57	69,84	0,09	0,70	1,16	0,31	0,09	0,32	2,96	0,00	0,03	0,05	1139
03:00	8,24	9,22	63,34	0,10	0,71	1,16	0,35	0,09	0,39	2,70	0,00	0,03	0,05	1143
03:30	9,95	16,31	63,35	0,10	0,73	1,14	0,42	0,11	0,69	2,70	0,00	0,03	0,05	1140
04:00	6,54	2,25	69,14	0,10	0,68	1,16	0,28	0,08	0,10	2,95	0,00	0,03	0,05	1148
04:30	4,45	0,27	69,64	0,08	0,66	1,15	0,19	0,06	0,01	3,02	0,00	0,03	0,05	1156
05:00	6,69	9,14	63,76	0,11	0,68	1,16	0,29	0,08	0,39	2,74	0,00	0,03	0,05	1140
05:30	8,05	7,20	63,87	0,09	0,64	1,17	0,35	0,08	0,31	2,75	0,00	0,03	0,05	1138
06:00	7,32	5,78	62,70	0,12	0,53	1,12	0,33	0,06	0,26	2,80	0,01	0,02	0,05	1161
06:30	7,64	9,60	66,01	0,21	0,25	1,04	0,34	0,07	0,43	2,95	0,01	0,01	0,05	1144
07:00	7,46	5,75	61,68	0,18	0,23	1,07	0,33	0,10	0,25	2,71	0,01	0,01	0,05	1139
07:30	7,80	3,72	63,10	0,12	0,60	1,19	0,34	0,10	0,16	2,78	0,01	0,03	0,05	1130
08:00	7,62	3,67	67,51	0,11	0,53	1,18	0,34	0,11	0,16	2,98	0,00	0,02	0,05	1130
08:30	8,55	5,42	63,72	0,13	0,54	1,19	0,38	0,09	0,24	2,81	0,01	0,02	0,05	1127
09:00	7,97	4,76	65,59	0,11	0,56	1,19	0,35	0,09	0,21	2,86	0,00	0,02	0,05	1128
09:30	7,91	6,73	60,13	0,13	0,58	1,17	0,34	0,15	0,29	2,61	0,01	0,03	0,05	1123
10:00	8,54	7,04	67,46	0,10	0,61	1,18	0,36	0,08	0,30	2,86	0,00	0,03	0,05	1128
10:30	8,16	7,08	67,94	0,11	0,58	1,17	0,35	0,06	0,30	2,92	0,00	0,03	0,05	1136
11:00	7,32	4,28	65,01	0,12	0,61	1,18	0,32	0,07	0,19	2,84	0,01	0,03	0,05	1145
11:30	7,53	20,63	64,40	0,13	0,57	1,18	0,33	0,10	0,92	2,87	0,01	0,03	0,05	1136
12:00	6,32	15,20	67,03	0,10	0,58	1,20	0,28	0,09	0,66	2,92	0,00	0,03	0,05	1114
12:30	6,29	12,56	65,57	0,11	0,62	1,21	0,27	0,09	0,53	2,78	0,00	0,03	0,05	1115
13:00	8,73	27,17	65,16	0,12	0,57	1,20	0,38	0,09	1,17	2,82	0,01	0,02	0,05	1128
13:30	8,24	15,94	65,53	0,12	0,52	1,18	0,36	0,09	0,70	2,90	0,01	0,02	0,05	1135
14:00	6,61	2,98	69,62	0,13	0,50	1,22	0,29	0,10	0,13	3,06	0,01	0,02	0,05	1152
14:30	5,78	6,64	63,81	0,14	0,51	1,24	0,25	0,11	0,29	2,75	0,01	0,02	0,05	1147
15:00	8,54	11,37	66,64	0,13	0,54	1,26	0,35	0,08	0,47	2,73	0,01	0,02	0,05	1106
15:30	8,90	20,68	62,50	0,13	0,57	1,21	0,37	0,11	0,86	2,60	0,01	0,02	0,05	1119
16:00	6,64	16,10	69,51	0,11	0,58	1,20	0,27	0,07	0,66	2,86	0,00	0,02	0,05	1125
16:30	7,65	13,06	64,94	0,14	0,59	1,19	0,32	0,09	0,54	2,68	0,01	0,02	0,05	1133
17:00	8,17	8,35	68,75	0,11	0,52	1,18	0,34	0,07	0,35	2,88	0,00	0,02	0,05	1153
17:30	7,86	9,37	65,13	0,12	0,54	1,16	0,34	0,10	0,40	2,80	0,00	0,02	0,05	1157
18:00	8,86	13,55	67,06	0,13	0,51	1,12	0,40	0,05	0,60	2,99	0,01	0,02	0,05	1154
18:30	6,99	10,95	68,32	0,21	0,39	1,03	0,32	0,08	0,50	3,11	0,01	0,02	0,05	1145
19:00	8,17	14,37	56,18	0,21	0,43	1,05	0,38	0,04	0,67	2,60	0,01	0,02	0,05	1157
19:30	6,49	9,01	63,84	0,21	0,42	1,07	0,29	0,09	0,41	2,87	0,01	0,02	0,05	1134
20:00	7,69	7,04	59,15	0,17	0,45	1,10	0,34	0,10	0,31	2,63	0,01	0,02	0,05	1140
20:30	7,38	4,46	66,51	0,12	0,73	1,19	0,32	0,10	0,19	2,89	0,01	0,03	0,05	1135
21:00	8,56	6,97	65,31	0,10	0,70	1,18	0,38	0,07	0,31	2,88	0,00	0,03	0,05	1141
21:30	7,92	6,67	63,98	0,12	0,67	1,17	0,35	0,08	0,30	2,85	0,01	0,03	0,05	1144
22:00	8,92	7,14	65,20	0,11	0,68	1,19	0,39	0,07	0,31	2,83	0,00	0,03	0,05	1124
22:30	7,27	4,32	66,97	0,13	0,72	1,20	0,31	0,11	0,19	2,89	0,01	0,03	0,05	1134
23:00	8,01	3,11	66,89	0,11	0,72	1,20	0,35	0,09	0,13	2,90	0,00	0,03	0,05	1128
23:30	7,78	3,31	63,32	0,13	0,72	1,19	0,34	0,10	0,15	2,78	0,01	0,03	0,05	1130
00:00	7,03	3,33	69,32	0,11	0,73	1,20	0,31	0,08	0,15	3,08	0,01	0,03	0,05	1129
min	4,45	0,27	56,18	0,08	0,23	1,03	0,19	0,04	0,01	2,60	0,00	0,01	0,05	1106
max	9,95	27,17	69,84	0,21	0,73	1,26	0,42	0,15	1,17	3,11	0,01	0,03	0,05	1161
moyenne	7,59	8,65	65,36	0,12	0,59	1,17								1136
Total							15,82	12,78	18,00	136,29	0,26	1,23	2,43	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,13			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.