

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.25	5.38	64.13	0.09	0.60	1.26	0.31	0.11	0.23	2.72	0.00	0.03	0.05	1140
01:00	8.15	8.28	62.12	0.09	0.59	1.26	0.35	0.13	0.36	2.68	0.00	0.03	0.05	1143
01:30	7.35	6.48	66.00	0.10	0.59	1.28	0.31	0.11	0.28	2.81	0.00	0.02	0.05	1131
02:00	8.05	8.41	67.66	0.10	0.55	1.26	0.34	0.09	0.36	2.88	0.00	0.02	0.05	1138
02:30	6.06	3.56	65.97	0.09	0.62	1.26	0.26	0.10	0.15	2.79	0.00	0.03	0.05	1139
03:00	8.91	9.52	63.53	0.09	0.56	1.26	0.38	0.09	0.40	2.69	0.00	0.02	0.05	1135
03:30	7.13	5.01	63.15	0.09	0.59	1.25	0.30	0.11	0.21	2.68	0.00	0.03	0.05	1143
04:00	8.07	6.80	67.85	0.10	0.61	1.26	0.34	0.09	0.29	2.86	0.00	0.03	0.05	1132
04:30	7.87	6.61	66.43	0.09	0.56	1.25	0.33	0.11	0.28	2.83	0.00	0.02	0.05	1138
05:00	6.01	1.95	66.61	0.09	0.57	1.25	0.26	0.10	0.08	2.87	0.00	0.02	0.05	1143
05:30	8.08	8.78	63.27	0.09	0.55	1.24	0.35	0.09	0.38	2.70	0.00	0.02	0.05	1140
06:00	6.74	5.43	67.10	0.12	0.46	1.21	0.29	0.06	0.23	2.87	0.01	0.02	0.05	1145
06:30	8.57	9.26	64.54	0.20	0.27	1.05	0.38	0.07	0.41	2.87	0.01	0.01	0.05	1146
07:00	8.82	5.31	65.92	0.20	0.25	1.06	0.40	0.08	0.24	2.98	0.01	0.01	0.05	1130
07:30	5.68	3.71	61.15	0.21	0.27	1.05	0.26	0.09	0.17	2.76	0.01	0.01	0.05	1126
08:00	8.28	9.83	61.27	0.15	0.36	1.11	0.37	0.07	0.44	2.75	0.01	0.02	0.05	1132
08:30	5.36	7.28	64.48	0.12	0.65	1.27	0.23	0.09	0.31	2.74	0.01	0.03	0.05	1129
09:00	7.97	8.80	65.61	0.09	0.62	1.28	0.34	0.08	0.37	2.77	0.00	0.03	0.05	1138
09:30	8.60	7.80	67.63	0.11	0.58	1.29	0.37	0.07	0.33	2.88	0.00	0.02	0.06	1145
10:00	8.72	3.60	65.52	0.10	0.59	1.29	0.38	0.08	0.16	2.83	0.00	0.03	0.06	1143
10:30	7.00	4.39	63.02	0.10	0.58	1.26	0.31	0.09	0.19	2.78	0.00	0.03	0.06	1140
11:00	8.40	9.68	63.83	0.10	0.62	1.31	0.35	0.09	0.40	2.65	0.00	0.03	0.05	1115
11:30	8.72	7.18	63.45	0.12	0.59	1.33	0.37	0.10	0.30	2.68	0.00	0.02	0.06	1108
12:00	6.36	1.87	62.15	0.10	0.61	1.33	0.27	0.12	0.08	2.63	0.00	0.03	0.06	1105
12:30	9.98	11.49	67.30	0.12	0.66	1.32	0.42	0.12	0.48	2.81	0.00	0.03	0.06	1105
13:00	6.42	2.76	63.03	0.12	0.63	1.31	0.27	0.14	0.11	2.62	0.01	0.03	0.05	1106
13:30	6.25	7.47	49.06	2.43	0.61	1.24	0.26	0.08	0.31	2.05	0.10	0.03	0.05	1126
14:00	7.80	7.48	58.92	0.17	0.54	1.26	0.33	0.08	0.32	2.52	0.01	0.02	0.05	1154
14:30	7.13	13.19	58.17	0.11	0.62	1.24	0.30	0.10	0.55	2.43	0.00	0.03	0.05	1146
15:00	8.76	15.43	63.62	0.09	0.64	1.24	0.36	0.06	0.64	2.64	0.00	0.03	0.05	1143
15:30	7.78	11.90	68.82	0.10	0.64	1.24	0.32	0.10	0.50	2.87	0.00	0.03	0.05	1144
16:00	7.28	7.40	65.07	0.08	0.66	1.26	0.31	0.09	0.31	2.74	0.00	0.03	0.05	1141
16:30	7.54	10.56	64.38	0.10	0.66	1.26	0.32	0.10	0.44	2.70	0.00	0.03	0.05	1139
17:00	8.01	9.50	65.12	0.09	0.62	1.27	0.34	0.10	0.40	2.74	0.00	0.03	0.05	1141
17:30	8.22	7.13	67.97	0.10	0.61	1.26	0.35	0.11	0.30	2.90	0.00	0.03	0.05	1146
18:00	6.02	5.57	70.92	0.11	0.51	1.18	0.26	0.07	0.24	3.04	0.00	0.02	0.05	1149
18:30	8.27	11.96	58.51	0.19	0.22	1.04	0.36	0.11	0.52	2.53	0.01	0.01	0.04	1147
19:00	7.83	9.26	65.55	0.18	0.23	1.07	0.34	0.07	0.40	2.83	0.01	0.01	0.05	1147
19:30	7.66	8.28	63.85	0.19	0.25	1.08	0.33	0.11	0.36	2.75	0.01	0.01	0.05	1144
20:00	7.23	6.22	61.18	0.14	0.37	1.10	0.31	0.11	0.27	2.65	0.01	0.02	0.05	1138
20:30	7.88	5.74	66.23	0.09	0.62	1.24	0.33	0.11	0.24	2.80	0.00	0.03	0.05	1134
21:00	7.44	3.64	63.72	0.08	0.62	1.23	0.32	0.10	0.16	2.72	0.00	0.03	0.05	1144
21:30	7.91	5.88	64.23	0.11	0.64	1.24	0.34	0.19	0.25	2.73	0.00	0.03	0.05	1133
22:00	7.15	3.75	66.40	0.09	0.62	1.26	0.30	0.08	0.16	2.82	0.00	0.03	0.05	1141
22:30	8.22	10.10	64.94	0.11	0.66	1.27	0.34	0.10	0.42	2.72	0.00	0.03	0.05	1131
23:00	8.28	11.14	64.47	0.10	0.66	1.27	0.34	0.07	0.46	2.66	0.00	0.03	0.05	1126
23:30	8.64	10.86	66.49	0.11	0.70	1.25	0.36	0.08	0.45	2.77	0.00	0.03	0.05	1134
00:00	8.69	11.26	63.44	0.09	0.68	1.24	0.37	0.07	0.47	2.67	0.00	0.03	0.05	1132
min	5,36	1,87	49,06	0,08	0,22	1,04	0,23	0,06	0,08	2,05	0,00	0,01	0,04	1105
max	9,98	15,43	70,92	2,43	0,70	1,33	0,42	0,19	0,64	3,04	0,10	0,03	0,06	1154
moyenne	7,68	7,56	64,25	0,16	0,55	1,23								1135
Total							15,71	15,56	15,43	131,43	0,33	1,13	2,51	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	7,62			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.