

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.04	3.31	64.21	0.11	0.65	1.19	0.31	0.10	0.14	2.81	0.00	0.03	0.05	1135
01:00	6.85	1.70	69.50	0.11	0.67	1.26	0.29	0.10	0.07	2.94	0.00	0.03	0.05	1123
01:30	7.51	3.61	61.43	0.13	0.71	1.26	0.32	0.12	0.15	2.64	0.01	0.03	0.05	1118
02:00	9.06	8.26	55.28	0.13	0.75	1.25	0.38	0.07	0.35	2.32	0.01	0.03	0.05	1123
02:30	7.24	7.08	61.59	0.14	0.72	1.24	0.30	0.05	0.29	2.52	0.01	0.03	0.05	1127
03:00	8.16	5.07	68.07	0.13	0.64	1.25	0.34	0.08	0.21	2.86	0.01	0.03	0.05	1141
03:30	5.67	1.72	64.95	0.14	0.72	1.26	0.24	0.07	0.07	2.76	0.01	0.03	0.05	1123
04:00	6.42	8.45	66.41	0.13	0.73	1.20	0.27	0.06	0.35	2.79	0.01	0.03	0.05	1139
04:30	7.27	4.22	68.88	0.13	0.61	1.20	0.31	0.08	0.18	2.94	0.01	0.03	0.05	1153
05:00	9.41	7.60	68.63	0.12	0.68	1.20	0.40	0.08	0.32	2.90	0.01	0.03	0.05	1138
05:30	6.44	3.11	66.52	0.12	0.69	1.19	0.27	0.06	0.13	2.82	0.01	0.03	0.05	1136
06:00	7.65	2.59	65.35	0.13	0.61	1.17	0.33	0.07	0.11	2.80	0.01	0.03	0.05	1145
06:30	9.03	6.52	69.49	0.21	0.50	1.13	0.39	0.06	0.28	2.98	0.01	0.02	0.05	1122
07:00	5.74	1.85	66.91	0.19	0.54	1.12	0.25	0.09	0.08	2.96	0.01	0.02	0.05	1128
07:30	7.05	3.19	64.82	0.20	0.54	1.13	0.32	0.08	0.14	2.92	0.01	0.02	0.05	1133
08:00	7.19	3.49	70.29	0.17	0.53	1.18	0.32	0.11	0.15	3.10	0.01	0.02	0.05	1118
08:30	5.39	0.66	65.00	1.12	0.60	1.29	0.23	0.11	0.03	2.74	0.05	0.03	0.05	1115
09:00	5.47	1.50	68.78	0.09	0.53	1.29	0.24	0.09	0.07	2.99	0.00	0.02	0.06	1132
09:30	6.19	1.72	67.20	0.10	0.56	1.30	0.27	0.09	0.08	2.95	0.00	0.02	0.06	1151
10:00	6.23	3.62	60.56	0.13	0.61	1.34	0.27	0.12	0.16	2.60	0.01	0.03	0.06	1130
10:30	7.97	2.78	62.79	0.11	0.56	1.30	0.35	0.12	0.12	2.77	0.00	0.02	0.06	1134
11:00	8.01	6.42	65.56	0.09	0.56	1.30	0.36	0.10	0.29	2.93	0.00	0.03	0.06	1132
11:30	7.88	2.50	49.05	0.11	0.55	1.27	0.34	0.10	0.11	2.14	0.00	0.02	0.06	1109
12:00	5.65	5.16	52.09	0.21	0.16	1.15	0.24	0.11	0.22	2.25	0.01	0.01	0.05	1099
12:30	7.62	6.82	62.08	0.25	0.22	1.20	0.33	0.09	0.29	2.65	0.01	0.01	0.05	1105
13:00	5.37	3.72	64.72	0.19	0.19	1.12	0.23	0.08	0.16	2.73	0.01	0.01	0.05	1108
13:30	9.41	4.96	63.00	0.18	0.17	1.07	0.40	0.08	0.21	2.69	0.01	0.01	0.05	1114
14:00	9.50	3.92	67.55	0.21	0.26	1.13	0.41	0.06	0.17	2.93	0.01	0.01	0.05	1129
14:30	8.28	9.84	59.65	0.19	0.22	1.05	0.37	0.09	0.44	2.64	0.01	0.01	0.05	1113
15:00	10.29	15.63	60.59	0.19	0.17	0.99	0.45	0.14	0.68	2.62	0.01	0.01	0.04	1104
15:30	9.30	8.63	67.61	0.88	0.19	0.98	0.40	0.09	0.37	2.91	0.04	0.01	0.04	1104
16:00	5.49	2.79	60.68	0.20	0.16	1.01	0.24	0.11	0.12	2.62	0.01	0.01	0.04	1100
16:30	5.29	3.14	54.75	0.21	0.19	0.95	0.23	0.40	0.14	2.37	0.01	0.01	0.04	1098
17:00	7.93	10.66	60.12	0.19	0.19	0.92	0.33	0.15	0.45	2.52	0.01	0.01	0.04	1102
17:30	8.18	7.93	72.28	0.17	0.22	0.92	0.36	0.06	0.35	3.17	0.01	0.01	0.04	1138
18:00	9.13	16.21	65.24	0.17	0.18	0.99	0.40	0.11	0.72	2.89	0.01	0.01	0.04	1126
18:30	9.79	10.70	64.83	0.19	0.22	1.05	0.44	0.15	0.49	2.94	0.01	0.01	0.05	1111
19:00	7.74	8.39	66.57	0.18	0.19	1.10	0.35	0.11	0.38	3.02	0.01	0.01	0.05	1105
19:30	10.25	13.98	66.17	0.20	0.16	1.11	0.46	0.12	0.63	2.96	0.01	0.01	0.05	1091
20:00	10.03	7.25	68.82	0.15	0.34	1.18	0.45	0.12	0.32	3.07	0.01	0.02	0.05	1097
20:30	6.82	1.61	67.32	0.11	0.63	1.35	0.30	0.12	0.07	2.92	0.00	0.03	0.06	1098
21:00	8.75	7.10	65.06	0.09	0.62	1.29	0.38	0.11	0.31	2.84	0.00	0.03	0.06	1099
21:30	6.99	1.31	66.98	0.10	0.58	1.29	0.30	0.08	0.06	2.90	0.00	0.03	0.06	1124
22:00	5.36	1.33	65.67	0.08	0.59	1.27	0.24	0.09	0.06	2.91	0.00	0.03	0.06	1145
22:30	7.23	6.58	67.66	0.11	0.58	1.29	0.31	0.08	0.28	2.89	0.00	0.02	0.06	1120
23:00	8.31	7.29	63.26	0.09	0.60	1.25	0.37	0.25	0.32	2.79	0.00	0.03	0.06	1130
23:30	6.39	3.66	67.29	0.10	0.61	1.27	0.27	0.09	0.16	2.85	0.00	0.03	0.05	1111
00:00	5.13	1.84	67.00	0.09	0.61	1.28	0.22	0.09	0.08	2.86	0.00	0.03	0.05	1121
min	5,13	0,66	49,05	0,08	0,16	0,92	0,22	0,05	0,03	2,14	0,00	0,01	0,04	1091
max	10,29	16,21	72,28	1,12	0,75	1,35	0,46	0,40	0,72	3,17	0,05	0,03	0,06	1153
moyenne	7,48	5,45	64,55	0,18	0,47	1,18								1120
Total							15,56	15,00	11,35	134,16	0,38	0,97	2,44	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	7,21			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.