

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9.54	7.98	68.32	0.11	0.62	1.28	0.41	0.08	0.35	2.97	0.00	0.03	0.06	1125
01:00	7.44	4.39	60.38	0.09	0.63	1.27	0.32	0.09	0.19	2.59	0.00	0.03	0.05	1105
01:30	9.26	12.65	66.50	0.13	0.69	1.28	0.38	0.10	0.52	2.72	0.01	0.03	0.05	1108
02:00	7.87	8.49	67.46	0.11	0.65	1.24	0.32	0.06	0.35	2.78	0.00	0.03	0.05	1126
02:30	7.41	3.99	67.75	0.13	0.64	1.25	0.30	0.06	0.16	2.76	0.01	0.03	0.05	1131
03:00	7.22	4.01	66.26	0.10	0.64	1.24	0.30	0.07	0.17	2.77	0.00	0.03	0.05	1139
03:30	7.91	4.68	67.53	0.12	0.67	1.24	0.34	0.09	0.20	2.87	0.01	0.03	0.05	1131
04:00	8.53	7.09	64.14	0.11	0.67	1.25	0.36	0.07	0.30	2.74	0.00	0.03	0.05	1123
04:30	6.22	0.94	67.90	0.11	0.63	1.25	0.26	0.09	0.04	2.85	0.00	0.03	0.05	1126
05:00	7.98	5.33	64.21	0.10	0.61	1.23	0.34	0.10	0.23	2.72	0.00	0.03	0.05	1129
05:30	6.83	2.32	66.82	0.11	0.62	1.23	0.29	0.11	0.10	2.85	0.00	0.03	0.05	1151
06:00	7.44	3.42	70.98	0.12	0.56	1.17	0.33	0.06	0.15	3.11	0.01	0.02	0.05	1143
06:30	8.02	5.97	65.86	0.19	0.49	1.01	0.36	0.07	0.27	2.99	0.01	0.02	0.05	1149
07:00	7.52	5.34	65.17	0.18	0.51	1.05	0.34	0.10	0.24	2.97	0.01	0.02	0.05	1127
07:30	5.69	3.82	68.64	0.19	0.50	1.05	0.25	0.08	0.17	3.07	0.01	0.02	0.05	1117
08:00	7.01	4.88	66.27	0.15	0.55	1.13	0.31	0.10	0.21	2.92	0.01	0.02	0.05	1133
08:30	8.28	4.11	67.43	0.23	0.67	1.29	0.36	0.15	0.18	2.95	0.01	0.03	0.06	1123
09:00	7.98	5.69	62.99	0.13	0.70	1.26	0.36	0.10	0.26	2.82	0.01	0.03	0.06	1134
09:30	8.17	4.85	64.02	0.09	0.72	1.28	0.36	0.10	0.21	2.78	0.00	0.03	0.06	1122
10:00	7.69	3.37	70.08	0.11	0.70	1.28	0.34	0.15	0.15	3.07	0.00	0.03	0.06	1117
10:30	7.48	6.41	63.98	0.10	0.67	1.28	0.33	0.09	0.28	2.83	0.00	0.03	0.06	1128
11:00	7.76	7.94	68.30	0.10	0.71	1.30	0.33	0.09	0.34	2.91	0.00	0.03	0.06	1119
11:30	8.08	6.39	68.58	0.10	0.73	1.30	0.34	0.09	0.27	2.90	0.00	0.03	0.05	1123
12:00	10.64	12.87	64.83	0.10	0.72	1.26	0.46	0.10	0.56	2.80	0.00	0.03	0.05	1138
12:30	7.65	4.83	67.84	0.09	0.71	1.30	0.32	0.09	0.20	2.87	0.00	0.03	0.06	1125
13:00	7.39	2.74	62.89	0.10	0.74	1.30	0.31	0.10	0.11	2.64	0.00	0.03	0.05	1128
13:30	5.97	1.33	64.88	0.10	0.74	1.29	0.25	0.11	0.06	2.71	0.00	0.03	0.05	1128
14:00	8.13	3.09	67.35	0.14	0.70	1.32	0.35	0.11	0.13	2.86	0.01	0.03	0.06	1132
14:30	10.08	8.26	63.06	0.13	0.74	1.29	0.43	0.15	0.35	2.69	0.01	0.03	0.06	1119
15:00	8.69	24.45	65.46	0.21	0.79	1.26	0.37	0.08	1.05	2.80	0.01	0.03	0.05	1112
15:30	6.24	14.03	69.97	0.18	0.74	1.28	0.27	0.16	0.60	2.98	0.01	0.03	0.05	1121
16:00	6.11	11.36	65.84	0.11	0.73	1.30	0.26	0.08	0.49	2.85	0.00	0.03	0.06	1124
16:30	8.72	20.43	66.94	0.10	0.75	1.29	0.38	0.08	0.89	2.91	0.00	0.03	0.06	1116
17:00	8.05	19.45	62.14	0.13	0.80	1.29	0.35	0.70	0.83	2.67	0.01	0.03	0.06	1105
17:30	7.36	15.73	64.13	0.11	0.81	1.29	0.32	0.07	0.68	2.76	0.00	0.03	0.06	1110
18:00	6.35	14.48	62.71	0.13	0.54	1.18	0.28	0.09	0.63	2.73	0.01	0.02	0.05	1113
18:30	6.82	24.30	62.17	0.20	0.18	0.93	0.30	0.08	1.07	2.75	0.01	0.01	0.04	1110
19:00	6.91	14.13	64.91	0.19	0.23	0.96	0.30	0.09	0.62	2.84	0.01	0.01	0.04	1127
19:30	6.72	9.62	70.38	0.21	0.21	1.00	0.30	0.07	0.43	3.11	0.01	0.01	0.04	1126
20:00	8.00	12.67	61.58	0.14	0.31	1.09	0.37	0.10	0.58	2.82	0.01	0.01	0.05	1128
20:30	7.70	5.54	64.94	0.11	0.54	1.27	0.34	0.08	0.24	2.87	0.00	0.02	0.06	1128
21:00	8.29	8.33	63.88	0.10	0.61	1.27	0.36	0.09	0.36	2.77	0.00	0.03	0.06	1112
21:30	7.10	3.29	68.35	0.12	0.63	1.27	0.31	0.11	0.14	2.95	0.01	0.03	0.05	1121
22:00	7.64	4.49	67.23	0.10	0.57	1.30	0.33	0.09	0.19	2.91	0.00	0.02	0.06	1130
22:30	8.83	14.50	64.82	0.13	0.56	1.27	0.38	0.12	0.63	2.80	0.01	0.02	0.06	1121
23:00	8.07	10.54	66.97	0.10	0.58	1.27	0.35	0.08	0.46	2.92	0.00	0.03	0.06	1120
23:30	8.05	16.55	66.21	0.12	0.60	1.28	0.35	0.12	0.72	2.87	0.01	0.03	0.06	1112
00:00	7.17	7.23	67.10	0.10	0.57	1.28	0.31	0.09	0.31	2.88	0.00	0.02	0.06	1119
min	5,69	0,94	60,38	0,09	0,18	0,93	0,25	0,06	0,04	2,59	0,00	0,01	0,04	1105
max	10,64	24,45	70,98	0,23	0,81	1,32	0,46	0,70	1,07	3,11	0,01	0,03	0,06	1151
moyenne	7,71	8,51	65,96	0,13	0,62	1,23								1125
Total							15,97	14,87	17,67	136,69	0,27	1,28	2,55	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	7,17			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.