

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.28	9.68	63.21	0.14	0.67	1.34	0.27	0.12	0.41	2.71	0.01	0.03	0.06	1106
01:00	6.51	4.65	63.70	0.12	0.64	1.33	0.28	0.10	0.20	2.73	0.01	0.03	0.06	1105
01:30	8.41	6.94	69.69	0.16	0.63	1.32	0.37	0.10	0.31	3.07	0.01	0.03	0.06	1112
02:00	7.04	4.59	62.94	0.11	0.69	1.31	0.31	0.09	0.20	2.80	0.01	0.03	0.06	1130
02:30	8.25	10.28	67.35	0.16	0.68	1.31	0.35	0.10	0.44	2.86	0.01	0.03	0.06	1115
03:00	8.52	12.41	60.32	0.14	0.69	1.30	0.36	0.07	0.52	2.53	0.01	0.03	0.05	1108
03:30	8.31	10.00	65.67	0.16	0.66	1.29	0.35	0.11	0.43	2.80	0.01	0.03	0.05	1124
04:00	7.60	10.93	62.39	0.14	0.71	1.30	0.32	0.11	0.46	2.62	0.01	0.03	0.05	1106
04:30	7.08	7.34	63.40	0.15	0.69	1.29	0.30	0.11	0.31	2.70	0.01	0.03	0.05	1105
05:00	7.67	8.47	64.83	0.13	0.71	1.29	0.33	0.09	0.36	2.77	0.01	0.03	0.06	1110
05:30	8.50	12.32	65.19	0.16	0.71	1.27	0.36	0.09	0.52	2.74	0.01	0.03	0.05	1094
06:00	7.22	6.41	67.81	0.17	0.53	1.26	0.30	0.06	0.27	2.86	0.01	0.02	0.05	1103
06:30	7.61	14.52	57.04	0.26	0.19	1.17	0.33	0.15	0.63	2.47	0.01	0.01	0.05	1098
07:00	7.30	8.12	63.15	0.22	0.20	1.19	0.32	0.07	0.36	2.78	0.01	0.01	0.05	1110
07:30	7.27	7.93	68.42	0.24	0.18	1.25	0.33	0.10	0.36	3.08	0.01	0.01	0.06	1111
08:00	5.88	8.89	65.98	0.19	0.34	1.29	0.26	0.09	0.39	2.86	0.01	0.01	0.06	1112
08:30	7.56	12.49	63.86	0.15	0.60	1.32	0.32	0.12	0.53	2.71	0.01	0.03	0.06	1109
09:00	7.18	8.61	65.66	0.12	0.59	1.30	0.31	0.09	0.37	2.80	0.01	0.03	0.06	1108
09:30	13.90	32.87	67.86	0.17	0.64	1.30	0.58	0.11	1.38	2.84	0.01	0.03	0.05	1110
10:00	10.60	4.42	69.56	0.13	0.63	1.29	0.45	0.09	0.19	2.94	0.01	0.03	0.05	1113
10:30	3.77	3.46	59.96	0.14	0.65	1.25	0.16	0.11	0.15	2.57	0.01	0.03	0.05	1112
11:00	3.99	14.11	63.97	0.12	0.62	1.25	0.17	0.08	0.60	2.73	0.01	0.03	0.05	1113
11:30	4.61	9.53	71.76	0.14	0.62	1.29	0.20	0.10	0.41	3.10	0.01	0.03	0.06	1120
12:00	6.07	21.14	59.41	0.12	0.64	1.29	0.26	0.09	0.90	2.52	0.01	0.03	0.05	1106
12:30	6.96	7.87	64.01	0.13	0.65	1.28	0.29	0.10	0.33	2.68	0.01	0.03	0.05	1129
13:00	8.18	12.51	64.94	0.13	0.64	1.26	0.35	0.08	0.53	2.75	0.01	0.03	0.05	1117
13:30	9.50	14.98	61.05	0.12	0.67	1.22	0.39	0.10	0.62	2.53	0.00	0.03	0.05	1117
14:00	6.73	3.53	72.17	0.12	0.59	1.26	0.28	0.08	0.15	3.01	0.00	0.02	0.05	1163
14:30	6.52	16.67	50.38	0.12	0.60	1.21	0.28	0.10	0.71	2.14	0.01	0.03	0.05	1143
15:00	8.57	12.62	65.47	0.10	0.63	1.20	0.37	0.06	0.54	2.80	0.00	0.03	0.05	1149
15:30	7.40	5.74	67.75	0.12	0.61	1.23	0.31	0.10	0.24	2.86	0.01	0.03	0.05	1151
16:00	7.20	9.26	61.73	0.09	0.59	1.22	0.31	0.06	0.40	2.69	0.00	0.03	0.05	1144
16:30	8.25	7.65	71.28	0.13	0.62	1.25	0.35	0.11	0.32	3.02	0.01	0.03	0.05	1130
17:00	7.06	6.82	68.39	0.10	0.62	1.26	0.30	0.07	0.29	2.94	0.00	0.03	0.05	1122
17:30	8.13	7.92	65.75	0.12	0.60	1.25	0.35	0.11	0.34	2.86	0.01	0.03	0.05	1138
18:00	7.23	3.03	65.96	0.12	0.50	1.24	0.31	0.08	0.13	2.85	0.01	0.02	0.05	1130
18:30	7.94	5.78	66.66	0.21	0.33	1.12	0.35	0.10	0.25	2.91	0.01	0.01	0.05	1125
19:00	7.64	6.80	58.20	0.19	0.26	1.14	0.33	0.11	0.29	2.52	0.01	0.01	0.05	1108
19:30	8.46	4.82	62.43	0.22	0.31	1.12	0.36	0.09	0.20	2.63	0.01	0.01	0.05	1120
20:00	8.26	3.91	69.53	0.17	0.46	1.14	0.35	0.12	0.17	2.94	0.01	0.02	0.05	1136
20:30	8.77	5.58	67.17	0.13	0.75	1.19	0.36	0.09	0.23	2.78	0.01	0.03	0.05	1130
21:00	7.93	3.48	68.31	0.11	0.76	1.21	0.33	0.09	0.15	2.85	0.00	0.03	0.05	1139
21:30	7.77	1.70	67.21	0.10	0.69	1.20	0.33	0.06	0.07	2.89	0.00	0.03	0.05	1139
22:00	8.50	5.61	67.13	0.11	0.72	1.22	0.36	0.06	0.24	2.86	0.00	0.03	0.05	1134
22:30	8.15	7.30	59.68	0.13	0.74	1.19	0.35	0.07	0.31	2.55	0.01	0.03	0.05	1128
23:00	8.56	8.31	59.48	0.11	0.74	1.20	0.36	0.06	0.35	2.52	0.00	0.03	0.05	1124
23:30	8.75	10.74	58.24	0.13	0.69	1.21	0.37	0.06	0.45	2.47	0.01	0.03	0.05	1134
00:00	8.33	8.20	67.32	0.12	0.73	1.19	0.35	0.04	0.34	2.82	0.00	0.03	0.05	1129
min	3.77	1.70	50.38	0.09	0.18	1.12	0.16	0.04	0.07	2.14	0.00	0.01	0.05	1094
max	13.90	32.87	72.17	0.26	0.76	1.34	0.58	0.15	1.38	3.10	0.01	0.03	0.06	1163
moyenne	7.67	8.98	64.65	0.14	0.59	1.25								1120
Total							15.68	12.72	18.35	132.42	0.29	1.21	2.55	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100.00	6.21			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100.00	

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.