

LVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.19	2.41	64.58	0.13	0.71	1.21	0.26	0.05	0.10	2.70	0.01	0.03	0.05	1138
01:00	7.33	11.36	68.00	0.11	0.72	1.21	0.31	0.06	0.48	2.85	0.00	0.03	0.05	1132
01:30	8.00	11.01	67.18	0.13	0.71	1.19	0.34	0.06	0.46	2.82	0.01	0.03	0.05	1131
02:00	7.20	8.77	68.13	0.12	0.77	1.21	0.30	0.06	0.36	2.81	0.00	0.03	0.05	1129
02:30	7.26	9.88	65.84	0.13	0.75	1.21	0.30	0.06	0.41	2.74	0.01	0.03	0.05	1135
03:00	8.00	8.84	64.13	0.12	0.76	1.22	0.33	0.06	0.37	2.67	0.00	0.03	0.05	1135
03:30	8.59	10.18	65.85	0.14	0.70	1.22	0.36	0.06	0.43	2.79	0.01	0.03	0.05	1137
04:00	8.33	11.67	66.09	0.13	0.72	1.21	0.34	0.04	0.48	2.73	0.01	0.03	0.05	1130
04:30	6.72	4.09	68.71	0.14	0.69	1.23	0.28	0.06	0.17	2.87	0.01	0.03	0.05	1158
05:00	5.33	1.21	65.60	0.11	0.66	1.23	0.23	0.07	0.05	2.82	0.00	0.03	0.05	1159
05:30	5.56	3.12	64.15	0.12	0.66	1.23	0.24	0.08	0.14	2.80	0.01	0.03	0.05	1171
06:00	8.44	5.80	63.02	0.15	0.60	1.26	0.37	0.08	0.26	2.78	0.01	0.03	0.06	1148
06:30	8.08	5.42	61.52	0.23	0.42	1.22	0.37	0.09	0.25	2.78	0.01	0.02	0.06	1131
07:00	7.42	7.09	64.32	0.20	0.39	1.21	0.33	0.09	0.32	2.86	0.01	0.02	0.05	1126
07:30	7.02	5.50	64.59	0.23	0.35	1.20	0.31	0.06	0.24	2.81	0.01	0.02	0.05	1135
08:00	7.49	5.51	66.30	0.19	0.49	1.26	0.32	0.08	0.23	2.80	0.01	0.02	0.05	1119
08:30	7.50	8.34	69.09	0.15	0.60	1.29	0.31	0.08	0.34	2.84	0.01	0.02	0.05	1121
09:00	8.62	5.81	66.31	0.14	0.59	1.30	0.35	0.08	0.24	2.72	0.01	0.02	0.05	1127
09:30	7.80	5.88	65.62	0.16	0.59	1.28	0.33	0.07	0.25	2.76	0.01	0.02	0.05	1122
10:00	7.29	4.90	69.71	0.15	0.61	1.28	0.31	0.08	0.21	2.93	0.01	0.03	0.05	1135
10:30	9.48	12.33	65.75	0.16	0.57	1.27	0.41	0.11	0.53	2.81	0.01	0.02	0.05	1133
11:00	7.49	3.95	63.56	0.15	0.60	1.35	0.30	0.07	0.16	2.54	0.01	0.02	0.05	1111
11:30	7.39	4.15	68.34	0.17	0.59	1.32	0.29	0.08	0.17	2.72	0.01	0.02	0.05	1116
12:00	7.83	6.66	67.12	0.12	0.60	1.27	0.33	0.10	0.28	2.83	0.01	0.03	0.05	1140
12:30	8.23	5.24	67.48	0.13	0.57	1.30	0.35	0.11	0.22	2.84	0.01	0.02	0.05	1126
13:00	7.01	4.93	69.20	0.13	0.54	1.28	0.30	0.10	0.21	2.95	0.01	0.02	0.05	1133
13:30	5.37	3.97	62.84	0.12	0.62	1.28	0.22	0.08	0.16	2.61	0.00	0.03	0.05	1129
14:00	7.04	2.05	66.91	0.13	0.50	1.30	0.29	0.08	0.09	2.79	0.01	0.02	0.05	1156
14:30	4.94	1.74	67.35	0.14	0.58	1.30	0.21	0.10	0.07	2.80	0.01	0.02	0.05	1142
15:00	6.09	5.46	63.51	0.11	0.57	1.27	0.26	0.07	0.23	2.69	0.00	0.02	0.05	1140
15:30	7.95	7.29	69.43	0.13	0.56	1.24	0.34	0.08	0.31	2.99	0.01	0.02	0.05	1149
16:00	7.85	4.87	66.62	0.11	0.58	1.26	0.34	0.09	0.21	2.86	0.00	0.02	0.05	1140
16:30	6.87	2.85	68.21	0.16	0.62	1.27	0.29	0.09	0.12	2.89	0.01	0.03	0.05	1132
17:00	7.95	5.28	66.02	0.12	0.60	1.29	0.33	0.07	0.22	2.76	0.01	0.02	0.05	1122
17:30	7.14	4.12	65.23	0.15	0.61	1.32	0.28	0.08	0.16	2.59	0.01	0.02	0.05	1115
18:00	7.43	6.23	64.10	0.15	0.49	1.25	0.30	0.04	0.25	2.60	0.01	0.02	0.05	1130
18:30	7.88	5.41	66.81	0.23	0.36	1.15	0.33	0.06	0.23	2.81	0.01	0.02	0.05	1146
19:00	8.03	7.70	61.76	0.19	0.30	1.12	0.35	0.05	0.34	2.71	0.01	0.01	0.05	1162
19:30	7.05	5.34	68.48	0.22	0.39	1.18	0.31	0.06	0.23	2.98	0.01	0.02	0.05	1153
20:00	7.39	5.36	65.62	0.16	0.38	1.22	0.32	0.06	0.23	2.86	0.01	0.02	0.05	1150
20:30	6.80	2.29	64.84	0.14	0.51	1.30	0.28	0.09	0.09	2.63	0.01	0.02	0.05	1127
21:00	6.98	3.24	67.44	0.12	0.51	1.30	0.28	0.07	0.13	2.71	0.00	0.02	0.05	1135
21:30	7.11	4.80	66.56	0.14	0.50	1.28	0.29	0.08	0.19	2.70	0.01	0.02	0.05	1142
22:00	8.96	4.17	68.05	0.12	0.46	1.30	0.37	0.06	0.17	2.79	0.00	0.02	0.05	1138
22:30	8.25	4.86	64.48	0.14	0.53	1.27	0.35	0.09	0.21	2.73	0.01	0.02	0.05	1131
23:00	8.02	4.30	63.19	0.12	0.53	1.26	0.35	0.08	0.19	2.73	0.00	0.02	0.05	1137
23:30	6.28	1.32	67.62	0.13	0.52	1.30	0.27	0.10	0.06	2.89	0.01	0.02	0.06	1126
00:00	9.28	10.83	62.84	0.13	0.55	1.27	0.40	0.09	0.47	2.71	0.01	0.02	0.05	1119
min	4.94	1.21	61.52	0.11	0.30	1.12	0.21	0.04	0.05	2.54	0.00	0.01	0.05	1111
max	9.48	12.33	69.71	0.23	0.77	1.35	0.41	0.11	0.53	2.99	0.01	0.03	0.06	1171
moyenne	7.42	5.78	66.00	0.15	0.57	1.25								1136
Total							15.01	11.14	11.71	133.42	0.30	1.15	2.53	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100.00	5.51			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100.00			

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises.