

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Pouss leres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	6.91	1.04	67.15	0.12	0.69	1.33	0.30	0.11	0.05	2.93	0.01	0.03	0.06	1112	
01:00	4.88	0.01	63.90	0.11	0.66	1.31	0.22	0.11	0.00	2.86	0.00	0.03	0.06	1111	
01:30	4.67	0.76	62.64	0.12	0.68	1.32	0.20	0.10	0.03	2.71	0.01	0.03	0.06	1098	
02:00	5.25	1.63	67.84	0.13	0.64	1.31	0.23	0.08	0.07	2.92	0.01	0.03	0.06	1121	
02:30	5.28	1.11	63.90	0.11	0.65	1.30	0.23	0.09	0.05	2.81	0.00	0.03	0.06	1119	
03:00	8.35	7.47	63.60	0.14	0.71	1.29	0.36	0.08	0.32	2.75	0.01	0.03	0.06	1103	
03:30	8.59	4.96	67.12	0.13	0.67	1.31	0.37	0.08	0.21	2.87	0.01	0.03	0.06	1117	
04:00	8.25	7.79	65.38	0.13	0.69	1.30	0.36	0.08	0.34	2.85	0.01	0.03	0.06	1118	
04:30	9.32	16.28	56.96	0.13	0.67	1.27	0.41	0.18	0.71	2.48	0.01	0.03	0.06	1106	
05:00	7.71	10.15	65.42	0.13	0.70	1.28	0.33	0.07	0.43	2.79	0.01	0.03	0.05	1109	
05:30	8.51	15.05	59.44	0.19	0.68	1.25	0.37	0.07	0.65	2.56	0.01	0.03	0.05	1106	
06:00	7.13	5.58	61.14	0.14	0.55	1.26	0.30	0.12	0.24	2.60	0.01	0.02	0.05	1120	
06:30	7.59	10.35	61.11	0.21	0.32	1.20	0.33	0.09	0.45	2.66	0.01	0.01	0.05	1111	
07:00	8.58	14.70	58.43	0.43	0.36	1.17	0.38	1.29	0.64	2.56	0.02	0.02	0.05	1125	
07:30	7.50	8.30	64.58	0.20	0.33	1.15	0.33	0.08	0.36	2.84	0.01	0.01	0.05	1130	
08:00	6.20	2.76	65.90	0.16	0.41	1.21	0.28	0.10	0.12	2.93	0.01	0.02	0.05	1134	
08:30	8.02	2.93	66.47	0.10	0.57	1.36	0.36	0.07	0.13	2.95	0.00	0.03	0.06	1103	
09:00	6.88	0.92	68.72	0.09	0.62	1.32	0.31	0.11	0.04	3.05	0.00	0.03	0.06	1128	
09:30	7.92	4.47	61.25	0.09	0.66	1.32	0.36	0.10	0.20	2.78	0.00	0.03	0.06	1123	
10:00	8.76	8.01	67.67	0.09	0.66	1.32	0.38	0.09	0.35	2.95	0.00	0.03	0.06	1097	
10:30	7.94	3.05	69.72	0.09	0.69	1.31	0.35	0.09	0.13	3.03	0.00	0.03	0.06	1114	
11:00	7.66	1.62	65.46	0.08	0.66	1.33	0.34	0.12	0.07	2.89	0.00	0.03	0.06	1112	
11:30	7.95	3.72	58.50	0.09	0.68	1.32	0.35	0.23	0.16	2.59	0.00	0.03	0.06	1101	
12:00	9.14	6.48	57.43	0.09	0.67	1.32	0.39	0.09	0.28	2.44	0.00	0.03	0.06	1088	
12:30	8.23	6.87	58.30	0.09	0.67	1.30	0.34	0.10	0.29	2.43	0.00	0.03	0.05	1101	
13:00	8.15	16.97	50.09	0.09	0.67	1.25	0.34	0.07	0.72	2.11	0.00	0.03	0.05	1114	
13:30	5.31	0.19	65.60	0.07	0.65	1.29	0.23	0.08	0.01	2.85	0.00	0.03	0.06	1132	
14:00	6.47	4.85	58.34	0.10	0.58	1.34	0.28	0.14	0.21	2.55	0.00	0.03	0.06	1130	
14:30	9.94	15.23	58.03	0.09	0.70	1.29	0.43	0.11	0.65	2.49	0.00	0.03	0.06	1108	
15:00	6.62	0.41	68.28	0.06	0.63	1.31	0.29	0.09	0.02	3.00	0.00	0.03	0.06	1148	
15:30	7.33	3.65	62.34	0.08	0.62	1.30	0.33	0.09	0.16	2.80	0.00	0.03	0.06	1138	
16:00	8.86	5.95	58.04	0.08	0.68	1.29	0.39	0.11	0.26	2.55	0.00	0.03	0.06	1112	
16:30	7.83	1.78	61.82	0.09	0.69	1.30	0.34	0.09	0.08	2.69	0.00	0.03	0.06	1120	
17:00	7.96	2.68	63.60	0.07	0.67	1.29	0.34	0.09	0.12	2.74	0.00	0.03	0.06	1126	
17:30	6.64	1.20	66.24	0.08	0.65	1.28	0.29	0.08	0.05	2.88	0.00	0.03	0.06	1141	
18:00	7.07	2.08	68.48	0.10	0.60	1.23	0.31	0.07	0.09	2.99	0.00	0.03	0.05	1149	
18:30	7.26	4.12	64.86	0.19	0.41	1.07	0.31	0.07	0.18	2.81	0.01	0.02	0.05	1120	
19:00	8.36	3.64	62.25	0.17	0.49	1.08	0.37	0.08	0.16	2.72	0.01	0.02	0.05	1117	
19:30	7.96	5.90	60.13	0.18	0.48	1.04	0.35	0.06	0.26	2.66	0.01	0.02	0.05	1131	
20:00	8.34	5.33	55.14	0.14	0.49	1.11	0.36	0.09	0.23	2.41	0.01	0.02	0.05	1123	
20:30	6.62	1.33	60.40	0.08	0.63	1.28	0.28	0.06	0.06	2.56	0.00	0.03	0.05	1122	
21:00	7.05	3.49	56.35	0.07	0.68	1.28	0.30	0.08	0.15	2.40	0.00	0.03	0.05	1123	
21:30	8.11	2.29	64.93	0.08	0.65	1.29	0.35	0.08	0.10	2.81	0.00	0.03	0.06	1130	
22:00	8.58	3.09	66.74	0.07	0.61	1.33	0.37	0.08	0.13	2.87	0.00	0.03	0.06	1131	
22:30	7.42	1.46	66.77	0.08	0.66	1.30	0.32	0.08	0.06	2.92	0.00	0.03	0.06	1118	
23:00	7.99	2.37	65.80	0.07	0.64	1.32	0.35	0.08	0.11	2.92	0.00	0.03	0.06	1126	
23:30	8.70	4.72	67.33	0.08	0.61	1.30	0.39	0.09	0.21	3.03	0.00	0.03	0.06	1134	
00:00	9.22	2.63	64.12	0.07	0.59	1.35	0.40	0.09	0.12	2.80	0.00	0.03	0.06	1117	
min	4,67	0,01	50,09	0,06	0,32	1,04	0,20	0,06	0,00	2,11	0,00	0,01	0,05	1088	
max	9,94	16,97	69,72	0,43	0,71	1,36	0,43	1,29	0,72	3,05	0,02	0,03	0,06	1149	
moyenne	7,60	5,03	62,99	0,12	0,61	1,27								1119	
Total							15,90	16,04	10,47	131,78	0,24	1,28	2,66		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	7,67			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.